

# Biopel v9

## Návod k použití

---

Peletové kotle řady Biopel jsou kotle splňující nejpřísnější požadavky na ekologické vytápění s nízkými emisemi spalování. Kotle Biopel umožňují komplexní regulaci otopného systému a připojení širokého množství přídavných zařízení. V návodu naleznete kompletní výpis všech příslušenství, které je možné do řídící jednotky připojit. Tento návod obsahuje veškeré informace potřebné k instalaci, spuštění a provozování všech typů kotlů Biopel, od 10 do 200 kW výkonu. Informace v návodu uvedené jsou určeny jak instalatérům, tak koncovým zákazníkům. Jednotlivé kapitoly jsou uvedeny chronologicky, dle postupu montáže, spuštění a správného nastavení kotle, až po pravidelné užívání a údržbu kotle. Pečlivě prostudujte všechny informace v návodu uvedené.

Každý kotel Biopel umožňuje v základní konfiguraci připojení na OPOP online server, který zajišťuje vzdálenou správu kotle a otopného systému. Toto internetové rozhraní je zdarma přístupné z internetových stránek OPOP.cz.

---

Věříme, že budete s naším výrobkem spokojeni po dlouhá léta jeho provozu. Pro zjištění dalších informací o kotli Biopel využijte, mimo tento návod k použití, i síť montážních a servisních firem uvedených na našich internetových stránkách, nebo kontaktujte přímo jednoho ze zástupců OPOP spol. s.r.o.

---



OBSAH

**Biopel**  
line

**OPOP**  
partner for your heating

1.	ÚVOD.....	4
2.	ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KOTLŮ ŘADY BIOPEL.....	4
3.	HLAVNÍ PARAMETRY A ROZMĚRY.....	5
3.1.	Biopel 10 - 40kW .....	5
3.2.	Biopel 60 - 80kW .....	6
3.3.	Biopel 100 - 200kW .....	7
3.4.	Hořák.....	8
3.5.	Násypka.....	8
3.6.	Externí podavač.....	8
4.	ZÁKLADNÍ PRVKY INSTALAČNÍ KONFIGURACE A OBSAH BALENÍ.....	9
4.1.	Biopel 10 - 40kW .....	9
4.2.	Biopel 60 - 80kW .....	10
4.3.	Biopel 100 - 200kW .....	11
4.4.	Hořák.....	12
4.5.	Násypka.....	13
4.6.	Externí podavač.....	14
5.	POSTUP INSTALACE.....	15
5.1.	Biopel 10 – 80kW .....	16
5.2.	Biopel 100 – 200kW .....	17
5.3.	Násypka.....	18
5.4.	Hořák.....	20
5.5.	Externí podavač.....	21
5.6.	Řídící jednotka a externí patice.....	21
5.7.	Elektrické zapojení příslušenství .....	22
6.	ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA KOTLE .....	25
6.1.	Základní ovládání .....	25
6.2.	Základní provozní režimy .....	25
7.	POPIS FUNKcí ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY .....	26
7.1.	První spuštění.....	26
7.2.	Roztápění / Vyhasínání .....	26
7.3.	Hlavní nastavení.....	26
7.4.	Instalační menu.....	28
7.5.	Servisní menu.....	35
7.6.	Výběr jazyka .....	44
8.	PRVNÍ SPUŠTĚNÍ KOTLE.....	45
9.	KOREKCE SPALOVÁNÍ .....	49
9.1.	Kvalita plamene.....	49
9.2.	Změna otáček ventilátoru .....	49
9.3.	Změna času chodu externího podavače .....	49

10. ŘÍZENÍ OTOPNÉHO SYTÉMU.....	51
10.1. Jeden okruh ÚT + ohřev TUV.....	52
10.2. Dva okruhy ÚT + ohřev TUV.....	53
11. PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA .....	56
11.1. Biopel 10 - 80kW .....	56
11.2. Biopel 100 - 200kW .....	57
11.3. Hořák 10 - 200kW .....	57
12. BIOPEL ONLINE.....	58
13. AKTUALIZACE FIRMWARE .....	58
14. PROVOZNÍ A CHYBOVÁ HLÁŠENÍ.....	59
15. ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍCH SITUACÍ.....	60
16. TOVÁRNÍ NASTAVENÍ.....	63
17. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, OBECNÉ POKYNY .....	65
18. PLATNÉ NORMY A PŘEDPISY .....	66
19. ZÁRUČNÍ LIST.....	67

## 1. ÚVOD

Pro správnou instalaci, spuštění a provozování kotle řady Biopel doporučujeme číst tento manuál postupně od kapitoly 1 a postupovat chronologicky tak, aby během montáže a uvedení do provozu nebyl opomenut žádný z kroků potřebných pro správnou funkci kotle. Kapitoly postupně popisují montáž, první spuštění, připojení a aktivaci připojených zařízení a údržbu kotle. Návod postupně popisuje jednotlivé kroky a přidává praktické informace pro každou z kapitol, které pomůžou zákazníkovi pochopit činnost kotle a regulačních prvků otopného systému.

V druhé polovině návodu najdete příklady zapojení otopních systémů a příslušenství včetně popisu nastavení v řídící jednotce. V případě, že je do kotle zapojen jeden nebo více příslušenství, využívejte tyto informace pro správné nastavení daného příslušenství tak, aby byl jeho provoz v souladu s tímto návodem.

V případě požadavku na doplňující informace ohledně činnosti kotle či kotlem řízených komponentů, vždy neváhejte kontaktovat certifikovanou instalační firmu nebo přímo zástupce OPOP spol. s.r.o.

## 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KOTLŮ ŘADY BIOPEL

Kotle Biopel jsou vyráběny v několika velikostech dle jejich maximálního výkonu, a to od 10 do 200 kW. Řídící systém těchto kotlů umožňuje řídit veškeré regulační prvky otopních systémů. Ovládací jednotka je vybavena mnoha pokročilými funkcemi, které zajišťují přizpůsobení kotle požadavkům zákazníka. Navíc umožňuje připojení mnoha přídavných zařízení, které zjednoduší obsluhu kotle a přidávají další nadřazené funkce.

Řídící jednotka kotle Biopel umožňuje:

- Ovládání 2 směšovacích ventilů.
- Připojení 2 pokojových termostatů pro ovládání 2 nezávislých topných okruhů.
- Připojení 5 čerpadel – čerpadlo ústředního topení (ÚT), čerpadlo teplé vody (TUV), Čerpadlo ventilu 1, Čerpadlo ventilu 2, samostatně konfigurovatelné čerpadlo.
- Ekvitermní řízení na základě venkovní teploty.
- Časové řízení výstupní teploty kotle – programovatelný týdenní režim provozu.
- Ohřev akumulační nádrže pomocí 2 teplotních čidel.
- Online řízení veškerých funkcí kotle pomocí OPOP internetového rozhraní.
- Aktualizace firmwaru řídící jednotky pomocí USB rozhraní pro získání nových funkcí.
- Výstup pro propojení kotle s jednotkou solárních kolektorů.

Mimo to řídící jednotka v9 kotle Biopel umožňuje zapojení široké škály přídavných zařízení, které automatizují údržbu kotle nebo přidávají nové možnosti řízení:

- RT10 pokojový termostat, zobrazující informace o celém otopném systému.
- Kompresorové čištění hořáku, který automaticky čistí rošt hořáku a zásadním způsobem tak prodlužuje nutnost manuální údržby hořáku.
- Automatické odpopelnění, vytahující popel z kotle do externího kontejneru, což prodlouží intervaly mezi čištěním popelníku kotle.
- Automatické čištění výměníku, prodlužující intervaly mezi čištěním vnitřní části výměníku kotle.
- Lambda sonda, umožňující automatickou korekci spalovacího procesu měřením zbytkového kyslíku v kotli.
- GSM modul, pomocí něhož můžete přijímat hlášení o stavu kotle pomocí SMS. Použití v případě, že váš kotel nelze připojit na internet a ovládat jej online.
- Vakuový podavač, kterým můžete doprovádat pelety ze sila do násypky kotle na velké vzdálenosti.
- Kaskádový řadič, umožňující ovládat až 4 kotle zapojené do série v jedné kotelně a využívat jejich výkon dle aktuálního požadavku otopného systému.
- Odtahový ventilátor, zvyšující komínový tah v případě, že parametry komína nesplňují požadavek na minimální provozní tah v komíně.

Tyto zařízení je možné kdykoliv ke kotli dokoupit a nainstalovat následně k již provozovanému kotli. Konzultujte možnosti použití jednotlivých zařízení s certifikovanou instalační firmou, nebo zástupce OPOP spol. s.r.o.

### 3. HLAVNÍ PARAMETRY A ROZMĚRY

Hlavními komponenty základní konfigurace jsou kotel, hořák, podavač a násypka na pelety. Níže naleznete hlavní parametry a rozměry každého z těchto komponentů.

#### 3.1. Biopel 10 - 40kW

Tělo kotle se konstrukčně liší dle jeho maximálního výkonu. Hlavními rozdíly jsou vnější rozměry, velikost připojovacích nátrubků, průměr kouřovodu, tvar výměníku, typ a počet dveří.

Technické parametry:		Biopel 10	Biopel 15	Biopel 20	Biopel 30	Biopel 40		
Nominální výkon	kW	10,32	14,5	19,43	31,5	42,48		
Minimální výkon	kW	2,99	3,7	4,7	8,5	11,4		
Záruční palivo	dřevěné pelety 6-8 mm							
Spotřeba paliva (při jmen. výkonu kotle)	kg/h	2,5	3,4	4,4	7,2	9,96		
Spotřeba paliva (při min. výkonu kotle)	kg/h	0,71	0,85	1,1	1,9	2,66		
Emisní třída <sup>*1</sup>				5				
Účinnost <sup>*1</sup>	%	89,94	91,4	92,82	92,2	91,41		
Vodní objem	L	43		59,3		83		
Provozní tah komína (průměr při min. a jmen. výkonu kotle)	Pa	6,1	7,9	9,4	13,8	15,6		
Maximální pracovní tlak vody	Bar		2					
Maximální teplota topné vody	°C		85					
Minimální teplota vratné vody	°C		65					
Teplota spalin (při jmen. výkonu kotle)	°C	70	73	77	87	97		
Hmotnost	kg	234	234	282	282	400		
Připojovací napětí	V/Hz	230V/50Hz ±10%						
<b>Rozměry:</b>								
Výška kotle	mm	1054				1154		
Šířka kotle	mm	455		555		655		
Hloubka kotle	mm	773		838		936		
Umístění středu kouřovodu od země	mm	708				808		
Umístění nátrubku vstupní vody od země	mm	178						
Umístění nátrubku výstupní vody od země	mm	868				968		
Připojovací nátrubky vstupní a výstupní vody	DN	G1 1/4"						
Průměr kouřovodu	mm	130				150		

<sup>\*1</sup> Emisní hodnoty a třídy jsou dány testy ve zkušebních ústavech, podléhající normě ČSN EN 303-5.

### 3.2. Biopel 60 - 80kW

Tělo kotle se konstrukčně liší dle jeho maximálního výkonu. Hlavními rozdíly jsou vnější rozměry, velikost připojovacích nátrubků, průměr kouřovodu, tvar výměníku, typ a počet dveří. U kotlů Biopel 60-80kW je možné použít pouze tzv. Externí násypku na pelety.

Technické parametry:		BIOPEL 60	BIOPEL 80
Jmenovitý tepelný výkon	kW	60	80
Naměřený jmenovitý výkon	kW	63,5	84,4
Naměřený minimální výkon	kW	15,5	19,96
<b>Záruční palivo</b>		<b>dřevěné pelety 6-8mm</b>	
Spotřeba paliva (při jmen. výkonu kotle)	kg/hod	15,1	20,1
Spotřeba paliva (při min. výkonu kotle)	kg/hod	3,9	5,2
Emisní třída * <sup>1</sup>		5	5
Účinnost * <sup>1</sup>	%	90,6	90,1
Vodní objem kotle	l	95	130
Provozní tah komína (průměr při min. a jmen. výkonu kotle)	Pa	10-15	
Maximální provozní tlak vody	Bar	2	
Maximální provozní teplota topné vody	°C	85	85
Minimální teplota vratné vody	°C	65	65
Teplota spalin (při jmen. výkonu kotle)	°C	117,8	131,9
Hmotnost	kg	385	480
Připojovací napětí	V/Hz	230V/50Hz ±10%	

Rozměry:			
Výška kotle	mm	1312	
Šířka kotle	mm	641	743
Hloubka kotle	mm	949	1049
Umístění středu kouřovodu od země	mm	1007	1007
Umístění nátrubku vstupní vody od země	mm	90	90
Umístění nátrubku výstupní vody od země	mm	1171	1164
Připojovací nátrubky vstupní a výstupní vody	DN	G1 1/4"	
Průměr kouřovodu	mm	150	178

\*<sup>1</sup> Emisní hodnoty a třídy jsou dány testy ve zkušebních ústavech, podléhající normě ČSN EN 303-5.

### 3.3. Biopel 100 - 200kW

Tělo kotla má oproti kotlům s nižšími výkony trubkový výměník tepla. Jeho rozměry a způsob umístění dveří, hořáku a připojovacích nátrubků je taktéž značně odlišný.


Technické parametry:		BIOPEL 100	BIOPEL 150	BIOPEL 200
Jmenovitý tepelný výkon	kW	100	150	200
Naměřený jmenovitý výkon	kW	107,1	154,5	201,4
Naměřený minimální výkon	kW	28,7	44,5	59,9
Záruční palivo	<b>dřevěné pelety 6-8mm</b>			
Spotřeba paliva (při jmen. výkonu kotle)	kg/hod	25,2	35,2	45
Spotřeba paliva (při min. výkonu kotle)	kg/hod	6,7	10,3	13,9
Emisní třída * <sup>1</sup>		4	5	5
Účinnost * <sup>1</sup>	%	90,9	91,8	95,5
Vodní objem kotle	l	690	950	1190
Provozní tah komína (průměr při min. a jmen. výkonu kotle)	Pa	10-15		
Maximální provozní tlak vody	Bar	2		
Maximální provozní teplota topné vody	°C	85	85	85
Minimální teplota vratné vody	°C	65	65	65
Teplota spalin (při jmen. výkonu kotle)	°C	95,8	92,6	93,5
Hmotnost	kg	1414	1740	2133
Připojovací napětí	V/Hz	230V/50Hz ±10%		

<b>Rozměry:</b>				
Výška kotla	mm	1919		
Šířka kotla (s a bez připojovacích hadic)	mm	1560 / 1198		
Hloubka kotla	mm	1660	2060	2460
Umístění středu kouřovodu od země	mm	1886		
Umístění nátrubku vstupní vody od zadního/bočního krytu	mm	606 / 70		
Umístění nátrubku výstupní vody od zadního/bočního krytu	mm	676 / 217		
Připojovací nátrubky vstupní / výstupní vody	DN	G 1 1/2" / G 2 1/2"		
Průměr kouřovodu	mm	199		

\*<sup>1</sup> Emisní hodnoty a třídy jsou dány testy ve zkušebních ústavech, podléhající normě ČSN EN 303-5.

### 3.4. Hořák

Peletový hořák se stejně jako kotel liší dle jeho maximálního výkonu. Rozdílnosti jsou ve velikosti hořáku, volbě elektrických komponent, tvaru a velikosti roštu, tloušťce použitého materiálu.



Rozměr mm	Biopel hořák 10	Biopel hořák 15	Biopel hořák 20	Biopel hořák 30	Biopel hořák 40	Biopel hořák 60	Biopel hořák 80-100	Biopel hořák 150-200
A	116	116	145	177	183	183	213	324
B	116,6	116,6	116,6	171	173,8	173,8	198,8	224
C	132	177	221	250,7	322,6	322,6	360,9	523,6
D	354	399	446,1	500	573	602	637	842,4
E	316,5	316,5	319,1	380,3	390,8	457,8	476,8	477,4
F	236	236	240	278	333	333	340	453
G	220	220	240	278	273	273	299	298
H	195	195	204	248	306	306	306	412
I	111,5	111,5	120	139	144	144	150	147,5
J	108,5	108,5	120	139	129	129	149	150,5
K	53	53	70,4	58,5	43	43	50	37

### 3.5. Násypka

Násypyky se dělí do 2 hlavních typů. Kompaktní verze použitelná pro kotly o velikosti 10-40kW, externí verze použitelná pro všechny velikosti kotlů, tedy 10-200kW. V návodu a řídící jednotce kotle se můžete setkat s dvěma názvy, a to Násypka nebo Zásobník na pelety.

Typ násypek	cm	Externí 60x60	Externí 80x80	Externí 100x100	Externí 1420x80	Kompakt Velký	Kompakt střední	Kompakt malý
Objem pelet	kg	110	220	300	350	250	150	60
Hmotnost	kg	25	29	35	38	95	55	
Výška	mm	1300	1300	1300	1300	1210	1210	1210
Šířka	mm	600	815	1000	1420	653	507	507
Hloubka	mm	600	815	1000	815	1180	995	

### 3.6. Externí podavač

Externí podavač pelet se používá pouze v případě konfigurace s externí verzí násypyky. Kompaktní násypka na pelety je již osazena podavačem z výroby. Můžete volit mezi dvěma velikostmi externího podavače – 2 nebo 3m.

Typ externího podavače	m	2	3
------------------------	---	---	---

## 4. ZÁKLADNÍ PRVKY INSTALAČNÍ KONFIGURACE A OBSAH BALENÍ

Biopel je vyráběn v několika velikostech dle maximálního výkonu kotle od 10 do 200kW. Každá velikost kotle má své odlišnosti nejenom ve vnějších rozměrech, ale také v konstrukčním řešení výměníku kotle, dveří, připojovacích nátrubků, kouřovodu. Dále velikost kotle ovlivňuje typ násypky na pelety, podavače pelet, rozměry hořáku apod. Niže jsou uvedeny základní parametry všech vedených prvků kompletního setu Biopel.

### 4.1. Biopel 10 - 40kW

Kotel je osazen třemi dvířky, a to přikládacími, čistícími a popelníkovými. V horní části je kotel pro lepší izolaci osazen víkem, které snižuje povrchovou teplotu v horní části kotle. Dvířka čistící jsou uchycena křídlovými maticemi a jsou kompletně vyjmoutelná pro lepší přístup a čištění výměníku kotle.

Na bočních stranách naleznete otvor pro hořák, z jedné straně zaslepený krycím plechem. Hořák je tedy možné instalovat zleva nebo zprava, dle dispozic kotelny. Dále v horní části bočních krytů naleznete otvor pro uchycení automatického Čištění výměníku (přídavné zařízení) a otvory pro uchycení řídící jednotky v případě instalace s tzv. externí násypkou.



*Hořák je tedy možné instalovat zleva nebo zprava na tělo ocelového kotle.*

V zadní části kotle naleznete 2 nátrubky – nahoře pro výstupní vodu z kotle, dole pro vstupní vodu z kotle. Nátrubek výstupní vody je osazen jímkou pro čidla teploty (čidlo ÚT a čidlo Termik). Nátrubek vstupní vody je osazen jímkou pro napouštěcí ventil. Na zadním opláštění kotle naleznete dvě krytky. První je umístěna vedle kouřovodu a zakrývá jímku Lambda sondy a Čidla teploty spalin. Druhá krytka je umístěna ve spodní části kotle a skrývá otvor pro uchycení automatického Odstraňovače popela (přídavné zařízení). Výstup pro připojení kouřovodu je umístěn v zadní, středové, části kotle.




*Teplotní čidla (ÚT, Termik a Čidlo spalin) jsou vyvedena do zadní části kotle boční šachtou pro kabeláž a připojena do příslušných jímek.*

Ve spodní části kotle se nachází stavitele nody na závitech, kterými je možné upravit výšku kotle a srovnat tak nerovnosti podstavy v kotelni. Panty popelníkových dvířek je možné namontovat na opačný bok kotle v případě instalace tzv. Kompaktní verze násypky na opačnou stranu. Přemontování pantů popelníkových dvířek je nutné pro zajištění jejich bezproblémového otvírání.



*Panty popelníkových dvířek jsou připevnitelné na kotel zleva i zprava, dle potřeby zákazníka. Popelníkové dveře je tedy možné instalovat zleva i zprava.*

Uvnitř kotle se nachází popelník a nad ním v části výměníku kotle jsou umístěny tzv. vířiče spalin, které snižují teplotu spalin v komíně a zvyšují tak účinnost kotle.



- a) Víko, pod ním přikládací a čistící dvířka
- b) Oboustranná popelníková dvířka
- c) Polohovací nohy na šroubech
- d) Záslepka otvoru hořáku na obou stranách
- e) Záslepka aut. Čištění výměníku
- f) Otvory držáku řídící jednotky (pouze při instalaci s Externí násypkou)

- g) Nátrubek výstupní vody s jímkou ÚT a Termik
- h) Nátrubek vstupní vody s jímkou pro napouštěcí/vypouštěcí ventil
- i) Záslepka Lambda sondy a Čidla teploty spalin
- j) Záslepka aut. Odstraňovače popela
- k) Panty horního víka
- l) Uzavírací madlo popelníkových dvířek

## Obsah balení:

Uvnitř kotle nalezne příbal s příslušenstvím a spojovacím materiélem pro montáž a kompletaci instalace. Množství a typ přibalovaných dílů se liší dle velikosti kotle a hořáku.

- 3ks Čistící nářadí (kartáč, madlo kartáče, škrabka) – pro čištění vnitřních částí kotle.
- Napouštěcí ventil – pro napouštění a vypouštění vody z kotle a otopného systému.
- 2ks stavěcí šrouby – instalované na otvor hořáku, respektive přírubu hořáku. Na stavěcí šrouby se uchycuje hořák.
- Popelník – ve spodní části kotle, může být jedno nebo dvou dílný.
- Příruba hořáku (pro kotle 20, 30 a 40kW) – instaluje se na otvor hořáku.
- 4ks šrouby příruby hořáku (pro kotle 30 a 40kW) – pro uchycení příruby na otvor hořáku. Příruba pro 20kW kotel se uchycuje přímo na stavěcí šrouby.
- 2ks křídlové matice pro uchycení hořáku – pro zajištění těsnosti mezi přírubou a hořákem. Instalují se na stavěcí šrouby.
- 2ks podložky křídlových matic – patří na stavěcí šrouby, pod křídlové matice.


## 4.2. Biopel 60 - 80kW

Kotel je osazen třemi dveřky, a to přikládacími, čistícími a popelníkovými. V horní části je kotel pro lepší izolaci osazen víkem. Přikládací a čistící dveřka jsou uchycena křídlovými maticemi. Čistící dveřka jsou navíc kompletně vyjmoutelná. Na bočních stranách naleznete otvor hořáku a otvory pro uchycení řídící jednotky.



*Instalace možná pouze s externím typem násypky na pelety.*

V zadní části kotle naleznete dva nátrubky. V horní části zadní strany kotle je nátrubek výstupní vody z kotle, osazený jímkou pro teplotní čidla ÚT a Termik. Ve spodní části zadního víka je nátrubek vstupní vody do kotle, osazený jímkou pro napouštěcí ventil. Výstup kouřovodu a záslepka otvoru aut. Odstraňovače popela (přídavné zařízení, pouze pro 60kW) jsou také umístěny v zadní části kotle.



- Víko, pod ním přikládací a čistící dvířka
- Oboustranná popelníková dvířka
- Nohy kotle
- Záslepka otvoru hořáku na obou stranách
- Záslepka aut. Čištění výměníku (pouze u kotle 60kW)
- Otvory držáku řídící jednotky (pouze při instalaci s Externí násypkou)

- Nátrubek výstupní vody s jímkou s čidly ÚT a Termik
- Nátrubek vstupní vody s jímkou pro napouštěcí/vypouštěcí ventil
- Záslepka Lambda sondy a Čidla teploty spalin
- Záslepka aut. Odstraňovače popela
- Panty horního víka
- Uzavírací madlo popelníkových dvířek

## **Obsah balení:**

Uvnitř kotle nalezne příbal s příslušenstvím a spojovacím materiélem pro montáž a kompletaci instalace. Množství a typ přibalovaných dílů se liší dle velikosti kotle a hořáku.

- 3ks Čistící náradí (kartáč, madlo kartáče, škrabka) – pro čištění vnitřních částí kotle.
- Napouštěcí ventil – pro napouštění a vypouštění vody z kotle a otopného systému.
- 2ks stavěcí šrouby – instalované na otvor hořáku, respektive přírubu hořáku. Na stavěcí šrouby se uchycuje hořák.
- Popelník – ve spodní části kotle, může být jedno nebo dvou dílný.
- Příruba hořáku – instaluje se na otvor hořáku.
- Těsnění příruby hořáku – instaluje se mezi otvor hořáku na kotli a přírubou hořáku
- 4ks šrouby příruby hořáku pro její uchycení na otvor hořáku na kotli
- 2ks křídlové matice pro uchycení hořáku – pro zajištění těsnosti mezi přírubou a hořákem. Instalují se na stavěcí šrouby.
- 2ks podložky křídlových matic – patří na stavěcí šrouby, pod křídlové matice.

### **4.3. Biopel 100 - 200kW**

Kotle této výkonové řady obsahují dvouúrovňový výměník tepla umístěný v horní části kotle. Trubky výměníku jsou v horizontální poloze umístěny nad otvorem pro instalaci hořáku. Trubky výměníku mají 2 velikosti průměrů pro lepší proudění vzduchu v kotli. V každé z trubek je umístěn vířič spalin, které mají za úkol snižovat teplotu v kouřovodu tak, aby výsledná účinnost kotle byla co nejvyšší. Vířiče spalin jsou vyjímatelné pro lepší přístup k trubkám výměníku během čištění. Pro čištění trubek výměníku slouží madlo a nasazovací kartáč, díky kterým můžete čistit každou z trubek výměníku. Po čištění nezapomeňte znova umístit vířiče spalin do každé z trubek. Čistota výměníku kotle je kritická pro zajištění maximálního přestupu tepla z ohřátého vzduchu do vody v kotli a otopném systému.

 **Biopel o výkonech 100 – 200kW je osazen horizontálním 2 úrovňovým trubkovým výměníkem tepla.**

Biopel 100 – 200 kW je osazen dvěma hlavními dveřmi, předními a zadními. V předních, větších, dveřích je v jejich spodní části umístěn otvor pro hořák. Na ten se instaluje, dle velikosti kotle, příruba hořáku, na kterou se posléze instaluje samotný peletový hořák. Hořák je uchycen do otvoru pomocí dvou stavěcích šroubu a dvou křídlových matic. Těsné utažení matic je důležité pro zamezení nasávání falešného vzduchu do kotle nebo pro zamezení úniku kouře z kotle ven. Celé dveře je možné společně s hořákem otevřít pro kontrolu vnitřní části kotle a čištění roštu hořáku aniž by bylo nutné hořák z kotle vyjmout. Pro otevření dveří s hořákem je pouze nutné demontovat PVC hadici mezi hořákem a podavačem tak, aby externí podavač nebránil v otevření dveří.

 **Pozor: Nikdy neotvírejte přední dveře s hořákem v případě, že je v kotli plamen. Pro kontrolu plamene za chodu kotle slouží zadní dveře. Plamen je v kotlích tohoto typu veliký až 1,5m, proto dbejte zvýšené opatrnosti při otvírání zadních dveří pro kontrolu plamene.**

Přední a zadní dveře jsou uchyceny ke kotli pomocí masivních pantů a z druhé strany pomocí uzavíracích klik, jejichž těsnost uzavření lze nastavit. Dbejte na těsné uzavření obou dveří a na správné nastavení všech uzavíracích klik tak, aby nemohlo dojít k samovolnému otevření dveří nebo k úniku kouře do místnosti díky netěsnému uzavření dveří. V předních a zadních dveřích proudí voda z otopného systému. Voda je do dveří vháněna díky chladícím hadicím. Každá z hadic je osazena kulovým ventilem, kterým lze dveře odpojit od těla kotle v případě nutnosti demontáže dveří, opravy apod.

V horní části kotle se nachází připojovací nátrubky pro připojení otopného systému ke kotli. Menší nátrubek – vstupní voda do kotle, větší nátrubek – výstupní voda z kotle. Dále v horní části naleznete výstup pro připojení kouřovodu. Ve výstupu pro připojení kouřovodu naleznete otvor pro připojení Lambda sondy (přídavné zařízení).


 **Manipulace s kotlem je zajištěna dvěma způsoby, a to buď pomocí zvýšeného podstavce ve spodní části kotle, nebo pomocí ok v horní části kotle, na které lze kotel zavěsit a manipulovat s ním.**

Nátrubek napouštěcího ventilu je umístěn na boční straně kotle, v jeho spodní části. Při připojování kotle na otopný systém a následném napouštění dbejte na to, aby veškeré spoje nátrubků a kouřovodu byly těsné a nemohlo dojít k úniku vody nebo kouře z těchto spojů. To platí i pro spoje chladících hadic, těsnost dveří apod.

Elektronické součásti kotle se instalují na boční stranu kotle (řídící jednotka v9 a externí patice). Na boční straně naleznete také jímky pro teplotní čidla ÚT a bezpečnostního čidla Termik. Veškerá kabeláž musí být vedena tak, aby ji nepoškodily pohyblivé části kotle (např. při otevírání a zavírání dveří). Stejně tak je nutné zajistit, aby popel nebo oheň nepoškodil elektrické součásti při čištění nebo kontrolování plamene v situaci otevírání dveří. Pro lepší uchycení kabeláže můžete využít umělohmotné spony osazené na opláštění kotle.

 **Elektronické součásti kotle, jako řídící jednotka v9, externí patice, nebo teplotní čidla se instalují na kotel až v kotelně. Ve výrobě jsou tyto díly přibalovány do kotle a hořáku jako jejich příslušenství.**

Vnitřní dno kotle je zakulaceno pro lepší čištění a vymetání popela z kotle. K tomuto využijte půlkruhovou škrabku, která je součástí čistícího náradí dodávaného s kotlem. Kotl čistěte v pravidelných intervalech. Ty se ovšem mohou lišit dle kvality spalovacího procesu, typu pelet atd. Kontrolujte tedy v prvních 2 měsících provozu všechny vnitřní části kotle (výměník, hořák, vnitřní dno kotle) a sledujte rychlosť tvorby popela a stanovte jak často je nutné jednotlivé části kotle čistit. To samé platí pro spalinovou cestu, která není pevnou součástí kotle, ale vyžaduje také pravidelné čištění.



- a) Přední dveře
- b) Otvor pro vsunutí hořáku
- c) Chladící hadice se systémovou vodou
- d) Nátrubek automatického čištění výměníku
- e) Podstavec pro manipulaci s kotlem
- f) Oka pro manipulaci s kotlem
- g) Nátrubky pro teplotní čidla ÚT a čidla spalin.
- h) Umístění externí patice a řídící jednotky v9
- i) Umístění řídící jednotky Lambda sondy (přídavné zařízení)

- j) Zadní dveře
- k) Vymetací otvor se záslepou a popelníkem
- l) Nátrubek napouštěcího ventilu
- m) Výstup kouřovodu
- n) Nátrubek vstupní vody do kotle
- o) Nátrubek výstupní vody z kotle
- p) Nastavitelné uzavírací klíky předních a zadních dveří
- q) Uzavírací ventily na každé z chladících hadic

## Obsah balení:

Uvnitř kotle naleze příbal s příslušenstvím a spojovacím materiálem pro montáž a kompletaci instalace. Množství a typ přibalovaných dílů se liší dle velikosti kotle a hořáku.


- 3ks Čistící náradí (kartáč, madlo kartáče, škrabka) – pro čištění vnitřních částí kotle.
- Napouštěcí ventil – pro napouštění a vypouštění vody z kotle a otopného systému.
- 2ks stavěcí šrouby – instalované na otvor hořáku, respektive přírubu hořáku. Na stavěcí šrouby se uchycuje hořák.
- Příruba hořáku – instaluje se na otvor hořáku.

- Těsnění příruby hořáku – instaluje se mezi otvor hořáku na kotli a přírubou hořáku
- 4ks šrouby příraby hořáku pro její uchycení na otvor hořáku na kotli
- 2ks křídlové matice pro uchycení hořáku – pro zajištění těsnosti mezi přírubou a hořákem. Instalují se na stavěcí šrouby.
- 2ks podložky křídlových matic – patří na stavěcí šrouby, pod křídlové matice.

## 4.4. Hořák

Peletový hořák se liší dle jeho výkonu, typu roštu a typem použitých elektrických komponent hořáku. Maximální výkon hořáku také udává jeho vnější rozměry. Hořák je osazen následujícími komponenty:

- a) vnitřní podavač pelet (motor a šnek),
- b) ventilátor,




- c) zapalovací patrona,
- d) fotosenzor,
- e) bezpečnostní teplotní čidlo,
- f) plošný spoj hořáku,
- g) vyjmateľný rošt,
- h) grenamatová deska (30-200kW),
- i) Osinková těsnící šňůra,
- j) Otvory pro stavěcí šrouby pro uchycení na kotel.

V horní části se nachází otvor pro připojení trubky hořáku s dvěma otvory pro uchycení trubky pomocí šroubů. Vedle tohoto otvoru můžete nalézt 2 konektory pro propojení hořáku s řídící jednotkou. Menší konektor přenáší signál z fotosenzoru a bezpečnostního teplotního čidla. Velký konektor přenáší 230V napětí pro ovládání elektrických komponentů hořáku (ventilátor, motor vnitřního podavače). Ventilátor a motor vnitřního podavače je každý propojen se samostatným rozběhovým kondenzátorem, které jsou taktéž umístěny na těle hořáku.

Tělo hořáku a rošt jsou vyrobeny z nerezové oceli tak, aby odolali vysoké teplotě při spalování, která dosahuje až 1100°C. Rošt hořáku je vyjmateľný a vyžaduje pravidelné čištění. Otvory v hořáku musejí být průchozí pro dosažení maximální účinnosti spalování.

**! Zapalovací patrona a osinková těsnící šňůra podléhají opotřebení. Je nutné je v pravidelných intervalech měnit.**

Zapalovací patrona zajišťuje automatické roztápení pelet, což trvá 3 až 5min. Vzniklý plamen je detekován fotosenzorem, který zajišťuje přechod z fáze automatického roztápení do běžného provozu. Fotosenzor společně s bezpečnostním čidlem plamene také slouží k zajištění bezpečnosti provozu a odpovídají za vypnutí hořáku v případě náhlého vyhasnutí (zodpovídá fotosenzor) nebo přehřátí hořáku (zodpovídá bezpečnostní teplotní čidlo).



Osinková těsnící šňůra musí vždy těsně doléhat na kotel, respektive přírubu hořáku na kotli tak, aby nedocházelo k úniku kouře a tepla ze spoje ven do místnosti. V opačném případě by do místnosti unikaly zplodiny z hoření a hrozilo by riziko poškození komponentů kotle a riziko požáru.

Hořák je srdcem kotle a vyžaduje pravidelnou údržbu jeho komponentů, a to především rostu. Rošt hořáku je vyjmateľný pro pohodlnější čištění. Dbejte na správnost uložení rostu zpět do hořáku tak, aby nemohlo dojít k jeho pohybu či vypadnutí. Více o čištění hořáku a manipulací s ním najeznete v kapitole Pravidelná údržba.


## Obsah balení:

- Hořák 10 – 200kW
- Kryt hořáku
- Trubka hořáku – pro zapojení na hořák
- 2ks šroubů 4M, pro uchycení trubky hořáku na otvor v hořáku
- Těsnící kroužek – pro utěsnění spoje mezi otvorem v hořáku a trubkou hořáku
- PVC hadice – pro propojení hořáku s externím podavačem
- Řídící jednotka v9 – instalovaná na boční stranu kotle nebo na kompaktní násypku
- 2ks křídlové matice – pro uchycení hořáku na kotel
- 2ks podložky pod křídlové matice

## 4.5. Násypka

Níže můžete vidět základní schéma obou typů násypek, tedy Kompaktní a Externí verze. Externí násypku je možné kombinovat se všemi velikostmi kotlů. Tato je montována až na místě, z výroby přichází v rozloženém stavu. Popis a schéma montáže najeznete v tomto návodu, v kapitole Postup instalace.

Kompaktní verze násypky je zobrazena na pravé straně obrázku. Tato je již zkompletována z výroby, a lze ji jednoduše přistavit ke kotli, a to z obou stran dle pozice hořáku na pelety. Kompaktní násypku je možné instalovat s kotli Biopel 10 – 40kW.




- a) Externí násypka
- b) 3 hlavní nohy násypky – uchycené v horní části k násypce
- c) Noha pro zasunutí Externího podavače. V noze je otvor do kterého se podavač zasune
- d) Vymetací otvor pro čištění násypky od prachu
- e) Plnící otvor – může být opatřen poklopem
- f) Kompaktní násypka
- g) Přední vyjmíatelné dveře
- h) Vymetací otvor pro čištění násypky od prachu
- i) Otvory pro vedení kabeláže z přední strany násypky
- j) Řídící jednotka v9
- k) Otvor pro hořák z obou stran násypky

#### 4.6. Externí podavač

Externí podavač pelet slouží pro dopravení pelet z Externí násypky do hořáku. Instaluje se pouze v případě instalace s Externí násypkou, jelikož Kompaktní verze násypky má již tento podavač integrován uvnitř. Podavač je osazen motorem, jehož rychlosť se liší dle velikosti kotle. Zkontrolujte štítek na Externím podavači, kde je uvedeno, pro jaký výkon kotle je tento podavač určen. Používejte pouze takový typ Externího podavače, jaký je určen pro vaši velikost kotle.

- a) Motor podavače s kondenzátorem – čím větší kotel, tím rychlejší motor
- b) PVC trubice podavače
- c) Šnek podavače
- d) Vstup pelet do podavače
- e) Výstup pelet z podavače do hořáku
- f) Zásuvka 230V - pro propojení Externího podavače s externí paticí na kotli




## 5. POSTUP INSTALACE

Způsob instalace je rozdílný dle velikosti kotle a typu násypky na pelety. Níže je uveden celkový popis instalace všech typů kotlů s oběma typy násypek. Zvolte podkapitolu dle vaší velikosti zakoupeného kotle a čtěte chronologicky pokyny k instalaci všech komponentů.

Celý proces instalace lze rozdělit na tyto body:

1. Instalace kotle, násypky, hořáku případně Externího podavače (kapitoly 5.1 až 5.6)
2. Instalace přídavných zařízení (kapitola 5.7)
3. První spuštění kotle (kapitola 8)
4. Výpočet výkonu Externího podavače v případě nestandardní instalace (kapitola 9.4)
5. Korekce spalování (kapitoly 9.1 až 9.3)
6. Nastavení dalších funkcí a korekce chodu přídavných zařízení (kapitola 7)

Základní typ instalace lze rozlišit dle typu násypky na pelety. Od násypky na pelety se odvíjí základní konfigurace hlavních komponentů instalovaného setu Biopel. Níže je uvedeno schéma první verze setu s tzv. Kompaktní násypkou. Uvnitř násypky je schován hořák, řídící jednotka kotle a také externí podavač pelet. Uvedený set je navíc osazen několika přídavnými příslušenstvími pro lepší ilustraci možností konfigurace.



*Biopel set s kompaktní násypkou na pelety*

- |  |  |
|--|--|
| a) Kompaktní násypka   | g) Řídící jednotka v9  |
| b) Přední dvířka násypky   | h) Čistící uzávěr pro vymetání prachu z násypky.                       |
| c) Horní násypná dvířka pro doplňení pelet                                   | i) Otvory pro vedení kabeláže z přední části násypky.                  |
| d) Vakuový podavač (přídavné zařízení)                                       | j) Externí patice pro připojení příslušenství pod předním krytem kotle |
| e) Otvor pro hořák z obou stran (uvnitř násypky je zabudován peletový hořák) | k) Biopel 10 – 40kW  |
| f) Odstraňovač popela (přídavné zařízení)                                    |  |

Kompaktní násypka není pevně spojena s kotlem. Ke kotli se umisťuje až po jeho instalaci na finální pozici. Po umístění násypky se do kotle, z vnitřní části násypky, montuje peletový hořák. Pro montáž hořáku je nutné nejdříve otevřít Přední dvířka násypky. Ty jsou zavřeny na šroubech a otevřete je pohybem 2cm nahoru (vyháknutí) a poté pohybem k sobě (odejmutí dvířek).

Hořák lze umístit vpravo či vlevo na kotli, proto je nutné zvolit otvor v kompaktní násypce tak, aby lícoval s otvorem pro hořák na kotli. Řídící jednotka v9 je instalována do otvoru v horní části kompaktní násypky a propojena s Externí paticí pomocí šedého kabelu a konektoru. Konektor pro zapojení řídící jednotky v9 je na levé horní straně Externí patice. Proveďte tento kabel bočním otvorem předního krytu kotle až ke konektoru na Externí patici.

Kabeláž jdoucí do externí patice zajistěte proti pohybu pomocí 2 umělohmotných upínáků umístěných nad Externí paticí.


V násypce naleznete Externí podavač. Jeho výstup je v přední části násypky a je jej nutné propojit s hořákem pomocí PVC hadice a Trubky hořáku (příslušenství hořáku). Konektor podavače je nutné propojit s Externí paticí kotle pomocí kabelu 230V.



**Pozor:** Dbejte na to aby PVC hadice nebyla prověšena, jinak můžou pelety padající z vyústění Externího podavače do hořáku váznout uvnitř PVC hadice.

V horní vnitřní části násypky (v místě pelet) je umístěna lišta sloužící pro vedení kabeláže skrz násypku ven do zadní části instalace. Záslepku lišty můžete odejmout povolením šroubů, pro lepší instalací kabelů dovnitř lišty. Vzhledem k prachu z pelet nezapomeňte po instalaci záslepku lišty opětovně nainstalovat a zajistit šrouby proti vypadnutí.

Druhá verze násypky na pelety nese označení Externí násypka. Externí násypku lze použít se všemi velikostmi kotlů Biopel, každopádně je nutné ji vždy využít pro velikosti kotlů 60 – 200kW, kde není možné použít tzv. Kompaktní násypky. Níže je uvedeno schéma setu s tzv. Externí násypkou. Uvedený set je navíc osazen několika přídavnými příslušenstvími pro lepší ilustraci možností konfigurace.



Biopel set s externí násypkou na pelety

- |  |  |
|--|--|
| a) Externí násypka                                     | h) Hořák na pelety   |
| b) Přikládací otvor pro doplnění pelet                 | i) PVC hadice  |
| c) Spodní noha násypky pro zasunutí Externího podavače | j) Trubka hořáku   |
| d) Čistící uzávěr pro vymetání prachu z násypky.       | k) Kompresorové čištění hořáku (přídavné zařízení)                     |
| e) Externí podavač pelet (2 nebo 3m), úhel od země 50° | l) Externí patice pro připojení příslušenství pod předním krytem kotle |
| f) Odstraňovač popela (přídavné zařízení)              | m) Biopel 10 – 200kW   |
| g) Řídící jednotka v9                                  |  |

Externí násypka se kompletuje během instalace kotle, je standardně prodávána v rozloženém stavu. Do spodní nohy násypky se vkládá konec 2 nebo 3m Externího podavače. Sklon Externího podavače by měl být 50° od země. Podavač se propojuje s hořákem pomocí PVC hadice a trubky hořáku. Napájení externího podavače je vyvedeno z Externí patice do zásuvky Externího podavače pomocí 230V kabelu.

Externí násypka může být umístěna kdekoli v kotelně, ale pouze tak, aby bylo zajištěno bezproblémové padání pelet z vyústění podavače do hořáku. Dbejte na to aby PVC hadice nebyla prověšena, jinak můžou pelety padající do hořáku váznout.

Rychlosť motoru uvnitř Externího podavače se liší dle velikosti kotle. Na štítku Externího podavače je vždy uvedeno, pro jaký výkonový rozsah kotle je Externí podavač určen. Používejte pouze takový typ Externí podavač, který je určen pro vaši velikost kotle. V opačném případě bude Externí podavač příliš rychlý nebo pomalý, což způsobí špatné dávkování pelet na hořák.

## 5.1. Biopel 10 – 80kW

Postup instalace kotle Biopel o výkonech 10 až 80kW. Níže uvedené body slouží jako návod na instalaci kotlového tělesa k otopnému systému. Jednotlivé body jsou uvedeny chronologicky. Čtěte tedy jednotlivé body postupně tak, abyste neopomněli žádny ze zásadních bodů instalace.

1. Vybalte kotel z latení a papírového obalu. Odstraňte krycí průhlednou fólii a umístěte tělo kotle na jeho konečnou pozici v kotelně. Při manipulaci s kotlem dejte pozor na následující:
  - a. Pokud manipulujete s kotlem v latení, dávejte pozor na případné poničení opláštění kotle. Latení je ze dřeva a drží pohromadě pomocí nastřelovacích hřebů. Ty mohou při manipulaci poškodit opláštění kotle nebo jeho další součásti.
  - b. Kotel musí být umístěn na rovné podlaze či podstavci tak, aby jeho dno bylo ve vodorovné poloze. Náklon kotle není možný.
  - c. Dbejte na dodržení minimálního volného prostoru kolem kotle, z pohledu bezpečnosti a přístupu ke kotli z důvodu údržby.
  - d. Předem zkontrolujte, že je v kotelně dostatek prostoru pro otevření popelníkových dveří a horního víka kotle.



*S kotlem manipulujte vždy tak, aby nedošlo k jeho poškození. Doporučujeme vyjmout příslušenství z kotle před manipulací s ním.*

2. Vyjměte z kotle veškeré příslušenství. Příslušenství by mělo být v popelníku (spojovací materiál) a v přední komoře kotle (čistící nářadí).
3. Nainstalujte napouštěcí ventil, a to na nátrubek v zadní spodní části kotle.
4. Připojte nátrubek G1 1/4" výstupní vody z kotle na otopný systém.
5. Připojte nátrubek G1 1/4" vstupní vody do kotle na otopný systém.
6. Připojte kouřovod na výstup pro kouřovodu v zadní části kotle. Spoj musí být těsný, v případě nutnosti použijte kamnářský tmel pro utěsnění spoje. Při připojování kouřovodu dbejte na následující:
  - a. Vedení kouřovodu nesmí snižovat tah v komíně do té míry, aby to znamenalo snížení tahu pod minimální stanovenou mez 6 – 10Pa, dle velikosti kotle viz. kapitola Hlavní parametry a rozměry.
  - b. Průměr kouřovody a komína nesmí být menší, než je výstup z kotle, tedy 130 nebo 178mm, dle velikosti kotle viz. kapitola Hlavní parametry a rozměry.
  - c. Spoj mezi výstupem z kotle a kouřovodem nesmí zasahovat do otvorů pro Lambda sondu a Čidlo teploty spalin. Dávejte pozor, aby nedošlo k poškození Čidla teploty spalin během nasazování kouřovodu na výstup z kotle.
  - d. Po napojení kouřovodu na výstup z kotle změřte komínový tah co nejbližše u výstupu z kotle. Pokud hodnota tahu nesplňuje minimální požadavek na komínový tah, zvažte instalaci přídavného zařízení, tzv. Odtahového véntilátoru. V opečném případě může docházet k úniku kouře během provozu z kotle do místnosti.



*Dostatečný komínový tah je zásadní pro správnou funkci kotle. Pokud nastane únik kouře a teplého vzduchu během provozu z kotle, komínový tah není dostatečný.*

7. Připojte přívodní hadici vody na napouštěcí ventil a napusťte kotel a otopný systém vodou. Dbejte při tom na maximální provozní tlak vody, který je stanoven na 2 bary. Pozor: toto je provozní tlak při provozu kotle. Ve studeném stavu musí být tedy tlak vody v otopném systému o něco nižší.
8. Po napuštění uzavřete napouštěcí ventil a odmontujte přívodní hadici z ventilu.
9. Zkontrolujte těsnost spojů všech nátrubků. Případné netěsnosti opravte před uvedením kotle do provozu.
10. Zkontrolujte správnost uložení Teplotního čidla ÚT a bezpečnostního čidla Termik, která jsou umístěna v jímce na nátrubky výstupní vody z kotle. Čidla musí v jímce držet, jinak hrozí jejich vypadnutí a možné přehřátí kotle.
11. Zkontrolujte vnitřní části kotle, především: správné umístění vířiců spalin ve výměníku kotle, správnou pozici popelníku, správnou pozici krycí klapky pod přikládacími dvířky a přesvědčte se, že v kotli nezbylo žádné příslušenství či spojovací materiál. Odstraňte veškeré díly, které do kotle nepatří.
12. Při manipulaci s kotle může dojít k vyosení uchycení dvířek a snížení jejich těsnosti. Proto zkontrolujte všechny dvířka kotle, tedy přikládací, čisticí a popelníková. Zkontrolujte dosednutí osinkových těsnících šnůr, správnost uzavírání dvířek a jejich těsnost.
13. Zvolte stranu, na kterou bude montován hořák. Na opačné straně kotle otvor pro hořák zakryjte záslepkou, která je standardně montována na pravý otvor pro hořák. V případě potřeby ji tedy namontujte na opačnou stranu kotle.
14. Pokud jsou všechny body splněny, můžete přejít k instalaci násypky a následně k instalaci peletového hořáku.

## 5.2. Biopel 100 – 200kW

Postup instalace kotle Biopel o výkonech 100 až 200kW. Níže uvedené body slouží jako návod na instalaci kotlového tělesa k otopnému systému. Jednotlivé body jsou uvedeny chronologicky. Čtěte tedy jednotlivé body postupně tak, abyste neopomněli žádný ze zásadních bodů instalace.

1. Vybalte kotel z papírového obalu. Odstraňte krycí průhlednou fólii a umístěte tělo kotle na jeho konečnou pozici v kotelně. Při manipulaci s kotlem dejte pozor na následující:
  - a. Při manipulaci dávejte pozor na poškození opláštění a dalších součástí kotle. S kotlem manipulujte pouze, pokud jsou přední a zadní dveře kotle zavřeny.
  - b. Pro manipulaci použijte buď manipulační vozík zasunutý pod kotle, nebo jeřáb s řetězem zavěšeným za oka v horní části kotle. Pokud manipulujete s kotle pomocí těchto ok, je nutné při manipulaci požít všechny 4 oka tak, aby byl kotel při manipulaci ve vodorovné poloze.
  - c. Kotel musí být umístěn na rovné podlaze či podstavci tak, aby jeho dno bylo ve vodorovné poloze. Náklon kotle není možný.
  - d. Dbejte na dodržení minimálního volného prostoru kolem kotle, z pohledu bezpečnosti a přístupu ke kotli z důvodu údržby.
  - e. Předem zkontrolujte, že je v kotelně dostatek prostoru pro otevření předních a zadních dveří kotle.
2. Vyměte z kotle veškeré příslušenství. Příslušenství naleznete ve spodní části kotle (čistící náradí, chladící hadice a spojovací materiál).
3. Nainstalujte nebo zkontrolujte napouštěcí ventil, a to na nátrubek v zadní spodní části kotle. Dle velikosti kotle bývá napouštěcí ventil namontován na boční spodní straně kotle, nebo je umístěn jako příslušenství uvnitř kotle, v jeho spodní části.
4. Připojte nátrubek G2 1/2" výstupní vody z kotle na otopný systém, v horní části kotle.
5. Připojte nátrubek G1 1/2" vstupní vody do kotle na otopný systém, v horní části kotle.
6. Připojte kouřovod na výstup pro kouřovodu v zadní části kotle. Spoj musí být těsný, v případě nutnosti použijte kamnářský tmel pro utěsnění spoje. Při připojování kouřovodu dbejte na následující:
  - a. Vedení kouřovodu nesmí snižovat tah v komíně do té míry, aby to znamenalo snížení tahu pod minimální stanovenou hodnotu 10Pa, viz. kapitola Hlavní parametry a rozměry.
  - b. Průměr kouřovody a komína nesmí být menší, než je výstup z kotle, tedy 199mm, viz. kapitola Hlavní parametry a rozměry.
  - c. Spoj mezi výstupem z kotle a kouřovodem nesmí zasahovat do otvorů pro Lambda sondu a Čidlo teploty spalin. Dávejte pozor, aby nedošlo k poškození Čidla teploty spalin během nasazování kouřovodu na výstup z kotle.
  - d. Po napojení kouřovodu na výstup z kotle změřte komínový tah co nejbližše u výstupu z kotle. Pokud hodnota tahu nesplňuje minimální požadavek na komínový tah, zvažte instalaci přídavného zařízení, tzv. Odtahového véntilátoru. V opečném případě může docházet k úniku kouře během provozu z kotle do místnosti.
7. Instalujte Chladící hadice s kulovými ventily na nátrubky na boční straně kotle a na předních a zadních dveřích. Pro názornost připojení hadic použijte obrázek kotle 100 – 200kW uvedený v kapitole Základní prvky instalací konfigurace a obsah balení. Kulové ventily na nátrubcích Chladících hadic nastavte do polohy otevřeno.
8. Připojte přívodní hadici vody na napouštěcí ventil a napusťte kotel a otopný systém vodou. Dbejte při tom na maximální provozní tlak vody, který je stanoven na 2 bary. Pozor: toto je provozní tlak při provozu kotle. Ve studeném stavu musí být tedy tlak vody v otopném systému o něco nižší.
9. Po napuštění uzavřete napouštěcí ventil a odmontujte přívodní hadici z ventilu.



*Zkontrolujte těsnost spojů všech nátrubků, včetně spojů u Chladících hadic. Případné netěsnosti opravte před uvedením kotle do provozu.*

10. Zkontrolujte vnitřní části kotle, především: správné umístění vířičů spalin ve výměníku kotle, správnou pozici popelníku ve vymetacím prostoru (pod kouřovodem), a přesvědčte se, že v kotli nezbylo žádné příslušenství či spojovací materiál. Odstraňte veškeré díly, které do kotle nepatří.
11. Zkontrolujte přední a zadní dveře kotle. Zkontrolujte správnost nastavení uzavíracích klik, případně upravte polohu háčků na uzavíracích klikách tak, aby byly dveře při zavření těsné.
12. Pokud jsou všechny body splněny, můžete přejít k instalaci násypky a následně k instalaci hořáku.

### 5.3. Násypka

Instalace Kompaktní násypky na pelety je velmi jednoduchá vzhledem k tomu, že přichází z výroby již složená. Vybalte tedy násypku z latění, odstraňte krycí folii a postavte násypku na místo vedle kotle na straně, kde bude montován hořák. Pokud je na straně, kde bude hořák na násypce zálepka, odmontujte ji a přemístěte na opačnou stranu násypky. Pokud manipulujete s násypkou, dávejte pozor na její poničení. Latění je složeno pomocí nastřelovacích hřebů, které mohou násypku při manipulaci poškodit.

Instalace Externí násypky na pelety se provádí na místě, z výroby přichází v rozloženém stavu. Níže je uveden postup montáže externí násypky. Postupujte tedy podle postupu níže:

1. A a B spojte dohromady. Po spojení máte část AB.
2. Spoje D s AB částí. Po spojení máte ABD část.
3. Spoje část F s ABD částí. Po spojení máte ABDF část.
4. Spoje části H, G, E a F s dílem ABDF.
5. Poté spojte C se zbytkem a máte celé tělo násypky hotové.
6. Připojte 3 nohy na tělo násypky pomocí šroubů.
7. Hotovo. Násypku umístěte vedle kotle tak, aby do ní bylo možné zapojit externí podavač.

Pokud instalujete externí násypku o velikosti 350kg pelet, pak využijete ke standardní násypce jeden rozširovací plech typu B a násypku o něj rozšíříte během instalačního bodu 2. Jinak je instalace totožná s uvedeným postupem.

Po umístění Kompaktní nebo Externí násypky na konečnou pozici vedle kotle se ujistěte, že ve vnitřním prostoru násypky nejsou žádné cizí předměty, které do násypky nepatří.

Další fází instalace je montáž hořáku do otvoru na kotli. Postupujte dle uvedených pokynů níže pro správnou instalaci hořáku na pelety do kotle.

### 5.4. Hořák


Typ a velikost hořáku se odvíjí vždy od velikosti kotle Biopel. Způsob montáže hořáku je tedy rozdílný dle velikosti hořáku a kotle. Celá montáž se dá shrnout do hlavních bodů uvedených níže:

1. Vybalte veškeré součásti balení hořáku ven z krabice.
2. Na otvor pro hořák na kotli instalujte přírubu hořáku, pokud je součástí balení (příruba je balena s kotlem). Typ přírubi se liší dle velikosti hořáku, proto i způsob instalace přírubi na kotel je rozdílný:
  - a. Biopel 10-15kW: je bez přírubi.
  - b. Biopel 20kW: příruba je zavěšena na 2ks stavěcích šroubech.
  - c. Biopel 30-80kW: příruba je instalována pomocí 4ks šroubů M5, součástí je těsnící rámeček přírubi.
  - d. Biopel 100kW: příruba je zavěšena na 2ks stavěcích šroubů.
  - e. Biopel 150-200kW: je bez přírubi.
3. Na 2ks stavěcích šrouby (nainstalovaných na přírubi nebo na otvoru pro hořák na kotli) zavěste hořák a utáhněte pomocí 2ks křídlových matic a 2ks podložek. Spoj musí být maximálně těsný. Několikrát během utahování zatlačte na hořák a ujistěte se, že je hořák uchycen pevně a že s žádným směrem nepohybuje.
4. Hotovo. Hořák je nainstalován na místě V případě, že jste během instalace hořáku manipulovali s Kompaktní nebo Externí násypkou, umístěte ji zpět na konečnou pozici.

Následuje instalace Externího podavače pelet, v případě že jste použili Externí násypku na pelety a poté propojení podavače s hořákem. Postupujte dle bodů uvedených níže.

### 5.5. Externí podavač

Instalace Externího podavače se provádí pouze v kombinaci s Externí násypkou na pelety. Pokud je toto váš případ, postupujte dle bodů uvedených níže. Pokud jste použili Kompaktní verzi násypky, přeskočte na další odstavec týkající se propojení Externího podavače s hořákem.



1. Odstraňte papírový obal z horní části Externího podavače.
2. Ujistěte se, že nedošlo během manipulace k poškození částí podavače. Zkontrolujte spodní část podavače, kde šneková hřídel vychází z PVC trubice ven. Otvor na konci PVC trubice nesmí být nikterak deformován. Hrany otvoru trubky musejí být vodorovné s tělem trubky, nesmějí být zahnuté směrem dovnitř (ke šnekové hřidle). V takovém případě by hrozilo zachycení šnekové hřidele o otvor PVC trubice a možné zaseknutí podavače.
3. Spodní nohu Externí násypky natočte tak, aby otvor v ní směřoval směrem ke kotli.
4. Nasuňte spodní konec Externího podavače do otvoru v noze násypky. Otvor ve spodní části Externího podavače musí být celý uvnitř spodní nohy externí násypky.
5. Horní část podavače zavěste pomocí řetízku a háčku (součást balení externí násypky) za horní hranu Externí násypky nebo za otvory v horní části nohy externí násypky.
6. Řetízek upravte tak, aby Externí podavač svíral úhel cca 50° od země. V případě menšího úhlu bude podavač dávkovat více pelet než je standard, v případě většího úhlu bude podavač dávkovat méně pelet než je standard. Pokud není úhel standardní, bude nutné provést korekci spalování, viz kapitola Korekce spalování.

 *Podavač musí svírat úhel 50° od země pro správné dávkování paliva, pokud tomu tak není, provedte adekvátní korekci spalování, viz kapitola Korekce spalování.*

Externí podavač je umístěn, následuje jeho propojení s hořákem. Toto propojení se provádí jak u Externí, tak Kompaktní verze násypky. Postupujte dle uvedených bodů:

1. Umístěte Trubku hořáku do otvoru v horní straně hořáku, nezapomeňte na těsnící kroužek.
2. Upevněte Trubku hořáku pomocí 2ks černých šroubů.
3. Propojte vyústění Externího podavače a Trubky hořáku pomocí PVC hadice. Pozor: PVC hadice nesmí být prověšená tak, že se v ní budou pelety zasekávat. Pelety musí uvnitř PVC hadice propadnout bez zaseknutí do hořáku. Zkontrolujte správnost instalace PVC hadice během provozu kotle!

## 5.6. Řídící jednotka a externí patice

Externí podavač je propojen s hořákem, zbývá elektrické propojení hlavních kabelů a připojení řídící jednotky v9 ne Kompaktní násypku nebo na boční stranu kotle. Postupujte dle uvedených bodů níže:

1. Odstraňte přední kryt kotle. Ten je zavěšen na šroubech, odstraníte jej pohybem nahoru a poté k sobě.
2. V případě Kompaktní násypky odstraňte krycí oválný plíšek, který je umístěn nad otvorem pro hořák v Kompaktní násypce. Vzniklý otvor bude sloužit pro protažení kabelů z Externí patice do hořáku.
3. Propojte 230V napájecí kabel do zásuvky, která bude elektricky napájet kotel.
4. Propojte 230V kabel z Externí násypky do zásuvky v horní části Externího podavače.
5. Propojte kabel hořáku s dvěma konektory do zásuvek v horní části hořáku.

Základní elektrické zapojení je hotovo. V případě, že do Externí patice zapojujete další přídavná zařízení, využijte šachty pro kabeláž na bočních stranách kotle nebo Kompaktní násypky k jejich protažení do zadní části kotelny.

 *Kotel nesmí být nikdy provozován s otevřenými nebo netěsnícími popelníkovými dvířky. Jinak hrozí poškození externí patice díky unikajícímu teplému vzduchu z popelníkových dvířek.*

Schéma elektrických výstupů v Externí patici je uvedeno na další stránce. Použijte toto schéma k zapojení dalších přídavných zařízení dle vaší volby. Po zapojení všech elektrických komponentů Externí patice zavřete a můžete kotel poprvé spustit pomocí hlavního vypínače (červené tlačítka v horní části Externí patice). Poté vraťte přední kryt kotle zpět na své místo zavěšením na dva šrouby v přední horní části kotle. Vratte přední dveře kompaktní násypky na své místo zavěšením na háčky v přední části Kompaktní násypky.


Instalace je v tuto chvíli prakticky hotova. Následuje tzv. První spuštění kotle a Korekce spalovacího procesu, popsáno v kapitolách První spuštění kotle a Korekce spalování. Předtím, než přejdete k těmto krokům, doporučujeme prostudovat způsob základního řízení kotle a popis položek menu v kapitolách Řídící jednotka kotle a Popis funkcí řídící jednotky.

 *Před Prvním spuštěním kotle prostudujte kapitoly Elektrické zapojení příslušenství, Řídící jednotka a Popis funkcí řídící jednotky.*

Tyto kapitoly vám pomohou pochopit způsob ovládání kotle a jednotky kotle v9. Zmíněné kapitoly použijte taktéž pro instalaci příslušenství, které následně aktivujete během Prvního spuštění kotle a případně nastavíte v Instalačním menu. Mějte na paměti, že chod přídavných zařízení je přednastaven ve Výrobním nastavení, proto je stačí aktivista a tyto by měly

pracovat ve standardních podmírkách bez problémů. Nastavení chodu přídavných zařízení lze kdykoliv změnit v Instalačním menu.

## 5.7. Elektrické zapojení příslušenství



Následuje výpis funkcí řídící jednotky přidružených s jednotlivými výstupy v externí  
Použijte tento soupis pro lepší orientaci v nastavení a aktivaci přídavných zařízení.

patici.  
Stejně tak lze

dle tohoto seznamu jednoduše dohledat zdroj alarmového hlášení v případě, že některá z funkcí byla aktivována, ale přidružené čidlo není zapojeno.

- **RJRS** – Instalační menu:
  - Ethernetový modul.
- **RS1 a 2** – Instalační menu:
  - Lambda
  - Pokojový termostat
  - Přídavný ventil 1 a 2
  - GSM modul
  - Kaskádový řadič.
- **Přídavné čidlo 4 a 3** – Instalační menu:
  - Budoucí využití
- **Přídavné čidlo 2 a 1** - Instalační menu:
  - Přídavné čerpadlo
  - Parametry akumulační nádrže
  - Vestavěný ventil 1,2 – Volba čidla ÚT
- **Solární kontakt** – Instalační menu:
  - Solární ovládání.
- **Pokojový termostat 1 a 2** – Instalační menu:
  - Pokojový termostat - Regulátor standard 1 a 2
  - Vestavěný ventil 1,2 – Pokojový termostat – Termostat standard.
- **Venkovní čidlo** – Instalační menu:
  - Vestavěný ventil 1 a 2 - Ekvitermní regulace
  - Korekce venkovní teploty
  - Roztápění blokováno
- **Čidlo vratné vody** – Instalační menu:
  - Vestavěný ventil 1 a 2 - Ochrana zpátečky
- **Čidlo ventilu 2 a 1** – Instalační menu:
  - Vestavěný ventil 1 a 2
- **Čidlo TUV** – Hlavní nastavení:
  - Provozní režim - TUV priorita nebo Paralelní čerpadla nebo Letní režim
  - Servisní menu:
    - Dezinfekce – Teplota dezinfekce
    - Teplota priority
    - Hystereze TUV
- **Čidlo teploty spalin** – Servisní menu:
  - Max.teplota spalin
- **Bezpečnostní čidlo Termik** – žádná přidružená funkce
- **Čidlo ÚT** – Hlavní nastavení:
  - Zadaná teplota ÚT
  - Týdenní program kotle
  - Provozní režimy – Vytápění domu
  - Instalační menu:
    - Vestavěný ventil 1,2 – Ochrana kotle
  - Servisní menu:
    - Zapnutí čerpadla ÚT alarm
    - Teplota alarmu kotle
    - Teplota zapínání čerpadel
    - Min.teplota kotle
    - Hystereze kotle
- **Čidlo teploty vnitřního podavače** – Servisní menu:
  - Teplota alarmu podavače
- **Fotosenzor** – Servisní menu:
  - Nastavení pelet – Parametry roztápění - Jas roztápění
  - Nastavení pelet – Provozní parametry – Kontrola provozu
- **Směšovací ventil 2 a 1** – Instalační menu:

- Vestavěný ventil 1,2
- **Přídavné čerpadlo** – Instalační menu:
  - Přídavné čerpadlo
  - Servisní menu:
    - Teplota zapínání čerpadel
- **Čerpadlo ventilu 2 a 1** – Instalační menu:
  - Vestavěný ventil 1,2 - Čerpadlo ventilu 1,2
- **TUV čerpadlo** – Hlavní nastavení:
  - Provozní režim - TUV priorita nebo Paralelní čerpadla nebo Letní režim
  - Servisní menu:
    - Teplota zapínání čerpadel
    - Hystereze TUV
- **ÚT čerpadlo** – Hlavní nastavení:
  - Provozní režim – Vytápění domu nebo TUV priorita nebo Paralelní čerpadla
  - Servisní menu:
    - Teplota zapínání čerpadel
- **Vnitřní podavač hořáku** – Servisní menu:
  - Koeficient vnitřního podavače
  - Nastavení pelet - Parametry roztápění - Čas podávání a Přestávka v podávání
  - Nastavení pelet - Parametry vyhasínání - Čas podávání a Přestávka v podávání
- **Externí podavač pelet** – Servisní menu:
  - Nastavení pelet - Parametry roztápění - Čas násypu
  - Nastavení pelet - Provozní parametry – Minimální výkon – Maximální přestávka podavače a Minimální provoz podavače
  - Nastavení pelet - Provozní parametry – Maximální výkon – Minimální přestávka podavače a Maximální provoz podavače
  - Instalační menu:
    - Koeficienty – Min koeficient podavače a Max koeficient podavače
- **Ventilátor** – Hlavní nastavení:
  - Čištění hořáku
  - Servisní menu:
    - Nastavení pelet - Parametry roztápění - Čas profukování, Rychlosť profuku, Otáčky ventilátoru 1,2, Zpoždění ventilátoru
    - Nastavení pelet - Provozní parametry – Minimální výkon – Min.otáčky ventilátoru provoz
    - Nastavení pelet - Provozní parametry – Maximální výkon – Max.otáčky ventilátoru provoz
    - Nastavení pelet - Provozní parametry – Doba čištění
    - Nastavení pelet – Parametry vyhasínání – Otáčky ventilátoru
  - Instalační menu:
    - Koeficienty – Dolní korekce ventilátoru a Horní korekce ventilátoru
- **Zapalovací patrona** – Servisní menu:
  - Nastavení pelet - Parametry roztápění – Ochrana topného tělesa a Min výkon topného tělesa
- **Volně programovatelný výstup** – žádná přidružená funkce
- **Čištění výměníku** – (Instalační menu) – Čištění výměníku
- **Odstraňovač popela** – (Instalační menu) – Odstraňovač popela
- **Vakuový podavač** – (Instalační menu) – Vakuový podavač
- **Kompresor 2 a 1** – (Instalační menu) – Kompresor 1 a 2


## 6. ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA KOTLE

Řídící jednotka kotle v9 je opatřena dotykovým displejem s vysokým rozlišením. Displej je nastaven na vysokou citlivost stisknutí, pro zajištění jednoduchého ovládání v podmírkách kotelny. Je navíc chráněn plexisklem, které kryje samotný displej proti poškození. Řídící jednotka je zapojena datovým kabelem do konektoru na boční straně Externí patice. Po aktivaci kotle, tedy zapnutí kotle pomocí hlavního vypínače na Externí patici, dojde k aktivaci displeje a kontrole aktuální verze softwaru v řídící jednotce v9 a externí patici. Čísla verze softwaru jsou při spuštění jednotky zobrazena na displeji jednotky společně s logem OPOP spol. s.r.o. Tyto čísla musí být pro správnou činnost kotle shodná.

Následuje volba jazyka, která se zobrazuje po první aktivaci jednotky. Jazyk můžete také kdykoliv změnit v menu jednotky pomocí tlačítka „Language selection“ s obrázkem vlajek. Po volbě jazyka doporučujeme prostudovat nadcházející kapitoly pro seznámení se s funkcemi řídící jednotky v9.

### 6.1. Základní ovládání

Základní ovládání je intuitivní díky dotykovému displeji, který celé ovládání zjednoduší. Níže si přečtěte základní popis hlavního panelu řídící jednotky kotle, tedy toho co z něj můžete číst a ovládat.



- a) Teplota ÚT měřená Čidlem ÚT zapojeném do jímky na výstupním nátrubku v zadní straně kotle.
- b) Zadaná teplota ÚT, nastavená v Hlavním menu jednotky. Standardně 65-80°C.
- c) Aktuální provozní režim kotle – Roztápění, PID práce nebo vyhasínání.
- d) Aktuální výkon v kW
- e) Korekce spalování učiněná pomocí funkcí v položce Koeficienty v Instalačním menu.
- f) Teplota vnitřního podavače v hořáku, standardně v rozmezí 15-55°C.
- g) Panel zobrazující činnost el. komponentů, jako ventilátoru, podavačů, čerpadel a přídavných zařízení.
- h) Teplota TUV měřená Čidlem TUV a zapojeným do výstupu „DHW sens.“ V Externí patici kotle.
- i) Zadaná teplota TUV, nastavená v Hlavním menu jednotky. Funguje, pokud je aktivováno čerpadlo TUV v Hlavním nastavení, Provozní režimy.
- j) Zobrazení provozního režimu čerpadel, dle nastavení Provozní režimy v Hlavním nastavení.
- k) Venkovní teplota, měřená venkovním senzorem zapojeným na výstup „Weather sens.“ V Externí patici kotle.
- l) Teplota spalin, měřená Čidlem teploty spalin. Standardně v rozmezí 70-110°C, dle výkonu kotle.
- m) Detekce plamene fotosenzorem. Pokud je ikona zobrazena, fotosenzor detekuje plamen v kotli.
- n) Zobrazení činnosti pokojového termostatu, pokud byl aktivován v Instalačním menu, Pokojový termostat.
- o) Aktuální datum a čas, zadaný v Hlavním nastavení.
- p) Tlačítko Menu, pro vstup do nabídky menu jednotky kotle.
- q) Změna zobrazení hlavního panelu, zobrazení různých informací o provozu kotle a jeho přídavných zařízení.

## 6.2. Základní provozní režimy

Biopel během svého provozu prochází několika provozními režimy, které jsou zobrazeny na Hlavním panelu. Níže naleznete vysvětlení, co tyto provozní režimy znamenají a jaká hlášení jsou k nim přidružena.

**Roztápění:** automatické zapalování pelet na roštu. Maximální čas nastaven na 12min, během této doby kotel projde několika provozními stavami:

- Předventilace – čištění roštu pomocí ventilátoru, tovární nastavení (dále jen TN) = 30s.
- Čas podsypu – dávkování pelet podavači, vnitřní podavač v hořáku pracuje jednou tak dlouho, aby posunul veškeré pelety na rošt hořáku. TN = 12 – 15s
- Zpoždění ventilátoru – předeňřev zapalovací patrony před spuštěním ventilátoru. TN = 30s
- Otáčky ventilátoru 1 – otáčky ventilátoru během prvních 6 min zapalování. Ventilátor pracuje na nízkých otáčkách, aby vytvořil plamen a zároveň nechladil zapalovací patronu. TN: 3-8%.
- Otáčky ventilátoru 2 – otáčky ventilátoru během druhých 6min zapalování. Maximální zapalovací cyklus je 12min. Pokud nedojde během prvních 6min k zapálení pelet, ventilátor navýší své otáčky, aby vytvořil plamen. Standardní zapalovací doba je 3-6min. TN: 5-16%.
- Zpoždění roztápění – plamen byl vytvořen, fotosenzor detekuje světlo, následuje stabilizace plamene. Pokud je detekce plamene fotosenzorem stabilní, kotel přechází do PID práce (běžný provoz), pokud není detekce plamene fotosenzorem stabilní, kotel zůstává ve fázi Roztápění, dokud není plamen dostatečně veliký. Pokud dojde k vyhasnutí, následuje druhé Roztápění (maximálně dalších 12min).
- Výstupem z fáze Roztápění může být:
  - Přechod do PID práce – běžný provoz kotle, nebo
  - Alarmové hlášení – Chyba roztápění, pelety se nepodařilo z nějakého důvodu zapálit. Kotel zkouší Roztápění 2x před vyhlášením tohoto chybového stavu. Více informací naleznete v kapitole Provozní a chybová hlášení.

**Pozor:** uvedené časové intervaly a jiné hodnoty jsou nastaveny z výroby. Mohou být ale kdykoliv změny.

**PID práce:** běžný provoz kotle, indikovaný aktuálním výkonem kotle a otáčkami ventilátoru v %, které se shodují s procentuálním vyjádřením aktuálního výkonu. V PID práci probíhají tyto provozní stavty:

- Min výkon – kotel začíná svůj chod v nižší polovině výkonového spektra, tedy 0-50% z maximálního výkonu. Důvodem je zajištění, aby nebyl malý plamen po Roztápění zadušen velkým množstvím pelet. TN = 1-50% z maximálního výkonu, dle typu kotle.
- Max výkon – kotel postupně navýše svůj výkon až na maximum, tedy 100%. To může trvat 5 až 15 minut, dle typu kotle. Modulace je poté ovlivňována zadanou a měřenou teplotou ÚT.
- PID modulace – Po přiblížení se k zadané teplotě ÚT, kotel začíná modulovat výkon tak, aby zadanou teplotu udržel v mezi, která je dána továrním nastavení v Servisním menu. Zadaná teplota kotle může být překročena o 5°C. Toto je i modulační rozsah, ve kterém se snaží kotel udržet teplotu ÚT tak, aby nemusel přejít do fáze Vyhasínání v případě, že je Zadaná teplota překročena o 5°C a více.
- Výstupem z fáze roztápění může být:
  - Přechod do Vyhasínání – zadaná teplota ÚT překročena o 5°C
  - Nepřetržitá PID práce – zadaná teplota ÚT není překročena o 5°C díky modulaci výkonu směrem dolů. Kotel zůstává v PID práci a udržuje teplotu ÚT na zadané úrovni díky modulaci výkonu nahoru a dolů.
  - Vypnuto termostatem – pokojový termostat přinutí přechod z PID práce do Vyhasínání, jelikož teplota v místnosti byla docílena.

**Vyhasínání:** fáze, do které se kotel dostane při nahřátí na zadanou teplotu ÚT + 5°C, díky pokojovému termostatu který nedává pokyn k topení. Během fáze Vyhasínání probíhají tyto provozní stavty:

- Čištění – první fáze vyhasínání. Fotosenzor stále detekuje plamen v kotli, proto se jej kotel snaží spálit tím, že dojde k deaktivaci externího podavače a ventilátor navýší své otáčky na 70%. Toto trvá po stanovený čas nebo do chvíle, kdy v kotli již není plamen.
- Chlazení - Po vyhoření všech zbylých pelet na roštu fotosenzor již nedetekuje světlo, proto kotel přejde do druhé fáze vyhasínání, kterou je chlazení. Otáčky ventilátoru jsou 100%. Rošt je ventilátorem chlazen, aby nedocházelo k jeho deformaci. Rošt se může deformovat, pouze bez přísunu čerstvého vzduchu, proto jej ventilátor chladí. TN = 5-15min dle typu kotle.

 Po ukončení Vyhasínání jednotka hlásí „Pozastaven“. Toto je pohotovostní režim, kdy kotel čeká na podmínky, které opětovně aktivují fázi Roztápění. Tato situace nastane v případě poklesu měřené teploty ÚT o 15°C nebo při pokynu k topení z pokojového termostatu.

## 7. POPIS FUNKCÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY

V této kapitole naleznete kompletní popis všech funkcí v menu řídící jednotky v9. Tento výpis slouží pro základní seznámení s jednotlivými funkcemi. U všech funkcí naleznete doporučená nastavení a popis, co jednotlivé položky ovládají a informace o tom, jak jsou jednotlivé funkce navzájem provázány.

### 7.1. První spuštění

První spuštění kotle slouží instalační firmě pro jednoduché nastavení základních provozních parametrů pro správnou činnost kotle. Proto je toto menu zabezpečeno přístupovým kódem a pouze certifikovaná instalační firma má přístup do této nabídky. Dále v návodu je tomuto menu věnována celá samostatná kapitola.

### 7.2. Roztápění / Vyhasínání

Tato funkce slouží pro aktivaci a deaktivaci kotle. Pokud je kotel deaktivován, pak zde uvidíte nápis Roztápění. Po jeho stisku a potvrzení se kotel uvede do režimu automatického zapalování pelet. Po zhruba 5min dojde k zapálení a přechodu do tzv. PID práce. Pokud je kotel aktivován, tedy v PID práci nebo Roztápění, pak zde uvidíte nápis Vyhasínání. Po jeho stisku a potvrzení se kotel uvede do režimu Vyhasínání. Podavače přestanou podávat palivo a ventilátor navýší otáčky ventilátoru tak, aby očistil a schladil rošt. Toto trvá 5-15min dle velikosti hořáku. Poté se kotel vypne a zůstane deaktivovaný až do stisknutí tlačítka Roztápění.

### 7.3. Hlavní nastavení

Toto nastavení obsahuje uživatelské funkce, které upravují chod kotle, ale zároveň neovlivňují činnost kotle a přídavných zařízení důležité pro jejich správnou funkci.

<b>1. Zadaná teplota ÚT</b>	Zvolte teplotu ústředního topení (maximální teplota kotle). Doporučujeme nastavit v rozmezí 60-80°C. Vyšší teplota je lepší pro správnou činnost kotle a jeho dlouhou životnost.	60-80°C
<b>2. Zadaná teplota TUV</b>	Zvolte požadovanou teplotu užitkové vody. TUV je aktivováno pouze tehdy, pokud je zapojen senzor TUV do "DHW sensor" výstupu v Externí patice a pokud je provozní režim v Hlavním nastavení správně zvolen.	45-70°C
<b>3. Čištění hořáku</b>	Aktivace ventilátoru pro čištění roštu hořáku. Ventilátor pravidelně navýšuje své otáčky tak, aby čistil rošt hořáku.	
<b>3.1 Doba čištění</b>	Čas mezi čištěním. Větší hořák / častější čištění vyžadováno.	6-15min
<b>3.2 Provozní doba ventilátoru</b>	Čas čištění. Větší hořák / delší čištění vyžadováno.	10-20s
<b>3.3 Intenzita dmýchání</b>	Rychlosť otáček ventilátoru během čištění. Větší hořák / rychlejší otáčky vyžadovány. Pozor na vysokou rychlosť otáček během čištění. Vysoká rychlosť (především během nízkého výkonu kotle) může způsobit vyhasnutí (žádný plamen po čištění). Vysoké otáčky mohou také způsobit padání nespálených pelet do popelníku. Snižte otáčky ventilátoru, pokud nastane některá z těchto situací.	50-100%.
<b>4. Provozní režimy</b>	Režim práce čerpadel ÚT a TUV, zapojených do externí patice. Zvolte které z čerpadel je kdy vzájemně zapnuto a vypnuto. Pozor: čerpadla ÚT a TUV pracují dle tohoto režimu pouze, pokud je aktuální teplota ÚT vyšší než 40°C. Toto je nastaveno v Servisním menu, Teplota zapínání čerpadel. Aktivované čerpadlo je označeno na Hlavním panelu značkou 	
<b>4.1 Vytápění domu *¹</b>	Pouze čerpadlo ústředního topení funguje. Teplota sepnutí čerpadla je nastavena na 40°C. TUV čerpadlo je deaktivováno.	
<b>4.2 Priorita TUV *²</b>	TUV čerpadlo je nadřazeno nad ÚT čerpadlem. Ve chvíli, kdy je TUV teplota dosažena - TUV čerpadlo je deaktivováno a ÚT čerpadlo je sepnuto pro vytápění domu. Ve chvíli poklesu TUV pod Hysterezi TV - ÚT čerpadlo je deaktivováno a čerpadlo TUV je opět spuštěno, dokud teplota TUV nedosáhne požadované hodnoty.	

<b>4.3 Paralelní čerpadla *</b> <sup>2</sup>	Obě čerpadla ÚT a TUV pracují současně pro vytápění jak domu, tak boileru.
<b>4.4 Letní režim *</b> <sup>2</sup>	Pouze TUV čerpadlo je aktivováno pro ohřev boileru.

\*<sup>1</sup> Zapojení Čerpadla ÚT na výstup „CH pump“ v externí patici.

\*<sup>2</sup> Zapojení Čerpadla TUV na výstup „DHW pump“ v externí patici.

<b>5. Zásobník naplněný</b>	Zadáte, že násypka pelet byla naplněna. Pokud byla realizována Kalibrace zásobníku v Instalačním menu, dojde k zobrazení 100% úrovně pelet na hlavním panelu jednotky. Pro správné zobrazení ukazatele množství paliva je nejdříve nutné kalibrovat spotřebu paliva ve funkci Kalibrace zásobníku v Instalačním menu.
-----------------------------	--

<b>6. Týdenní program kotle</b>	Umožňuje týdenní úpravu teploty ÚT během každé hodiny, každý den v týdnu. O + - 20°C. V případě aktivace jednoho z režimů je poté aktuální ponížení teploty zobrazeno na Hlavním panelu pod Zadanou teplotou ÚT.
<b>6.1 Režim 1 (Po-Ne)</b>	Aktivuje Režim 1.
<b>6.2 Režim 2 (Po-PÁ) (So-Ne)</b>	Aktivuje Režim 2.
<b>6.3 Nastavení režim 1</b>	Zvolte požadované úpravy teplot ÚT pro Režim 1.
<b>6.4 Nastavení režim 2</b>	Zvolte požadované úpravy teplot ÚT pro Režim 2.

<b>7. Historie alarmů</b>	Zobrazení historie alarmových a provozních hlášení.
---------------------------	---

<b>8. Dezinfekce</b>	Teplotní dezinfekce funguje ve spolupráci s ohřevem TUV a může být aktivována pouze, pokud je aktivováno čerpadlo TUV v Hlavním nastavení, Provozní režimy. Teplotní dezinfekce navýšuje nastavenou teplotu TUV na minimální hodnotu požadovanou pro úspěšnou dezinfekci (min. 60°C) a to v celém okruhu TUV.
----------------------	---

<b>9.1 Nastavení displeje</b>	Změňte veškerá nastavení týkající se nastavení hlavního displeje jednotky v9, jako jasnost displeje, šetření displeje apod.
<b>9.2 Hlavní zobrazení</b>	Zobrazení různých typů hlavních panelů (zobrazení hlavních údajů na displeji).
<b>9.2.1 Zobrazení panelů</b>	Zobrazení pro koncového uživatele.
<b>9.2.1.1 Panel výrobce</b>	Zobrazení pro instalatéra.
<b>9.2.1.2 Jas displeje</b>	Změňte jas displeje pro lepší viditelnost zobrazovaných displejů.
<b>9.3 Úsporný režim displeje</b>	Zvolte jas při úsporném režimu displeje pro šetření spotřeby energie.
<b>9.4 Čas vyhasínání</b>	Zvolte, za jak dlouho přejde displej do úsporného režimu, pokud jej uživatel po tuto dobu nepoužívá.
<b>9.5 Zvuk alarmu</b>	Aktivuje/deaktivuje zvuk při hlášení alarmu.
<b>9.6 Zvuk tlačítka</b>	Aktivuje/deaktivuje zvuk při stisku dotykového displeje.
<b>9.7 Aktualizace programu</b>	Aktualizuje nuceně program v řídící jednotce v9. Způsob jakým standardně aktualizujete program v řídící jednotce a externí patici je popsán v kapitole Aktualizace firmware.

<b>10. Tovární nastavení</b>	Reset uživatelem změněných hodnot Hlavního nastavení do továrních hodnot.
------------------------------	---

<b>11. Informace o programu</b>	Současná verze programu v externí patici a v9 řídící jednotce. Pozor: Existují dva typy programu (firmware) – pro řídící jednotku v9 a pro externí patici. Pro správnou funkci kotle je nutné updatovat jak řídící jednotku v9, tak externí patici na nejnovější verzi programu. Blížší informaci o nahrání nového programu naleznete v kapitole Aktualizace firmware.
---------------------------------	--

Položky v Hlavním menu nemají zásadní vliv na provoz kotle. I tak doporučujeme v případě nejistoty nastavení některé z funkcí konzultovat správný způsob nastavení s certifikovaným instalatérem nebo zástupce OPOP spol. s.r.o. Budeme vám rádi nápomocni ve vysvětlení veškerých položek nejenom Hlavního ale i dalších nastavení v řídící jednotce.

Následuje Instalační menu, které je určeno Instalatérovi pro nastavení spalovacího procesu a aktivaci přídavných zařízení. Toto menu není zabezpečeno kódem, proto jej může upravovat i majitel kotle, každopádně doporučujeme konzultovat změny nastavení taktéž s certifikovaným instalatérem nebo zástupcem výrobce.

#### 7.4. Instalační menu

V instalačním menu může instalatér i uživatel aktivovat a upravovat činnost přídavných zařízení a také korigovat spalovací proces.

<b>1. Kaskáda *</b>	Kaskádový řadič je dodatečný modul umožňující ovládání až 4 kotlů současně, jako by to byl pouze jeden. Výkon jednotlivých kotlů pak využíváte pouze v případě nutnosti. Kotle se zapojují so kaskádového řadiče pomocí RS datového kabelu.
<b>1.1 Provozní režim</b>	Zvolte jeden ze dvou typů řízení, a to pomocí teploty ÚT nebo pomocí čidla venkovní teploty.
<b>1.1.1 Ekvitermní regulace</b>	Spínání jednotlivých kotlů na základě venkovní teploty. Zvolte na základě jaké venkovní teplotě se kotle spínají. Čím nižší teplota, tím více aktivovaných kotlů.
<b>1.1.2 Modulace</b>	Spínání jednotlivých kotlů na základě nedosažení stanovené teploty ÚT v daném čase. Spojeno s funkcemi Teplota zapnutí kotlů a Čekací doba.
<b>1.2 Počet kotlů</b>	Zvolte celkový počet kotlů zapojených do kaskádového řadiče.
<b>1.3 Hystereze</b>	Hystereze zajišťuje opětovné sepnutí kotle v případě, že bylo dosaženo maximální teploty ÚT. Po poklesu teploty ÚT o hodnotu zadanou v této funkci dojde k opětovné aktivaci kotle.
<b>1.4 Dolní mez efektivity</b>	Úroveň nejnižší teploty kotle. Pokud teplota nepřekročí stanovenou mez za interval nastavený ve funkci Čekací doba, je sepnut další kotel.
<b>1.5 Teplota zapnutí 3 kotlů</b>	Teplota, při které se zapíná daný kotel.
<b>1.6 Teplota zapnutí 2 kotlů</b>	Teplota, při které se zapíná daný kotel.
<b>1.7 Teplota zapnutí 1 kotle</b>	Teplota, při které se zapíná daný kotel.
<b>1.8 Čekací doba</b>	Jak dlouho bude trvat, než se aktivuje další kotel, pokud není zadaná tep. v daném čase dosažena.
<b>1.9 Verze</b>	Aktuální verze Kaskádového řadiče.

\* Zapojení Kaskádového řadiče na jeden z RS datových výstupů v externí patici.

<b>2. Odtahový ventilátor *</b>	Aktivuje odtahový ventilátor, který zvýší komínový tah na předepsanou úroveň tak, aby nedocházelo k úniku kouře. Zapojuje se do externí patice pomocí RS datového kabelu.
<b>2.1 Provozní minimum ventilátoru</b>	Minimální otáčky ventilátoru.
<b>2.2 Provozní maximum ventilátoru</b>	Maximální otáčky ventilátoru.
<b>2.3 Verze</b>	Aktuální verze Odtahového ventilátoru.

\* Zapojení Odtahového ventilátoru na jeden z RS datových výstupů v externí patici.

<b>3. Koeficienty</b>	Položky, které mají za účel korigovat plamen pomocí ventilátoru a podavače pelet, a to pro minimální a maximální výkon kotle. Všechny korekce jsou nastaveny z výroby na 0. Uživatel může toto číslo ponižovat (-) ; (menší otáčky ventilátoru nebo menší množství podávaných pelet), nebo toto číslo zvyšovat (+) ; (větší otáčky ventilátoru nebo větší množství podávaných pelet). Upravené koeficienty jsou zobrazeny na hlavním panelu u ukazatele výkonu (koeficient podavače) a u ukazatele otáček ventilátoru (koeficient ventilátoru).
<b>3.1 Koefic.ventilátoru max</b>	Tato funkce je zodpovědná za změnu otáček ventilátoru v běžném provozu kotle. Mění se pouze hodnota maximálních otáček.

<b>3.2 Koefic.ventilátoru min</b>	Tato funkce je zodpovědná za změnu otáček ventilátoru v běžném provozu kotle. Mění se pouze hodnota minimálních otáček.
<b>3.3 Min. koeficient podavače</b>	Tato funkce upravuje dávkování pelet, respektive čas chodu podavačů, který je uložen v servisním menu. Měňte časy chodu podavače a přestávky podavače pro minimální výkon kotle.
<b>3.4 Max. koeficient podavače</b>	Tato funkce upravuje dávkování pelet, respektive čas chodu podavačů, který je uložen v servisním menu. Měňte časy chodu podavače a přestávky podavače pro maximální výkon kotle.
<b>4. Ruční provoz</b>	Zde je možné nuceně spustit veškeré elektrické komponenty zapojené do kotle, včetně všech přídavných zařízení.

<b>5. Lambda *</b>	Regulace zbytkového kyslíku v kotli pomocí lambda sondy.	
<b>5.1 Čas první aktualizace</b>	Zpoždění prvního regulačního zásahu. Během této doby se čeká na předehřev lambda sondy. Po automatickém roztopení je nutné čekat zhruba 5min, než dojde ke stabilizaci plamene, poté lambda sonda začne upravovat spalovací proces.	5min.
<b>5.2 Čas aktualizace</b>	Perioda korekce, jak často dochází k regulačnímu zásahu a úpravě O2 v kotli. Doporučený čas je 3-5min. Větší hořák, delší čas musí být.	3-5min.
<b>5.3 Kyslíkový skok</b>	Korekční faktor pro dávkování pelet v %. Jak velký je 1 regulační zásah do podávání pelet. Regulace bude probíhat dle nastaveného času ve funkci Čas aktualizace.	2%
<b>5.4 Skok ventilátoru</b>	Korekční faktor pro otáčky ventilátoru v %. Jak velký je 1 regulační zásah do otáček ventilátoru. Regulace bude probíhat dle nastaveného času ve funkci Čas aktualizace.	2%
<b>5.5 Součet</b>	Má se korekční faktor (kyslíkový skok, skok ventilátoru) sčítat při každém Času aktualizace až po dosažení zadaného O2?	Ano
<b>5.6 Min. změna</b>	Nastavte spodní hladinu rozsahu korekce. Jednotka při snaze docílit požadovaného O2 nepůjde níže, než je tento limit. Pokud je funkce Součet aktivována. V případě, že Lambda sonda zasahuje do chodu externího podavače a ventilátoru do takové míry, že snižuje maximální výkon kotle, pak je hodnota nastavená v této funkci příliš vysoká. Je nutné ji blíže k 0% tak, aby nemohla Lambda sonda tolík zasahovat do výkonu kotle. Lambda sonda má pouze korigovat plamen nikoliv udržovat nastavenou hodnotu nespáleného kyslíku v kotli nuceným snižováním nebo navýšováním výkonu kotle.	-10%
<b>5.7 Max. změna</b>	Nastavte horní hladinu rozsahu korekce. Jednotka při snaze docílit požadovaného O2 nepůjde výše, než je tento limit. Pokud je funkce Součet aktivována. V případě, že Lambda sonda zasahuje do chodu externího podavače a ventilátoru do takové míry, že snižuje maximální výkon kotle, pak je hodnota nastavená v této funkci příliš vysoká. Je nutné ji blíže k 0% tak, aby nemohla Lambda sonda tolík zasahovat do výkonu kotle. Lambda sonda má pouze korigovat plamen nikoliv udržovat nastavenou hodnotu nespáleného kyslíku v kotli nuceným snižováním nebo navýšováním výkonu kotle.	+10%
<b>5.8 Lambda 100%</b>	Požadovaný O2 v % pro maximální výkon kotle. Mějte na paměti, že lambda sonda samotná má určitou toleranci měřených hodnot, která je + - 1%. Řídící jednotka kotle je tedy schopna udržovat požadovaný kyslík v kotli v rozmezí 1 – 1% od nastavené hodnoty. Mluvíme také o průměrné hodnotě udržovaného kyslíku v kotli po celý čas jeho provozu. Krátkodobé odchylky kyslíku od nastavené hodnoty jsou naprosto normální, vzhledem k vnějším faktorům jako změny komínového tahu, provádění čištění hořáku navýšováním otáček ventilátoru (funkce Čištění hořáku v Hlavním nastavení) atd.	Dle velikosti hořáku
<b>5.9 Lambda 1%</b>	Požadovaný O2 v % pro minimální výkon kotle. Řídící jednotka kotle je tedy schopna udržovat požadovaný kyslík v kotli v rozmezí 1 – 1% od nastavené hodnoty. Mluvíme také o průměrné hodnotě udržovaného kyslíku v kotli po celý čas jeho provozu. Krátkodobé odchylky kyslíku od nastavené hodnoty jsou naprosto normální, vzhledem k vnějším faktorům jako změny komínového tahu, provádění čištění hořáku navýšováním otáček ventilátoru (funkce Čištění hořáku v Hlavním nastavení) atd.	Dle velikosti hořáku

\* Zapojení Lambda sondy na jeden z RS datových výstupů v externí patici.

<b>6. Korekce venkovní teploty *</b>	Korigujte teplotu měřenou venkovním čidlem. Délka přívodního kabelu ovlivňuje změřenou hodnotu. Při zapojení Venkovního čidla doporučujeme změřit reálnou teplotu a následně nastavit korekci tak, aby teplota zobrazená na Hlavním panelu odpovídala reálné hodnotě. Teplota měřená Venkovním čidlem je na Hlavním panelu označena
--------------------------------------	---



	značkou	
<b>6.1 Hodnota korekce</b>	Korekce venkovní teploty. Změňte tak, aby odpovídala reálné teplotě.	
<b>6.2 Čas průměrování</b>	Čas jak často, se změřená hodnota ukládá do paměti a průměruje pro zjištění průměrné venkovní teploty v čase.	30-100s

\* Zapojení venkovního čidla na výstup „External sensor“ v externí patici.

<b>7. Kompresor 1, 2 *<sup>2</sup></b>	Čištění hořáku pomocí kompresorového setu.	Zapnutý stav	Vypnuty stav
<b>7.1 Zapnuto</b>	Při zapnutém stavu, kompresor čistí vždy po vyhasínací fázi a také během PID práce dle nastaveného času ve funkci Čas přestávky. Po čištění během PID práce dojde ke ztrátě světla (fotosenzor nedetekuje plamen) a kotel přechází po stanoveném čase do Roztápění. Tento čas je 20s bez plamene nastavený v Servisním menu, ve funkci Kontrola provozu.	Zapnuto	
<b>7.2 Vypnuto</b>	Při deaktivovaném stavu, kompresor čistí pouze po vyhasínání a nečistí během PID práce.		Vypnuto
<b>7.3 Doba čištění</b>	Celkový čas čištění kompresorem. Doporučujeme v rozmezí 1-3 min. větší hořák, delší doba čištění. Během této doby se elektromagnetický ventil pravidelně otvírá a zavírá dle hodnot nastavených ve funkcích Čas otevření a Doba cyklu. Při nastavení na Zapnuto je nutné dokončit celkovou Dobu čištění ještě před tím, než dojde k opětovnému automatickému roztápění tak, aby kompresor nesfouknul dávku pelet pro aut. Roztápění. Proto nastavení Doby čištění maximálně 1min.	1min	3min
<b>7.4 Čas otevření</b>	Otevření elektromagnetického ventilu. Čas jedné periody čištění. Doporučujeme v rozmezí 1-2 s.	2s	2s
<b>7.5 Doba cyklu</b>	Čas potřebný pro opětovné tlakování kompresoru tak, aby se ventil mohl opět otevřít a znova čistit. Doporučeno je 20s.	25s	20s
<b>7.6 Čas přestávky</b>	Čas pauzy mezi čištěním. Doporučeno v rozmezí 10 až 20 hodin. Tento čas platí pouze v případě, čištění během PID práce, tedy v případě že je kompresor Zapnuto.	10-24h	Nebereme v úvahu* <sup>1</sup>

\* Kompresor v nastavení Vypnuto pracuje pouze po fázi Vyhasínání (při vypnutém stavu). Proto Čas přestávky neřešíme.

\* Zapojení elektromagnetického ventilu kompresoru na jeden z výstupů „Compressor 1 nebo 2“ v externí patici.

<b>8. Vakuový podavač *</b>	Vakuový podavač dopravuje pelety na větší vzdálenosti. Z velkých sil do násypky u kotle.	
<b>8.1 Provozní doba</b>	Nastavte jak dlouho bude každý den vakuový podavač v provozu. Během tohoto času by mělo dojít k naplnění násypky pelet u kotle. 30min až 1hod je zpravidla dostatečný čas k úplnému naplnění násypky. Doporučujeme prakticky ověřit, jak dlouho trvá, než dojde k naplnění násypky pomocí Vakuového podavače a nastavit přesný čas do této funkce. Řídící jednotka se tak nebude snažit spouštět vakuový podavač v situaci, kdy je násypka již naplněna. Šetří se tak elektrický spínač na klapce vakuového kontejneru.	30min - 1h
<b>8.2 Hodina zapnutí</b>	Zadejte kdy během dne se má vakuový podavač spustit. Bude pracovat tak dlouho, dokud nevyprší čas nastavený ve funkci Provozní doba.	volitelné
<b>8.3 Hodina zapnutí 2</b>	Pokud používáte kotel vyššího výkonu je možné, že bude nutné spustit podavač 2x za den. Zde můžete nastavit čas druhého spuštění vakuového podavače během dne. Bude pracovat tak dlouho, dokud nevyprší čas nastavený ve funkci Provozní doba.	volitelné
<b>8.4 Čas otevření</b>	Čas chodu vakuového podavače. Trvá tak dlouho, dokud se nenaplní vakuový kontejner. Doporučeno od 80 do 200s dle délky hadic dopravujících pelety ze sila do násypky. Delší zapojení, delší Čas otevření.	80-200s
<b>8.5 Čas přestávky</b>	Po naplnění vakuového kontejneru pomocí funkce Čas otevření, se vakuový podavač dočasně vypíná aby pelety spadly do násypky a celý cyklus nasávání se mohl následně opakovat. Doporučujeme nastavení 20s.	20s

\* Zapojení Vakuového podavače na výstup „Vacuum“ v externí patici.

<b>9. Odstraňovač popela *</b>	Aktivace motoru, který pohání šnek vyprazdňující popel z kotle do externího
--------------------------------	---

	kontejneru. Prodlužuje požadavek na ruční čištění kotle.	
<b>9.1 Provozní doba</b>	Doba chodu motoru, který pohání šněk odpopelnění. Doporučujeme nastavení v rozmezí 5 až 20min dle množství vytvářeného popela. Větší hořák, delší čištění.	5-20min
<b>9.2 Čas přestávky</b>	Jak dlouho motor stojí, než dojde k opětovné aktivace. Odvíjí se od kvality pelet a velikosti hořáku. Doporučené nastavení je cokoliv v rozmezí 2 až 20 hodin.	2-20h

\* Zapojení Odstraňovače popela na výstup „Deashing“ v externí patici.

<b>10. Čištění výměníku *</b>	Aktivace motoru, který pohání vyříče spalin uvnitř výměníku kotle. Tyto výříče čistí přepážky kotle a prodlužují nutnost manuálního čištění.	
<b>10.1 Provozní doba</b>	Doba chodu motoru, který pohání výříče uvnitř výměníku kotle. Čím větší velikost kotle, tím delší Provozní doba.	5-10min
<b>10.2 Čas přestávky</b>	Doba pauzy motoru, který pohání výříče uvnitř výměníku kotle. Čím větší velikost kotle, tím kratší Čas přestávky.	5-15h

\* Zapojení Čištění výměníku na výstup „Cleaning“ v externí patici.

<b>11. Pokojový termostat</b>	Aktivujte zvolený typ pokojového termostatu. Zvolte Termostat standard, který funguje na bázi otevřeného/zavřeného okruhu, nebo RT10 OPOP pokojový termostat. To, že byl pokojový termostat aktivován je zobrazeno pomocí značek. Oranžová značka znamená, že termostat dává kotli pokyn k topení. Červená značka znamená, že termostat nedává pokyn k topení.
<b>11.1 Termostat standard 1 *<sup>1</sup></b>	Beznapěťový termostat fungující na bázi uzavřený/otevřený okruh. Otevřený okruh znamená pokyn kotli k přechodu do fáze Vyhasínání, tedy pokyn k zastavení vytápění. Uzavřený okruh znamená pokyn kotli k přechodu do fáze Roztápění a PID provoz, tedy pokyn k topení. Značka domu na Hlavním panelu bliká v případě, že byl okruh uzavřen a termostat tedy dává pokyn k topení.
<b>11.2 Termostat standard 2 *<sup>1</sup></b>	Beznapěťový termostat fungující na bázi uzavřený/otevřený okruh. Otevřený okruh znamená pokyn kotli k přechodu do fáze Vyhasínání, tedy pokyn k zastavení vytápění. Uzavřený okruh znamená pokyn kotli k přechodu do fáze Roztápění a PID provoz, tedy pokyn k topení. Ikona domu na Hlavním panelu bliká v případě, že byl okruh uzavřen a termostat tedy dává pokyn k topení.
<b>11.3 Regulátor OPOP *<sup>2</sup></b>	RT10 pokojový termostat, zapojený do RS výstupu uvnitř Externí patice v přední straně kotle.
<b>11.4 Funkce roztápění</b>	V případě aktivace této funkce kotel reaguje na pokyn z pokojového termostatu okamžitým vypnutím/zapnutím. V případě deaktivace této funkce kotel reaguje na pokyn netopit z pokojového termostatu tím, že poníží Zadanou teplotu ÚT o hodnotu nastavenou ve funkci Snížení teploty podle termostatu. Toto řešení je výhodné u otopních systémů s velkým objemem vody v systému, kdy by úplná deaktivace kotle znamenala velký pokles teploty v systému a dlouhý opětovný ohřev.
<b>11.5 Čerpadlo ÚT - pokojový termostat</b>	Čerpadlo ÚT je spouštěno a deaktivováno solečně s kotlem na základě pokynu z pokojového termostatu. Vypne-li se kotel, dojde k vypnutí ÚT čerpadla a naopak.
<b>11.6 Snížení teploty podle termostatu</b>	Kotel reaguje na pokyn k vypnutí z pokojového termostatu snížením teploty ÚT o stanovenou mez. V případě, že položka Funkce roztápění je deaktivována, pak v této položce nastavujete o kolik °C se má ponížit Zadaná teplota ÚT tak, aby kotel pracoval na nižší teplotu a šetřil tak palivo pomocí automatické modulace výkonu směrem dolů.

\*<sup>1</sup> Termostat standard 1, 2 zapojte na výstup „Room reg 1,2 a Com“ v externí patici.

\*<sup>2</sup> Regulátor OPOP (typ RT10) zapojte na jeden z datových RS výstupů v externí patici.

<b>12. Solární ovládání *</b>	Připojte externí zařízení ovládající solární kolektory pro aktivaci/deaktivaci kotle v případě, že není/je požadavek na topení kotlem, ale solárními kolektory. Zařízení musí mít beznapěťový kontakt, vypínající/zapínající kotel.
<b>12.1 Solární ovládání (NO)</b>	Normálně otevřeno.
<b>12.2 Solární ovládání (NC)</b>	Normálně zavřeno.

\* Zapojte zařízení ovládající solární ohřev na výstup „Solar a Com“ v externí patici.

<b>13.1 Roztápění blokováno *</b>	Blokuje spuštění kotle (roztápění) pokud je venkovní teplota změřena venkovním čidlem vyšší, než nastavená ve funkci Zadaná tepl. Pozor: venkovní čidlo musí být zapojeno, jinak dojde k chybovému hlášení.
<b>13.2 Zadaná tepl.</b>	Vyšší venkovní teplota než nastavená donutí kotel vypnout. Pozor: nezapomeňte kalibrovat

	Venkovní čidlo v případě, že neměří správně ve funkci Korekce venkovní teploty v Instalačním menu.
--	--

\* Blokace roztápění funguje ve spolupráci s Venkovním čidlem, který musíte zapojit na výstup „External sens.“ V externí patici.

<b>14. Parametry akumulační nádrže*</b>	Nastavte způsob vytápění akumulační nádrže.
<b>14.1 Akumulační nádrž</b>	V tomto podmenu aktivujete nebo deaktivujete ohřev akumulační nádrže.
<b>14.1.1 Vypnutý</b>	Deaktivace ohřevu akumulační nádrže.
<b>14.1.2 Zapnutý</b>	Aktivace ohřevu akumulační nádrže.
<b>14.2 Funkce TUV</b>	Aktivace ohřevu TUV pomocí akumulační nádrže.
<b>14.2.1 Z akumulační nádrže</b>	Ohřev TUV je realizován pomocí akumulační nádrže.
<b>14.2.2 Z kotle</b>	Ohřev TUV je realizován pomocí čerpadla TUV.
<b>14.3 Horní zadaná teplota</b>	Zadejte maximální teplotu v horní části akumulační nádrže.
<b>14.4 Dolní zadaná teplota</b>	Zadejte maximální teplotu ve spodní části akumulační nádrže.

\* Čidla pro ohřev akumulační nádrže zapojte na výstupy „C4“ a „C3“ v externí patici.

<b>15. Vestavěný ventil 1, 2 *<sup>1</sup></b>	Ovládání směšovacího ventilu pro jeden topný okruh.	
<b>15.1 Vypni ventil</b>	Deaktivace směšovacího venilu v případě, že jej v danou chvíli nechcete využívat.	
<b>15.2 Zapněte ventil</b>	Aktivace směšovacího venilu.	
<b>15.3 Zadaná teplota ventilu *<sup>2</sup></b>	Zadejte požadovanou teplotu, kterou má směšovací ventil udržovat. Maximální nastavitelná teplota na směšovacím ventili je dáno funkcí Typ směšovacího ventilu	volitelné
<b>15.4 Kalibrace</b>	Kalibrujte používaný ventil tak, aby bylo zajištěno jeho otvírání a zavírání až do mezních poloh. Tato kalibrace je automatická.	
<b>15.5 Jednotkový skok</b>	Velikost jednoho kroku každé změny polohy ventilu. Tento krok je prováděn pravidelně, dle nastavení času ve funkci Přestávka v měření.	1-20%
<b>15.6 Minimální otevření</b>	Nastavte minimální otevření tak, aby bylo zajištěno minimální proudění vody v otopném systému i v případě, že není požadavek k topení (teplota ventilu je dosažena). Pokud chcete zamezit proudění vody do systému v případě, že je teplota ventilu dosažena, pak nastavte 0%.	0-5%
<b>15.7 Čas otevření</b>	Jak dlouho trvá ventilu přesun z jedné mezní polohy do druhé. Zavřeno - otevřeno. Odvíjí se taktéž od typu ventilu.	120s
<b>15.8 Přestávka v měření</b>	Pauza mezi změnou polohy ventilu. Jednotk měří v nastaveném intervalu teplotu ventilu a provádí změnu polohy ventilu.	30s
<b>15.9 Typ směšovacího ventilu</b>	Zvolte typ ventilu dle druhu vytápěného systému. Nastavením se změní maximální možná teplota ventilu tak, aby nedošlo k poškození používaného systému vytápění.	
<b>15.9.1 Ventil ÚT</b>	Ventil ústředního topení. Maximální teplota na ventili by měla být 85°C.	50-85°C
<b>15.9.2 Podlahový ventil</b>	Podlahový ventil, jehož maximální teplota může být 55°C, aby nedošlo k poškození podlahového topení.	10-55°C
<b>15.10 Ekvitermní regulace *<sup>4</sup></b>	Změna teploty ventilu dle venkovního čidla. Teplota na ventili bude automaticky upravována dle nastavených hodnot v této funkci. Čím nižší je venkovní teplota, tím vyšší by měly být požadovaná teplota ventilu. Pozor: venkovní čidlo musí být zapojeno, jinak dojde k chybovému hlášení.	

<b>15.10.1 Topná křivka</b>	Nastavení teplot na ventilu dle venkovní teploty, měřené venkovním čidlem. Teplota na ventilu bude automaticky upravována dle nastavených hodnot.	volitelné
<b>15.11 Pokojový termostat</b>	Aktivujte ovládání směšovacího ventilu pomocí pokojového termostatu. Ventil může reagovat na pokyn z termostatu ponížení/zvýšením nastavené teploty ventilu, nebo se dle pokynu z pokojového termostatu zavře/otevře.	
<b>15.11.1 Regulace bez termostatu</b>	Pokojový termostat je deaktivován. Nemá vliv na řízení kotle.	
<b>15.11.2 Regulátor RS snížení</b>	Pokojový termostat RT10 snižuje teplotu na ventilu dle nastavené úrovně ve funkci Snížení teploty podle termostatu.	
<b>15.11.3 Regulátor RS proporcionální</b>	Regulátor RT10 zavírá nebo otevírá ventil, dle aktuálního požadavku na opení.	
<b>15.11.4 Termostat standard</b>	Aktivace standardního termostatu 1 nebo 2.	
<b>15.11.5 Snížení teploty podle termostatu</b>	Zadejte teplotu o kterou bude ponížena zadaná teplota na ventilu v případě, že funkce Regulátor snížení RS byla aktivována.	
<b>15.11.6 Rozdíl teplot v místnosti</b>	Histereze opětovného příkazu k opení z pokojového termostatu. O kolik má klesnout teplota v místnosti pro vydání pokynu k opení pokojovým termostatem.	
<b>15.11.7 Změna zadané teploty</b>	V případě zapojení a aktivace Standardního termostatu 1 nebo 2 můžeme nastavit pokles teploty na ventilu o danou úroveň v případě, že není pokyn k opení z pokojového termostatu.	
<b>15.12 Koeficient proporcionality</b>	Koeficient měření teplot a aktualizace stavu opení. Jak často termostat kontroluje teplotu a upravuje režim ventilu dle aktuální situace.	
<b>15.13 Směr otvírání</b>	Změňte směr otvírání/zavírání směšovacího ventilu.	
<b>15.13.1 Vlevo</b>	Směšovací ventil se pohybuje zprava do leva při otvírání.	
<b>15.13.2 Vpravo</b>	Směšovací ventil se pohybuje zleva do prava při otvírání.	
<b>15.14 Volba čidla ÚT</b>	Zvolte čidlo, které funguje jako čidlo ÚT. Provázáno s funkcí Ochrana kotle.	
<b>15.14.1 Čidlo ÚT</b>	Čidlo ústředního opení (teplota kotle). Senzor musí být zapojen, jinak se objeví alarmové hlášení	
<b>15.14.2 Přídavné čidlo 1 *<sup>6</sup></b>	Čidlo musí být připojeno pokud jej aktivujete. Jinak se zobrazí chybové hlášení.	
<b>15.15 Ochrana kotle</b>	Směšovací ventil se otevře, aby chránil kotel před přehřátím, pokud teplota ÚT pekročí stanovenou mez.	
<b>15.15.1 Max. teplota</b>	Nastavte maximální povolenou teplotu kotle. Pokud je vyšší, ventil se otevře aby ochladil kotel a snížil teplotu v kotli.	85°C
<b>15.16 Ochrana zpátečky *<sup>3</sup></b>	Směšovací ventil primárně udržuje minimální teplotu vratné vody do kotle, tak aby jej chránil proti izkoteplotní korozi. Pozor: čidlo vratné vody musí být zapojeno do externí patice v přední části kotle, jinak dojde k chybovému hlášení.	
<b>15.16.1 Vypnutá</b>	Funkce Ochrana zpátečky je deaktivována.	
<b>15.216.2 Zapnutá</b>	Funkce ochrana spátečky je aktivována. Ventil bude zavřen dokud teplota ventilu neprekročí hodnotu zadanou ve funkci Min. tepl. zpátečky.	
<b>15.16.3 Min. tepl. zpátečky</b>	Nastavte minimální teplotu vratné vody, kterou bude směšovací ventil primárně udržovat. Doporučujeme v rozmezí 45 do 65°C. Odvíjí se od maximální teploty ÚT. Rozdíl by neměl být vyšší než 20°C. Nejmenší teplota vratné vody je 50°C.	55°C
<b>15.17 Čerpadlo ventilu *<sup>5</sup></b>	Aktivace a nastavení čerpadla Ventilu 1 a 2.	
<b>15.17.1 Vždy zapnutá</b>	Čerpadlo je vždy seplé, nezávisle na teplotě ventilu.	
<b>15.17.2 Vždy vypnutá</b>	Čerpadlo je vždy vypnuto, nezávisle na teplotě ventilu.	
<b>15.17.3 Zapnutá nad mezí</b>	Čerpadlo je sepnuto nad zadanou teplotou. Provázáno s funkcí Tepl. zapnutí.	
<b>15.17.4 Tepl. Zapnutí</b>	Zadaná teplota sepnutí čerpadla. Provázáno s funkcí Zpnutá nad mezí.	

<b>15.18 Tovární nastavení</b>	Resetujte do továrního nastavení. Všechna uživatelská nastavení ventlu budou smazána.
--------------------------------	---

\*<sup>1</sup> Zapojte Směšovací ventil 1 nebo 2 na výstupy „Valve 1“ nebo „Valve 2“ v externí patici.

\*<sup>2</sup> Zapojte Čidlo ventilu 1 nebo 2 na výstupy „Val.1 sens.“ nebo „Val.2 sens.“ v externí patici.

\*<sup>3</sup> Zapojte Čidlo vratné vody na výstup „Return sens.“ v externí patici.

\*<sup>4</sup> Zapojte Venkovní čidlo na výstup „External sens.“ v externí patici.

\*<sup>5</sup> Zapojte Čerpadlo ventilu 1 nebo 2 na výstupy „Valve 1 pump“ nebo „Valve 2 pump“ v externí patici.

\*<sup>6</sup> Zapojte Přídavné čidlo 1 na výstup „C1 a Gnd.“ v externí patici.

<b>16. Směšovací ventil 1, 2 *</b>	S pomocí přídavných modulů 431N můžete ovládat další směšovací ventil. Ten lze prostřednictvím 431N modulu propojit s řídící jednotkou kotle. Pro bližší informace k tomuto přídavnému zařízení kontaktujte vaši certifikovanou instalatérskou firmu nebo přímo zástupce OPOP spol. s.r.o.
------------------------------------	--

\*<sup>1</sup> Zapojte Směšovací ventil 1 nebo 2 na RS datové výstupy v externí patici, a to prostřednictvím přídavných 431N modulů.

<b>17. Přídavné čerpadlo *</b>	Aktivace a nastavení přídavného čerpadla.
<b>17.1 Typ zařízení</b>	Zvolte typ čerpadla. Pro jaký účel jej budete využívat.
<b>17.1.1 Čerpadlo vypnuto</b>	Deaktivace přídavného čerpadla.
<b>17.1.2 Čerpadlo ÚT - pokojový termostat</b>	Čerpadlo ÚT je sepnuto při teplotě ústředního topení vyšší, než 40°C. Tato hodnota lze změnit v Servisním menu.
<b>17.1.3 Čerpadlo TUV</b>	Čerpadlo TUV bude spínáno dle nastavených parametrů Teplota TUV (Hlavní nastavení) a Hystereze TUV (Servisní menu).
<b>17.1.4 Cirkulační čerpadlo</b>	Cirkulační čerpadlo má nastavenou teplotu spínání ve funkcích Max.teplota, Min.teplota, Volba čidla, které čerpadlo ovládá.
<b>17.1.5 Podlahové čerpadlo</b>	Podlahové čerpadlo se chová stejně jako čerpadlo cirkulační s rozdílem, že jeho maximální teplota spínání je ponížena tak, aby nedošlo k poškození podlahového vytápění. Teploty spínání nastavete ve funkcích Max. teplota, Min. teplota a Volba čidla, které čerpadlo ovládá.
<b>17.2 Max. teplota</b>	Maximální teplota, při které je Cirkulační nebo Podlahové čerpadlo sepnuto.
<b>17.3 Min. teplota</b>	Minimální teplota, při které je Cirkulační nebo Podlahové čerpadlo sepnuto.
<b>17.4 Volba čidla</b>	Zvolte čidlo, dle kterého je Cirkulační nebo Podlahové čidlo ovládáno. Pozor: pokud aktivujete čidlo, které není připojeno do externí patice v přední části kotle, dojde k chybovému hlášení.
<b>17.4.1 Čidlo ÚT</b>	Čidlo ÚT zapojené na výstup CH sensor.
<b>17.4.2 Čidlo TUV</b>	Čidlo TUV zapojené na výstup DHV sensor.
<b>17.4.3 Čidlo ventilu 1</b>	Čidlo ventilu 1 zapojené na výstup Valve1 sensor.
<b>17.4.5 Čidlo ventilu 2</b>	Čidlo ventilu 2 zapojené na výstup Valve2 sensor.
<b>17.4.6 Čidlo zpátečky</b>	Čidlo vratné vody zapojené na výstup Return sensor.
<b>17.4.7 Ekvitermní čidlo</b>	Čidlo venkovní teploty zapojené na výstup Weather sensor.
<b>17.4.8 Přídavné čidlo 1</b>	Čidlo přídavné C1 zapojené na výstup C1 sensor.
<b>17.4.9 Přídavné čidlo 2</b>	Čidlo přídavné C2 zapojené na výstup C2 sensor.

\* Zapojte Přídavné čerpadlo na výstup „Additional pump“ v externí patici.

<b>18. Modul GSM *</b>	GSM modul umožní změnu základních parametrů pomocí SMS zpráv, taktéž umožňuje přijímání hlášení o provozním stavu kotle.
<b>18.1 Vypnutý</b>	Deaktivace GSM modulu.
<b>18.2 Zapnutý</b>	Aktivace GSM modulu.

\* Zapojení Modul GSM na jeden z RS datových výstupů v externí patici.

<b>19. Modul Ethernet *</b>	Internetový modul umožňující připojení kotle na OPOP online server ajišťující online vzdálenou správu vašeho kotle.
<b>19.1 Vypni modul</b>	Deaktivace modulu.
<b>19.2 Zapněte modul</b>	Aktivace modulu.

<b>19.3 Registrace</b>	Získejte registrační číslo pro registrování vašeho kotle na OPOP online server.
<b>19.4 DHCP</b>	Používá se pro automatickou konfiguraci počítačů připojených do počítačové sítě.
<b>19.5 IP adresa</b>	identifikuje síťové rozhraní v počítačové síti
<b>19.6 Maska IP</b>	Maska sítě je číslo, které v informatice popisuje rozdelení počítačové sítě do podsítí
<b>19.7 Adresa brány</b>	Název aktivního zařízení (síťového uzlu), které má počítačové sítě nejvyšší postavení. Brána propojuje dvě sítě pracující s odlišnými komunikačními protokoly. Vykonává i funkci routeru (směrovače), a proto ji řadíme v posloupnosti síťových zařízení nad směrovač.
<b>19.8 Adresa DNS</b>	Hierarchický systém doménových jmen, který je realizován servery DNS a protokolem stejného jména, kterým si vyměňují informace. Jeho hlavním úkolem a příčinou vzniku jsou vzájemné převody doménových jmen a IP adres uzel sítě.
<b>19.9 MAC adresa</b>	Je jedinečný identifikátor síťového zařízení, který používají různé protokoly druhé (spojové) vrstvy
<b>19.10 Verze modulu</b>	Sw verze internetového modulu, který je součástí Externí patice kotle.

\* Propojte váš modem/router s externí paticí na kotli, a to pomocí RJ45 kabelu.

<b>20. Kalibrace zásobníku *</b>	Kalibrujte zásobník pelet tak, aby se na úvodním displeji ukazovala úroveň pelet v násypce.
<b>20.1 Plný zásobník</b>	První naplňte násypku peletami a poté aktivujte kalibraci stiskem funkce Plný zásobník. Nyní je nutné počkat, dokud nebudu všechny pelety z násypky spáleny.
<b>20.2 Prázdný zásobník</b>	Po spálení všech pelet, stiskněte funkci Prázdný zásobník. Tím jste ukončili kalibraci. Nyní pokaždé, když dojde k vyprázdnění zásobníku zadejte, že je návpka znova naplněna prostřednictvím funkce Zásobník naplněná v Základním nastavení.

\* Po ukončené kalibraci potvrzujte naplnění násypky peletami pomocí funkce Zásobník naplnění v Hlavním nastavení. Po stisknutí této funkce se opětovně zobrazí 100% množství pelet v násypce na ukazateli na Hlavním panelu displeje.

<b>21. Nastavení hodin *</b>	Nastavení aktuálního času.
<b>22. Nastavení data *</b>	Nastavení aktuálního datumu.

\* Důležité pro online funkce, Týdenní program kotle, a pro Historii alarmů.

<b>23. Tovární nastavení</b>	Chcete resetovat veškerá nastavení provedená uživatelem v instalačním menu do továrních hodnot?
------------------------------	---

## 7.5. Servisní menu

Servisní menu slouží pro nastavení chodu podavačů a rychlosti ventilátoru ve všech provozních stavech kotle. Toto menu je zabezpečeno přístupovým kódem vzhledem k tomu, že změny těchto parametrů mohou mít zásadní vliv na správnou činnost kotle. Proto by měly změny v tomto menu provádět pouze certifikovaný instalatér s platným oprávněním firmy OPOP spol. s.r.o.

<b>1. Nastavení pelet</b>	Změní nastavení podavače a otáčky ventilátoru při max a min výkonu kotle ve všech 3 fázích činnosti kotle (roztápení, provoz, vyhasínání).	
<b>1.1 Parametry roztápení</b>	Změna parametrů pro fázi automatického roztápení.	
<b>1.1.1 Čas profukování</b>	Čas čištění roštů horáku před dávkováním pelet pro Roztápení. Spojeno s funkcí Rychlosť profukování a Zpoždění roztápení.	30s
<b>1.1.2 Rychlosť profuku</b>	Rychlosť ventilátoru při čištění horáku. Spojeno s funkcí Čas profukování.	100%
<b>1.1.3 Čas násypu</b>	Množství pelet pro automatické roztápení. Je doporučeno v rozsahu 12-18s dle typu horáku. Málo nebo moc pelet může způsobit příliš dlouhé nebo nepovedené roztápení.	12-16s
<b>1.1.4 Zpoždění roztápení</b>	Po tento čas nebude v provozu extení podavač, aby nedošlo k sfouknutí pelet dodaných pro automatické roztápení. Spojeno s funkcí Čas profukování.	30s
<b>1.1.5 Čas podávání</b>	Chod vnitřního podavače v horáku během Roztápení. Vnitřní podavač podává v pravidelných intervalech zbytkové množství pelet ze zadní části horáku na rošt. Spojeno s funkcí Přestávka podávání.	5s
<b>1.1.6 Přestávka v</b>	Pauza podávání vnitřního podavače horáku. Jak dlouho vnitřní podavač stojí před další	100-

<b>podávání</b>	dávkou. Spojeno s funkcí Čas podávání.	300s
<b>1.1.7 Otáčky ventilátoru</b>	Otáčky ventilátoru během první poloviny autoatického roztápění. Ventilátor má nižší otáčky aby vytvořil žár, ze kterého následně vznikne oheň. Spojeno s funkcí Ochrana topného tělesa. Správné otáčky ventilátoru souvisí s velikostí hořáku, pro bližší info čtěte kapitolu Tovární nastavení.	1-8%
<b>1.1.8 Otáčky 2 ventilátoru</b>	Otáčky ventilátoru v druhé polovině roztápění. Pokud nebyl vytvořen během první poloviny roztápěcího cyklu plamen, ventilátor navýší své otáčky aby jej vytvořil. Spojeno s funkcí Ochrana topného tělesa. Správné otáčky ventilátoru souvisí s velikostí hořáku, pro bližší info čtěte kapitolu Tovární nastavení.	3-16%
<b>1.1.9 Ochrana topného tělesa</b>	<p>Maximální doba jednoho zapalovacího cyklu. Během tohoto cyklu jsou otáčky ventilátoru stupňovány dle nastavení Otáčky ventilátoru a Otáčky 2 ventilátoru. Pokud nedojde k roztopení, externí podavač podá poloviční dávku pelet nastavenou v Čas násypu a vyzkouší 2 zapálení. Pokud během nastavené doby v této funkci nedojde k vzniku plamene, dojde k chybovému hlášení a kotel se vypíná.</p> <p>V případě, že tento čas dojde na 0 a i přes to se nepovede pelety zapálit, podavače nadávkují druhou, poloviční, dávku paliva (polovina hodnoty nastavené ve funkci Čas násypu). Poté je proveden druhý pokus o zapálení. Pokud časový interval dojde opět na 0 bez reálného vzniku plamene (fotosenzor nedetekuje světlo vyšší, než je nastavená hodnota ve funkci Jas roztápění), pak je vyhlášen alarm „Neúspěšné rozhoření“.</p>	12min
<b>1.1.10 Jas roztápění</b>	Citlivost fotosenzoru. Realnou detekci množství světla můžete vidět v levém spodním rohu po vstupu do této funkce. Pokud v kotli není plamen, nastavené číslo musí být vyšší než číslo detekované fotosenzorem v levém spodním rohu. Pokud dojde k roztopení, fotosenzor detekuje plamen, úroveň světla se zvýší a překročí nastavenou mez. V tu chvíli dojde k přechodu z roztápění do PID práce.	38
<b>1.1.11 Zpozdění ventilátoru</b>	Předehřev zapalovací patrony. Ventilátor je po aktivaci roztápění deaktivován po stanovenou dobu, aby se zapalovací patrona neochlazovala. Po nahřátí zapalovací patrony dojde ke spuštění ventilátoru. To když k tomu dojde po aktivaci roztápění je dáno touto funkcí.	30s
<b>1.1.12 Min. výkon topného tělesa</b>	Zde můžete snížit napájecí napětí zapalovací patrony. Při standardní zapalovací patroně dodávané firmou OPOP doporučujeme ponechat původní nastavení.	0
<b>1.2 Provozní parametry</b>	Provozní parametry chodu externího podavače a ventilátoru během tzv PID práce.	
<b>1.2.1 Minimální výkon</b>	Nastavení chodu, pauzy externího podavače a otáček ventilátoru pro minimální výkon kotle. Dbejte na to, aby byl plamen dostatečně velký, aby nedocházelo ke špatné detekci plamene nebo jeho vyhasnutí.	
<b>1.2.1.1 Maximální přestávka podavače</b>	Přestávka chodu podavače při min výkonu kotle. Odvíjí se od velikosti kotle.	7-25s
<b>1.2.1.2 Min. provoz podavače</b>	Chod podavače během minimálního výkonu kotle. Odvíjí se od velikosti kotle.	1-3s
<b>1.2.1.3 Min. otáčky ventilát. Provoz</b>	Rychlosť otáček ventilátoru během minimálního výkonu kotle. Odvíjí se od velikosti kotle.	5-30%
<b>1.2.2 Maximální výkon</b>	Nastavení chodu, pauzy externího podavače a otáček ventilátoru pro maximální výkon kotle. Dbejte na to, aby byl plamen dostatečně velký, aby bylo spalování efektivní s jemným popelem. Zároveň zkонтrolujte teplotu spalin, která by měla být v mezích daných velikostí kotle. Zkontrolujte manuál pro správnou teplotu spalin. pokud je příliš vysoká při max výkonu kotle, proveďte korekci spalování. Teplota spalin je na hlavním panelu zobrazena vedle značky	
<b>1.2.2.1 Maximální provoz podavače</b>	Chod podavače během maximálního výkonu kotle. Odvíjí se od velikosti kotle.	1-8s
<b>1.2.2.2 Min. přestávka podavače</b>	Přestávka chodu podavače při max výkonu kotle. Odvíjí se od velikosti kotle.	7-25s
<b>1.2.2.3 Max. otáčky ventilát. Provoz</b>	Rychlosť otáček ventilátoru během maximálního výkonu kotle. Odvíjí se od velikosti kotle.	10-70%
<b>1.2.3 Doba čištění</b>	Nucené vypnutí kotle a čištění pomocí Vyhasívací fáze. Kotel je po časovém intervalu vypnut a probíhá Vyhasívací fáze tak, aby došlo k čištění roštu. Následně dojde k	0-20h

	opětovnému automatickému roztápení. Doporučujeme využít pouze pro vysoké výkony hořáků, 100-200kW. Doporučujeme nastavit 20h. Tovární nastavení je 0h 0min což znamená, že je tato funkce deaktivována.	
<b>1.2.4 Kontrola provozu</b>	Jak často fotosenzor detekuje světlo. Pokud fotosenzor po stanovenou dobu nedetektuje plamen během PID práce, dojde k automatickému přechodu do fáze Roztápení. Doporučené nastavení je od 20-50s. U větších hořáků může být tato doba delší.	20-50s
<b>1.3 Parametry vyhasínání</b>	Vyhasící fáze a chod podavačů a ventilátorů v tomto provozním stavu. Rozdílné dle velikosti hořáku.	
<b>1.3.1 Otáčky ventilátoru</b>	Otáčky ventilátoru během první části vyhasící fáze - v době kdy je v kotli ještě detekován plamen fotosenzorem. V té době chceme spálit zbylé pelety, než dojde k druhé fázi čištění a chlazení. Doporučené nastavení je 50-80%. Chceme totiž rychle spálit pelety, ale nechceme aby byla rychlosť ventilátoru příliš vysoká, což by způsobilo padání nespálených pelet do popelníku.	50-80%
<b>1.3.2 Čas podávání</b>	Chod vnitřního podavače v hořáku během fáze vyhasínání. Podavač podává zbylé pelety na rošt. Spojeno s funkcí Přestávka podávání.	5s
<b>1.3.3 Přestávka v podávání</b>	Pauza v chodu vnitřního podavače hořáku. Spojeno s funkcí Čas podávání.	10-100s
<b>1.3.4 Čas vyhasínání</b>	Maximální doba vyhasínání v době, kdy fotosenzor detekuje plamen. Pokud nedojde k vyhasnutí a fotosenzor po nastavenou dobu stále detekuje plamen, pak kotel přejde do režimu roztápení a do následného vyhasínání. Jedná se o bezpečnostní pojistku, aby se kotel nevypnul v případě, že je v kotli stále plamen.	5-10min
<b>1.3.5 Čas zpoždění</b>	Druhá fáze vyhasicacího cyklu v době, kdy zbylé pelety na roště dohořely a fotosenzor již nedetekuje světlo. V té chvíli dojde k navýšení otáček ventilátoru na 100%. Cílem je čistit a schladit rošt tak, aby nedocházelo k jeho kroucení. Doporučená hodnota je 5-15min dle velikosti hořáku.	5-15min

<b>2. Max. teplota spalin</b>	Pokud dojde navýšení teploty na výstupu kouřovodu blížící se nastavené hodnotě, dojde k snižování výkonu kotle tak, aby bylo zabráněno překročení maximální teploty spalin. Teplota spalin je zobrazena na hlavním panelu vedle značky	220°C
<b>3. Teplota alarmu podavače</b>	Maximální teplota vnitřního podavače v hořáku. Pokud je příliš vysoká dojde k chybovému hlášení. Zajistěte, aby byl hořák/kotel/kouřovod a komín řídně vyčištěn. Dbejte na správnou pozici roště a správné nastavení spalovacího procesu. V opačném případě hrozí přehřátí hořáku.	85°C
<b>4. Tepl. Priority</b>		62°C
<b>5. Zapnutí čerpadla ÚT alarm</b>	Aktivace čerpadla ÚT během alarmového hlášení. Čerpadlo zajistí cirkulaci přehříte vody v kotli, dokud ÚT teplota neklesne pod zadanou mez.	85°C
<b>6. Teplota zapínání čerpadel</b>	ÚT teplota kotle, kdy dojde k sepnutí čerpadel. Pokud je teplota nižší, než je nastavená hranice, čerpadla jsou neaktivní. Jedná se o ochranu kotle proti nízkoteplotní korozi.	40°C
<b>7. Teplota alarmu kotle</b>	Maximální teplota ÚT. Pokud je teplota vyšší než nastavená, dochází k chybovému hlášení.	93°C
<b>8. Koeficient vnitřního podavače</b>	Prodloužení chodu vnitřního podavačhořáku. Vnitřní podavač musí pracovat delší dobu v porovnání s externím podavačem, aby dopravil veškeré pelety na rošt hořáku. Doporučené nastavení je 100-150%.	100-200%
<b>9. Dmýchání</b>	Tovární nastavení ventilátoru. Není nutné měnit, nastavení pouze pro výrobce.	
<b>10. Min. teplota kotle</b>	Minimální teplota kotle. Pokud teplota po stanovený čas nepřekročí tuto mez, dojde k chybovému hlášení. Spojeno s funkcí Teplota dohledu.	30-45°C
<b>11. Impulzy nárůstu</b>	Změna modulačního kroku během PID práce. Čím vyšší číslo, tím větší změna výkonu v čase. Čím menší číslo, tím menší je změna výkonu v čase. Tímto přímo ovlivňujete jak rychle PID modulace reaguje na změnu teploty pro udržení zadané teploty ÚT.	0-20
<b>12. Teplota dohledu</b>	Pokud teplota po tento stanovený čas nepřekročí hodnotu nastavenou ve funkci Min. teplota kotle, dojde k chybovému hlášení.	5°C

<b>13. Hystereze kotle</b>	Teplota ÚT minus Hystereze kotle znamená úroveň ÚT teploty kdy dochází k opětovnému zapnutí kotle. ÚT teplota = 75°C, Hystereze kotle = 15°C. kotel bude zapnut automaticky při poklesu ÚT teploty pod 60°C.	5-15°C
<b>14. Hystereze TUV</b>	Teplota TUV minus Hystereze TUV znamená úroveň teploty v boileru kdy dochází k opětovné aktivaci TUV čerpadla/ventilu. TUV teplota = 60°C, Hystereze TUV = 10°C. TUV čerpadlo/ventil bude znova aktivován automaticky při poklesu TUV teploty pod 50°C	5-10°C
<b>15. Dezinfekce</b>	Nucené navýšení TUV teploty pro likvidaci bakterií v boileru teplé vody.	
<b>15.1 Teplota dezinfekce</b>	Zvolte na jakou teplotu TUV se má celá TUV systém nahřát.	75°C
<b>15.2 Čas dezinfekce</b>	Jak dlouho teplota TUV zůstane nahřáta na vyšší úroveň.	10min
<b>15.3 Max. čas dohřátí dezinfekce</b>	Maximální čas, po který může být funkce Dezinfekce aktivována. Pokud do této doby nedojde k navýšení teploty TUV na stanovenou hodnotu ve funkci Teplota dezinfekce, řídící jednotka deaktivuje funkci Dezinfekce a přechází opětovně do běžného provozu.	20min
<b>16. Min. teplota alarm</b>	Minimální teplota ÚT (kotle), kterou je nutné v časovém intervalu (nastaveném ve funkci Min. teplota čas) docílit, aby nebyl vyhlášen alarm "Teplota neroste".	30°C
<b>17. Min. teplota čas</b>	Čas, za jak dlouho musí být teplota ÚT (kotle) vyšší, než hodnota nastavená ve funkci Min. teplota alarm. Pokud bude za tento časový interval po zapálení teplota ÚT nižší, bude vyhlášen alarm "Teplota neroste".	30min
<b>16. Tovární nastavení</b>	Resetuje veškeré nastavení v Servisním menu do jeho továrních hodnot.	

## 7.6. Výběr jazyka

Volba jazyka je jednoduchá prostřednictvím vlastního menu v hlavní nabídce řídící jednotky v9. Při prvním zapnutí řídící jednotky se na displeji objeví požadavek na volbu jazyka. Pokud tuto volbu propásnete (časový interval je 30s), pak můžete kdykoliv jazyk změnit na český pomocí tohoto menu. V anglickém jazyce se výběr jazyka nazývá „Language selection“. Poznáte ji v nabídce menu podle obrázku vlajek. Po volbě jazyka se tento okamžitě nahraje do řídící jednotky.

## 8. PRVNÍ SPUŠTĚNÍ KOTLE

Po úspěšné instalaci všech komponentů a přídavných zařízení kotle následuje tzv. První spuštění, kde certifikovaný instalatér nastaví základní údaje pro správný proces spalování a aktivuje přídavná zařízení připojená do Externí patice. Toto menu je zabezpečeno přístupovým kódem.



**Pozor:** první spuštění se provádí v deaktivovaném stavu kotle (vyhasnutý). Pokud byste prováděli První spuštění během fáze Roztápění nebo PID práce, zadané údaje by nebyly uloženy do operační paměti řídící jednotky a chod podavačů a ventilátoru by nemusel odpovídat vám zadaným hodnotám.

V prvním spuštění se vás bude jednotka postupně ptát na základní informace o kotli. Po zadání každé položky pokračujte na další stiskem tlačítka Dále.



**Pozor:** pokud nebude zadávat údaje na každý dotaz uvnitř Prvního spuštění v intervalu do 30s, řídící jednotka sama přepne po 30s dotaz na další.

Proto si před Prvním spuštěním předem projděte diagram prvního spuštění na dalších stranách tohoto návodu tak, abyste volbu uvnitř Prvního spuštění neprodlužovali nad 30s. Je to ochrana proti tomu, aby jednotka nezůstala v Prvním spuštění v případě, že ji instalatér přestane ovládat po delší dobu.



Pro lepší přehlednost používejte během prvního spuštění informace z kapitol Popis funkcí řídící jednotky a Elektrické zapojení příslušenství, a také diagram prvního spuštění uvedený na dalších stránkách návodu.

- Zadání aktuálního času a data – pro online funkce a časové spouštění kotle, také pro správné zobrazení historie alarmů.
- Výkon hořáku – správná volba hořáku nastaví časy chodu podavačů a otáček ventilátoru adekvátně k velikosti vašeho kotle a hořáku. Pozor: zadávejte pouze takový výkon hořáku, jaký je uveden na štítku na boční straně hořáku. Zadání špatného výkonu může hořák nebo kotel poškodit!
- Zadání Teploty ÚT a modulačního rozsahu – teplota ÚT, tedy výstupní teplota z kotle by měla být co nejvyšší, nejlépe v rozmezí 65 až 80°C. Následuje aktivace čerpadel v případě, že jsou zapojeny do Externí patice na výstupy „CH pump“ nebo „DHW pump“. Pozor: pro čerpadlo TUV je nutné připojit čidlo teploty na výstup „DHW sensor“ v externí patici kotle, jinak řídící jednotka vyhlásí při aktivaci čerpadla alarm.
- Zapojení přídavných zařízení v následujícím pořadí:
  - Pokojový termostat – standard (beznapěťový, zapojený do výstupů „Room reg.1“, nebo „Room reg.2“) nebo RT10 (OPOP regulátor, zapojený na datový RS výstup v externí patice).
  - Lambda sonda – zapojená na datový RS výstup. Přednastavené hodnoty lze změnit v Instalačním menu.
  - Kompresor 1,2 – zapojen na výstup „Komp1“ nebo „Komp2“. Výběr výstupu je libovolný, oba plní stejnou funkci.
  - Vakuový podavač, Odstraňovač popela, Čištění výměníku, Odtahový ventilátor – tyto příslušenství zapojujete na výstupy „Vacuum“, „Deashing“, „Cleaning“, datový RS výstup.
- Zapojení směšovacích ventilů 1,2 – na výstupy „Valve1“ nebo „Valve2“. Pozor: při aktivaci ventilů je nutné také připojit čidla ventilů na výstupy „Valve1 sens.“ Nebo „Valve2 sens.“, jinak dojde k alarmovému hlášení. Případná čerpadla ventilu zapojujete na výstupy „Valve1 pump“ nebo „Valve2 pump“ a aktivujete přímo v nastavení Vestavěných ventilů 1 nebo 2 v Instalačním menu.
- Následuje obecné obeznámení o provozu a údržbě kotle. Nezapomínejte na obeznámení zákazníka se způsobem ovládání a údržby kotle.
- Na konci Prvního spuštění můžete kotel aktivovat a uvést jej do automatického Roztápění, nebo můžete kotel ponechat deaktivovaný a provádět další práce na instalaci. Aktivaci kotle můžete provést kdykoliv prostřednictvím tlačítka Roztápění v menu jednotky. Pozor: pokud je připojen pokojový termostat ujistěte se, že je nastaven na topení tak, aby dal pokyn kotli k topení. Jinak se kotel po stisku Roztápění neaktivuje.




Bližší popis jednotlivých funkcí naleznete v kapitole Popis funkcí řídící jednotky.

První spuštění kotle je hotovo. Většinu voleb můžete po dokončení Prvního spuštění kdykoliv opětovně změnit v Hlavním nebo Instalačním menu.





V případě nestandardní instalace s jiným než předepsaným externím podavačem, jiným než předepsaným komínovým tahem a podobně, doporučujeme před spuštěním kotle změřit výkon externího podavače, viz kapitola Korekce spalování, Nestandardní instalace.

Po aktivaci kotle stiskem Roztápení v menu jednotky dojde k zapálení pelet a přechodu do PID práce. Následuje Korekce spalování v případě, že spalovací proces není optimální, viz nadcházející kapitola.




Následuje aktivace zapojených přídavných zařízení do výstupů 230V a datových RS. Pokud aktivujete příslušenství, ke kterému je přiřazeno některé z čidel, tyto čidla musí být také zapojeny, jinak bude po aktivaci zobrazeno chybové hlášení. Tovární nastavení aktivovaných přídavných zařízení můžete vždy změnit v Instalačním menu.





Pokračujte aktivací směšovacích ventilů v případě, že jsou zapojeny do Externí patice kotle. Poté následují obecné informace o uvedení kotle do provozu a jeho údržbě. Po dokončení Prvního spuštění budete dotázáni, zda chcete kotel spustit. Pokud ano, kotel přejde do režimu automatického Roztápění. Pokud ještě chcete zkontrolovat některá z nastavení, zadejte ne. Kotel můžete vždy spustit následně v menu jednotky.

Pozor: pokud jste aktivovali pokojový termostat, ten má prioritu v aktivaci automatického Roztápění a proto může zamezit manuální aktivaci Roztápění. Ujistěte se, že požadovaná teplota na pokojovém termostatu je vyšší, než teplota aktuální (měřená), aby termostat dal pokyn k vytápění a kotel tak přešel do režimu Roztápění.



První spuštění kotle je tímto hotovo. Vaše volby byly uloženy do operační paměti řídící jednotky v9. Pokud si nejste jisti některým z nastavení, můžete První spuštění provést kdykoliv v budoucnu znova. Mějte ale na paměti, že pro řádné uložení do paměti je nutné provádět První spuštění vždy v deaktivovaném (vyhasnuto) stavu kotle, nikoliv tedy v režimu Roztápění či PID práce. Po aktivaci Roztápění počkejte, než kotel zapálí pelety a přejde do PID práce. Ve chvíli kdy jeho výkon v PI práci bude roven 100%,

můžete začít s manuální Korekcí spalování. V případě, že jste zapojili a aktivovali Lambda sondu, je korekce spalování automatická. Pokračujte tedy nastavováním spalovacího procesu přímo v Instalačním menu, Lambda sonda. Při Korekci spalování vždy vizuálně kontrolujte kvalitu spalovacího procesu.

## 9. KOREKCE SPALOVÁNÍ

Po aktivaci kotle (Roztápění) počkejte, než zapalovací patrona zapálí pelety a kotel přejde do PID práce. V PID práci počkejte několik minut, až se na hlavním panelu zobrazí maximální výkon v kW (nastavený během Prvního spuštění) a 100% otáček ventilátoru. V tuto chvíli kotel pracuje na plný výkon. Otevřete horní víko, příkladící dvírka a zkontrolujte kvalitu spalovacího procesu, parametry plamene. V případě že nejsou ideální, provedte korekci způsobem uvedeným níže. Doporučujeme kontrolovat kvalitu spalování průběžně, v případě změny tahu komína či typu a kvality pelet provedte opětovnou úpravu spalování. V případě instalace Lambda sondy je tato korekce prováděna automaticky.

### 9.1. Kvalita plamene

Kontrolou plamene vycházejícího z hořáku můžete celkem jistě určit, zda je spalovací proces optimální, nebo zdali je nutné provést korekci. Příklady dobrého a špatného spalovacího procesu jsou uvedeny níže.

Ideální plamen při 100% výkonu:

- Maximální délka se odvíjí od typu hořáku (může být ovlivněna komínovým tahem a typem pelet).
  - Kotel 10-15kW = cca 25 – 30cm od konce roštu
  - Kotel 20-30kW = cca 35 – 45cm od konce roštu
  - Kotel 40-80kW = cca 50-70cm od konce koštu
  - Kotel 100-200kW = cca 80-120cm od konce roštu
- Žlutooranžová barva, z roštu nepadají nespálené pelety, v popelníku je pouze jemný popel.

Nesprávný plamen při 100% výkonu:

- Maximální délka plamene je menší nebo větší než uvedená výše.
- Barva světle žlutá (moc spalovacího vzduchu) nebo tmavá oranžová až červená (málo spal. vzduchu).
- Do popelníku padají nespálené pelety, z komína vychází tmavý dým.

Pro korekci spalovacího procesu využijte níže uvedené funkce. Celý spalovací proces můžete ovlivnit změnou otáček ventilátoru a času chodu externího podavače, a to vždy pro max. a min. výkon kotle. Uvnitř tohoto rozsahu (min/max) je změna chodu ventilátoru a podavačů řízena automatickou modulací výkonu dle zadané a aktuální teploty ÚT.

### 9.2. Změna otáček ventilátoru

Pro změnu otáček ventilátoru při min. a max. výkonu kotle použijte funkce Koeficient ventilátor min. a max. v Instalačním menu, Koeficienty. Korekci provádějte v případě, že má plamen následující parametry:

Korekce směrem dolů (mínusové hodnoty):

- Plamen je příliš agresivní a prská
- Ventilátor shazuje nespálené pelety
- Plamen je malý a agresivní

Korekce směrem nahoru (plusové hodnoty):

- Plamen je pomalý a tmavý
- Rošt se zanáší černým popelem
- Plamen je moc veliký a černě kouří

### 9.3. Změna času chodu externího podavače

V případě, že korekce spalovacího procesu pomocí ventilátoru nestačí, můžete přistoupit ke korekci času chodu podavačů, tedy k úpravě množství paliva. Mějte na paměti, že tato korekce přímo ovlivňuje maximální a minimální výkon kotle. Korekci provedete pomocí funkcí Max. a Min. koeficient podavače v Instalačním menu, Koeficienty.

Korekce směrem dolů (mínusové hodnoty):

- Rošt se nadměrně zanáší černým popelem
- Plamen je moc veliký a černě kouří
- Teplota spalin je vyšší než doporučená

Korekce směrem nahoru (plusové hodnoty):

- Kotel není schopen adekvátně ohřát teplotu ÚT
- Plamen je malý a příliš agresivní
- Teplota spalin je nižší než doporučená

Po každé korekci nechte plamen několik minut ustálit a pohledem zkontrolujte změnu, která se po vašem korekčním zásahu projevila na plamenu samotném. V případě, že nejste spokojení, provedte korekci znova. Mějte na paměti, že výkon kotle musí být stabilně na Max nebo Min hodnotě, abyste mohli adekvátně nastavovat korekce min. a max. a viděli reálný výsledek na plamenu samotném. V opačném případě bude plamen ovlivněn PID modulací a nebude odpovídat minimální nebo maximální hodnotě výkonu.

V případě nestandardní instalace s jiným než předepsaným externím podavačem, jiným než předepsaným komínovým tahem a podobně, doporučujeme před spuštěním kotle změřit výkon externího podavače, viz kapitola Korekce spalování, Nestandardní instalace.

## 10. ŘÍZENÍ OTOPNÉHO SYTÉMU

Níže naleznete nejčastější příklady zapojení otopních systémů s kotlem Biopel. Mimo to je vždy na další stránce uveden podrobný postup elektrického zapojení a aktivace regulačních prvků otopného systému do Externí patice kotle.

### 10.1. Jeden okruh ÚT + ohřev TUV

## LEGENDA POTRUBÍ


PŘIVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY 75/55°C  
VRAŤNÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY 75/55°C  
EXPANZNÍ POTRUBÍ

## LEGENDA ZAŘÍZENÍ

K	Peletový automatický kotel
ZP	Zásobník na pelety
Č	Oběhové čerpadlo topné vody
EN	Expanzní nádoba
HVDT	HYDRAULICKÝ VÝROVNÁVAČ DYNAMICKÝCH TLAKŮ
OT	HYDRAULICKÝ OKRUH OTOPNÝCH TĚLES
PDL	HYDRAULICKÝ OKRUH PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

## LEGENDA ARMATUR

KK	Uzávírka – KULOVÝ KOHOUT	P	TLAKOMĚR
F	FILTR	VKK	VYPŮSTECÍ KULOVÝ KOHOUT
TRS	TERMOSTATICKÝ REGULÁTOR TEPLOTY TV	SUR	KULOVÝ KOHOUT SE ZAJÍSTENÍM PRO EN
ZV	ZPĚTNÝ VENTIL	TRV	TŘÍCESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL
PV	POLISTRÍNÝ VENTIL	KR	REGULATOR KOTLE
BV	VYVAŽOVACÍ VENTIL	PT	PROSTOROVÝ TERMOSTAT – REGULÁTOR
T	TEPLOMĚR	TRV	TŘÍCESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL




**Základní zapojení s jedním okruhem ústředního topení (ovládaným čerpadlem ÚT) a okruhem teplé užitkové vody (ovládaným čerpadlem TUV):**

- Ochrana kotle proti nízkoteplotní korozii pomocí termostatického ventilu (50°C a vyšší).
- Regulace kotle dle nastavené teploty ÚT (60°C a vyšší) a nastavené teploty TV (dle požadavku zákazníka).
- Veškeré regulační prvky a příslušenství jsou zapojovány do Externí patice, umístěné v přední části kotle.

- Zapojte čerpadlo ÚT do externí patice na výstup CH pump (čerpadlo ÚT).
- Zapojte čerpadlo TUV do externí patice na výstup DHW pump (čerpadlo TUV).
- Zapojte čidlo TUV do externí patice na výstup DHW sensor (čidlo TUV).
- Nastavte teplotu ÚT v Hlavním nastavení, Zadaná teplota ÚT.
- Nastavte teplotu TUV v Hlavním nastavení, Zadaná teplota TUV.
  
- Aktivujte Prioritu TUV v Základním nastavení, Provozní režim.
- Kotel bude prioritně ohřívat zásobník TUV dle nastavené teploty (bude nejdříve sepnuto čerpadlo TUV do té doby, než se zásobník TUV ohřeje na zadanou teplotu).
- Pozor, čerpadlo TUV bude sepnuto pouze tehdy, pokud je aktuální měřená teplota ÚT vyšší, než aktuální měřená teplota TUV. Důvodem je zajištění toho, aby se do boileru TUV nedostala studenější voda, než je reálná teplota v boileru TUV.
- Po dosažení Zadané teploty TUV dojde k vypnutí TUV čerpadla a zároveň se aktivuje čerpadlo ÚT pro zajištění cirkulace vody v otopném systému.
- Čerpadla ÚT a TUV budou sepnuta v případě, že Teplota ÚT překročí 40°C. Nastaveno v Servisním menu, Teplota zapínání čerpadel.
- Čerpadlo TUV bude po ohřevu TUV opětovně sepnuto při poklesu teploty TUV o hodnotu nastavenou v Hystereze TUV v Servisním menu. Ve chvíli sepnutí čerpadla TUV se vypíná čerpadlo ÚT.
  
- Zapojte pokojový termostat do externí patice, na výstupy Room regulátor 1 nebo 2 (pokojový termostat), nebo na RS výstup – dle typu zvoleného termostatu. RT10 pokojový termostat se zapojuje do RS výstupu. Standardní termostat, fungující na bázi otevřený/zavřený okruh se zapojuje na jeden z výstupů Room regulátor 1 nebo 2.
- Aktivujte pokojový termostat v Instalačním menu, Pokojový termostat – Termostat standard 1 nebo 2, nebo Regulátor OPOP (typ RT10) dle vámí použitého typu termostatu.
  
- Nastavte typ reakce kotle na pokyn z termostatu. Termostat může kotle okamžitě vypnout/zapnout, nebo může zajistit ponížení Zadané teploty ÚT o stanovenou mez v případě, že termostat detekuje ohřátí teploty v místnosti na stanovenou mez:
  - Okamžité vypnutí/zapnutí kotle pomocí termostatu:
    - Aktivujte funkci Funkce roztápění v Instalačním menu, Pokojový termostat.
    - V případě, že chcete společně s kotlem vypnout i čerpadlo ÚT, aktivujte funkci Čerpadlo ÚT - pokojový termostat v Instalačním menu, Pokojový termostat. Pozor na možnost přetopení kotle v případě, že bude čerpadlo společně s kotlem vypnuto!
  - Ponížení Zadané teploty ÚT pomocí termostatu:
    - Deaktivujte funkci Funkce roztápění v Instalačním menu, Pokojový termostat.
    - Zadejte úroveň ponížení Zadané teploty ÚT v případě, že termostat nedává pokyn k opení, a to ve funkci Snížení teploty podle termostatu v Instalačním menu, Pokojový termostat.
    - Na Hlavním panelu, pod Zadanou teplotou ÚT se zobrazí hodnota, o kterou se Zadaná teplota ÚT právě ponížila (v případě, že pokojový termostat právě nedává pokyn k opení).
    - Tento způsob regulace je výhodný především u otopných systémů s velkým množstvím vody, kdy se snížením Zadané teploty ÚT zajistí následný rychlejší ohřev na požadovanou úroveň bez zásadního prochladnutí celého systému. V opačném případě by trvalo dlouho, než by se zchladnutá voda v systému znova ohřála.
- Kotel bude ohřívat TUV i v případě, že není požadavek na ohřev ústředního opení z pokojového termostatu.

## 10.2. Dva okruhy ÚT + ohřev TUV



### LEGENDA POTRUBÍ

PŘIVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY 75/55°C  
VRATNÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY 75/55°C  
EXPANZNÍ POTRUBÍ

### LEGENDA ZAŘÍZENÍ

K Peletový automatický kotel  
ZP Zásobník na pelety  
Č Ohebnové čerpadlo topné vody  
EN Expanzní nádoba  
HVDT HYDRAULICKÝ VYROVNÁVACÍ DYNAMICKÝCH TLAKŮ  
OT HYDRAULICKÝ OKRUH OTOPNÝCH TĚLES  
PDL HYDRAULICKÝ OKRUH PODLAHOVÉHO VYTAPĚNÍ

### LEGENDA ARMATUR

KK	UZÁVĚR – KULOVÝ KOHOUT	P	TLAKOMĚR
F	FILTR	VRK	VPOUŠTEČI KULOVÝ KOHOUT
TRS	TERMOSTATICKÝ REGULÁTOR TEPLOTY TV	SUR	KULOVÝ KOHOUT SE ZAJÍSTĚNÍM PRO EN
ZV	ZPĚTNÝ VENTIL	TRV	TRÍČESTNÝ REGULÁCIN VENTIL
PV	POUSTNÝ VENTIL	KR	REGULÁTOR KOTLE
BV	VYVAŽOVACÍ VENTIL	PT	PIROSTOROVÝ TERMOSTAT – REGULATOR
T	TEPLOMĚR	TRY	TRÍČESTNÝ REGULÁCIN VENTIL

## **Zapojení s dvěma okruhy ústředního a podlahového topení (ovládaných směšovacím ventilem 1, 2 a čerpadlem ventilu 1, 2) a okruhem teplé užitkové vody (ovládaným čerpadlem TUV):**

- Ochrana kotle proti nízkoteplotní korozi pomocí termostatického ventilu (50°C a vyšší).
- Regulace kotle dle nastavené teploty ÚT (60°C a vyšší) a nastavené teploty TV a podlahového topení (dle požadavku zákazníka).
- Veškeré regulační prvky a příslušenství jsou zapojovány do Externí patice, umístěné v přední části kotle.

### **Zapojení čerpadel:**

- Zapojte čerpadlo ÚT do externí patice na výstup CH pump (čerpadlo ÚT).
- Zapojte čerpadlo TUV do externí patice na výstup DHW pump (čerpadlo TUV).
- Zapojte čerpadlo Ventilu1 (OT) do externí patice na výstup Valve1 pump (čerpadlo OT, radiátorů).
- Zapojte čerpadlo Ventilu2 (PDL) do externí patice na výstup Valve2 pump (čerpadlo PDL, podlahové topení).

### **Zapojení teplotních čidel:**

- Zapojte čidlo TUV do externí patice na výstup DHW sensor (čidlo TUV).
- Zapojte čidlo Ventilu1 (OT) do externí patice na výstup Valve1 sens. (čidlo ventilu1).
- Zapojte čidlo Ventilu2 (PDL) do externí patice na výstup Valve2 sens. (čidlo ventilu2).
- Zapojte čidlo Vratné vody na trubku vratné (vstupní) vody do kotle a do externí patice na výstup Return sens. (čidlo vratné vody).
- Zapojte čidlo Venkovní teploty do externí patice na výstup Weather sens. (venkovní čidlo).
- Zkontrolujte správnost zapojení čidla Teploty ÚT, které je v jímce na zadním nátrubku výstupní vody z kotle.

### **Zapojení směšovacích ventilů:**

- Zapojte Ventil1 (OT) do externí patice na výstup Valve1.
- Zapojte Ventil2 (PDL) do externí patice na výstup Valve2.

### **Zapojení pokojových termostatů na okruhy OT a PDL:**

- Je nutné zapojit 2ks termostatů pro ovládání každého z okruhů. Tyto termostaty budou fungovat ve spolupráci se směšovacími ventily a budou ovládat teplotu na těchto ventilech dle požadavku termostatu.
- Zapojte pokojové termostaty do externí patice, na výstupy Room regulator 1 a 2 (pokojový termostat), nebo na RS výstup – dle typu zvoleného termostatu. RT10 pokojový termostat se zapojuje do RS výstupu. Standardní termostat, fungující na bázi otevřený/zavřený okruh se zapojuje na jeden z výstupů Room regulator 1 nebo 2.

### **Nastavení základních parametrů:**

- Nastavte teplotu ÚT v Hlavním nastavení, Zadaná teplota ÚT.
- Nastavte teplotu TUV v Hlavním nastavení, Zadaná teplota TUV.

### **Aktivace ohřevu TUV:**

- Aktivujte Prioritu TUV v Základním nastavení, Provozní režim. Čerpadlo TUV bude aktivováno nezávisle na ohřevu okruhů OT a PDL, dle zadané teploty TUV. Hystereze TUV je nastavena v servisním menu na 10°C a můžete ji kdykoliv změnit.
- Na Hlavním panelu, vlevo nahoře, je nyní zobrazeno hlášení priorita TUV.
- Pozor, čerpadlo TUV bude sepnuto pouze tehdy, pokud je aktuální měřená teplota ÚT vyšší, než aktuální měřená teplota TUV. Důvodem je zajištění toho, aby se do boileru TUV nedostala studenější voda, než je reálná teplota v boileru TUV.
- Po dosažení Zadané teploty TUV dojde k vypnutí TUV čerpadla a zároveň se aktivuje čerpadlo ÚT pro zajištění cirkulace vody v otopném systému.
- Čerpadla ÚT a TUV budou sepnuta v případě, že Teplota ÚT překročí 40°C. Nastaveno v Servisním menu, Teplota zapínání čerpadel.
- Čerpadlo TUV bude po ohřevu TUV opětovně sepnuto při poklesu teploty TUV o hodnotu nastavenou v Hystereze TUV v Servisním menu. Ve chvíli sepnutí čerpadla TUV se vypíná čerpadlo ÚT.

Dále následuje aktivace směšovacích ventilů a pokojových termostatů pro každý z vytápěných okruhů. Postupujte dle popisu na další stránce.

#### **Aktivace a nastavení směšovacího ventilu 1 (OT):**

- Aktivujte Ventil1 (OT) v instalačním menu, Vestavěný ventil 1.
- Nastavte požadovanou teplotu na ventilu v Instalačním menu, Vestavěný ventil 1, Teplota ventilu.
- Ventil bude nyní tuto teplotu udržovat. V případě že je teplota dosažena, dojde k zavření ventilu. Je zde z výroby nastaveno minimální otevření na 5%. Ventil tedy bude stále 5% otevřený, aby se zajistilo proudění vody v systému. Toto nastavení lze změnit.

#### **Aktivace a nastavení směšovacího ventilu 2 (PDL):**

- Aktivujte Ventil2 (PDL) v instalačním nastavení, Vestavěný ventil 2.
- Nastavte typ ventilu na podlahový ventil v Instalačním menu, Vestavěný ventil 2, Typ ventilu, podlahový. Maximální nastavitelná teplota na ventilu je nyní ponížena na max. 55°C, aby nedošlo ke zničení okruhu podlahové topení.
- Nastavte požadovanou teplotu na ventilu v Instalačním menu, Vestavěný ventil 2, Teplota ventilu.
- Ventil bude nyní tuto teplotu udržovat. V případě že je teplota dosažena, dojde k zavření ventilu. Je zde z výroby nastaveno minimální otevření na 5%. Ventil tedy bude stále 5% otevřený, aby se zajistilo proudění vody v systému. Toto nastavení lze změnit.

#### **Aktivace a nastavení pokojových termostatů pro ovládání směšovacích ventilů:**

- Zapojte pokojový termostat do externí patice, na výstupy Room regulátor 1 nebo 2 (pokojový termostat), nebo na RS výstup – dle typu zvoleného termostatu. RT10 pokojový termostat se zapojuje do RS výstupu. Standardní termostat, fungující na bázi otevřený/zavřený okruh se zapojuje na jeden z výstupů Room regulátor 1 nebo 2.
- Aktivujte pokojový termostat v Instalačním menu, Pokojový termostat – Termostat standard 1 nebo 2, nebo Regulátor OPOP (typ RT10) dle vámí použitého typu termostatu.
- Nastavte typ reakce kotle na pokyn z termostatu. Termostat může kotle okamžitě vypnout/zapnout, nebo může zajistit ponížení Zadané teploty ÚT o stanovenou mez v případě, že termostat detekuje ohřátí teploty v místnosti na stanovenou mez:
  - Okamžité vypnutí/zapnutí kotle pomocí termostatu:
    - Aktivujte funkci Funkce roztápení v Instalačním menu, Pokojový termostat.
    - V případě, že chcete společně s kotlem vypnout i čerpadlo ÚT, aktivujte funkci Čerpadlo ÚT - pokojový termostat v Instalačním menu, Pokojový termostat. Pozor na možnost přetopení kotle v případě, že bude čerpadlo společně s kotlem vypnuto!
  - Ponížení Zadané teploty ÚT pomocí termostatu:
    - Deaktivujte funkci Funkce roztápení v Instalačním menu, Pokojový termostat.
    - Zadejte úroveň ponížení Zadané teploty ÚT v případě, že termostat nedává pokyn k topení, a to ve funkci Snížení teploty podle termostatu v Instalačním menu, Pokojový termostat.
    - Na Hlavním panelu, pod Zadanou teplotou ÚT se zobrazí hodnota, o kterou se Zadaná teplota ÚT právě ponížila (v případě, že pokojový termostat právě nedává pokyn k topení).
    - Tento způsob regulace je výhodný především u otopních systémů s velkým množstvím vody, kdy se snížením Zadané teploty ÚT zajistí následný rychlejší ohřev na požadovanou úroveň bez zásadního prochladnutí celého systému. V opačném případě by trvalo dlouho, než by se zchladnutá voda v systému znova ohřála.
- Kotel bude ohřívat TUV i v případě, že není požadavek na ohřev ústředního topení z pokojového termostatu.

## 11. PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

Údržba kotle je nedílnou součástí provozu kotle na tuhá paliva. Doporučené intervaly manuálního čištění kotle, hořáku a kouřovodu. Mějte na paměti, že uvedené intervaly jsou pouze základní doporučení, která se mohou lišit od skutečného požadavku na pravidelné čištění. Častost pravidelného čištění je dána především kvalitou spalovacího procesu, typem a kvalitou pelet, úrovní prachu a vlhkosti v peletách, komínovým tahem, apod. Proto vždy kontrolujte rychlosť zanášení kotle v krátkých intervalech během prvních měsíců jeho provozu tak, abyste sami dle reálné situace mohli stanovit jak často je kotel, hořák a spalinovou cestu zapotřebí čistit.

	týdně	měsíčně	čtvrdletně	ročně
čištění popelníku	•			
čištění roštu hořáku	•			
čištění výměníku kotle		•		
kontrola spalování		•		
čištění fotosenzoru		•		
kontrola těsnosti dvířek			•	
čištění celého hořáku			•	
čištění podavače				•
čištění násypky				•
Kouřovod a komín				•

### 11.1. Biopel 10 - 80kW


Na uvedeném obrázku můžete vidět hlavní části kotle, které vyžadují manuální údržbu v pravidelných intervalech včetně popisu způsobu čištění a úkonů na které se během údržby nesmí zapomenout.

- a) Čištění popelníku je zásadním krokem během pravidelné údržby kotle. Dbejte na správné umístění popelníku při jeho vkládání zpět do kotle.
- b) Rošt hořáku je vyjmíatelný a vyžaduje pravidelné čištění. Sledujte během prvních týdnů provozu, jak často se tvoří popel na roštu a pravidelně jej seškrábněte pomocí čistícího nářadí. Tento úkon provádějte pouze při deaktivovaném stavu kotle (vyhasnuto).
- c) Čištění přední části kotle v oblasti hořáku provádějte dle potřeby ve stejný čas jako čištění roštu hořáku. Nezapomeňte na uzavření krycí klapky po čištění kotle (u Biopelu 10-40kW).
- d) Čištění vířičů spalin a výměníku je zásadním úkonem. Popel na přepážkách výměníku snižuje účinnost a naopak zvyšuje teplotu spalin, tedy více tepla utíká komínem pryč, pokud je výměník tepla znečištěn popelem. Vířiče spalin jsou vyjmíatelné, doporučujeme kontrolovat pravidelně průchodnost mezi jednotlivými pláty vířičů a případně je vyjmout a očistit.
- e) Jednou nebo dvakrát za sezónu kontrolejte průchodnost kouřovodu a čistěte jej pomocí vymetacího otvoru, který by měl být na kouřovodu umístěn.
- f) Hořák by měl být občasné vyjmut z kotle a kompletně očištěn. Způsob údržby hořáku je popsán v nadcházející podkapitole.
- g) Jednou za sezónu zkонтrolujte těsnost osinkových těsnících šnúr na všech dvířkách. V případě že jsou tvrdé a ztratili tím svoji těsnící schopnost, doporučujeme provést výměnu.


Obecně platí, že rychlosť zanášení částí kotle a spalinové cesty se odvíjí od kvality spalovacího procesu, typu a kvality pelet, množství prachu v peletách atd. Proto upravte doporučené intervaly čištění dle reálné situace během provozu kotle.

### 11.2. Biopel 100 - 200kW

Na uvedeném obrázku můžete vidět hlavní části kotle, které vyžadují manuální údržbu v pravidelných intervalech. Níže naleznete také popis jednotlivých bodů, které se nesmí během




Biopel 10-40kW



Biopel 60-80kW

údržby kotle opomenout.



- a) Biopel 100-200kW neobsahuje vyjmateľný popelník ve své hlavní vnitřní časti kotle. Popel vymetejte pomocí čistícího nářadí (škrabky) do externího kontejneru.
- b) Rošt hořáku lze čistiť otevřením predních dvírek. Rošt hořáku čistěte pouze pri deaktivovaném kotli, tedy ve chvíli kdy v kotli není plamen.
- c) Čištění trubkového výměníku se provádí při otevřených dvírkách a vyjmutých vířičích spalin. Čistěte pomocí kartáče s nasazeným madlem.
- d) Popel z horní poloviny trubkového výměníku padá při čištění do zadní části (pod kouřovodem), kde se nachází malý vyjmateľný popelník. Kontrolujte množství popela ve výměníku a zadním popelníku pravidelně.
- e) Jednou nebo dvakrát za sezónu kontrolujte průchodnost kouřovodu a čistěte jej pomocí vymetacího otvoru, který by měl být na kouřovodu umístěn.
- f) Hořák by měl být občasné vyjmut z kotle a kompletně očištěn. Způsob údržby hořáku je popsán v nadcházející podkapitole.
- g) Jednou za sezónu zkонтrolujte těsnost osinkových těsnících šnůr na všech dvírkách. V případě že jsou tvrdé a ztratili tím svoji těsnící schopnost, doporučujeme provést výměnu.
- h) Jednou za sezónu zkонтrolujte těsnost spojů u Chladících hadic a všech nátrubků.



### 11.3. Hořák 10 - 200kW

Na uvedeném obrázku můžete vidět hlavní části hořáku, které vyžadují manuální údržbu v pravidelných intervalech. Čistota hořáku je zásadním faktorem určujícím kvalitu spalování.

- a) Rošt hořáku je vyjmateľný pro lepší přístup nejenom k roštu ale také pod rošt. Prostor pod roštem musí být čistý tak, aby veškeré otvory v roštu byly průchozí.
- b) Rošty hořáků o výkonech 10-30kW jsou miskového tvaru a na pozici drží díky spodní zarážce, který je součástí roštu samotného. Tato zarážka musí zapadnout za hranu přední části hořáku.
- c) Rošty hořáků o výkonech 40-200kW jsou čtvercového tvaru a ten se musí po umístění zpět zajistit šroubem/čepem v horní části hořáku. Jinak hrozí vysunutí roštu ven z přední části hořáku.
- d) U hořáků 30-200kw je nad roštem umístěna tzv. grenamatová deska, která slouží jako ochrana horní části hořáku proti přehřátí. Nezapomínejte tedy po umístit, po čištění roštu, grenamatovou desku zpět do hořáku.
- e) Pravidelně kontrolujte čistotu fotosenzoru tím, že odejmete trubku hořáku a otvorem v hořáku přetřete konec fotosenzoru ubrouskem. Čistota fotosenzoru je důležitá pro správnou detekci plamene během provozních stavů kotle. Fotosenzor samotný nevyjmímejte.
- f) Jednou za sezónu zkонтrolujte těsnost osinkové šnůry. V případě že je tvrdá a ztratila tím svoji těsnící schopnost, doporučujeme provést výměnu.



Požádejte svou montážní firmu o pečlivé vysvětlení způsobu čištění kotle a hořáku tak, aby byl kotel provozován v souladu s uvedenými pokyny. Pravidelným čištěním kotle, hořáku a spalinové cesty zajistíte maximální účinnost kotle a nízkou spotřebu paliva během provozu kotle.

*Rošt hořáku 40-200kW*

## 12. BIOPEL ONLINE

Každý kotel Biopel je možné zdarma připojit na OPOP online server, na kterém běží aplikace pro vzdálenou správu kotle a otopného systému přes internet pomocí vašeho internetového prohlížeče. Připojení kotle na tento online systém je velmi jednoduché, viz body níže.

- Propojte Externí patice s vaším přijímačem internetu (modem nebo router). Konektor pro připojení v externí patici viz kapitola Elektrické zapojení příslušenství.
- V nastavení řídící jednotky v9 zobrazte Registrační kód, a to ve funkci Registrace v Instalačním menu, Modul Ethernet. Tento regiszrační kód si opište, budete jej posléze potřebovat.
- Tento kód má omezenou platnost, proto po zobrazení kódu doporučujeme přistoupit ihned k registraci kotle, viz další body postupu.
- Spusťte internetový prohlížeč ve vašem počítači a zadejte do něj následující adresu: [opop.emodul.eu](http://opop.emodul.eu)
- Klikněte na Nový uživatel a provedte registraci uživatele do OPOP online serveru.
- Po úspěšné registraci se přihlaste do systému pomocí vámi dříve zvoleného uživatelského jména a hesla, které jste si zvolili během registrace nového uživatele.
- Po připojení musíte zaregistrovat váš kotel tím, že kliknete na Nový modul v záložce Nastavení (vpravo nahore).
- Během registrace nového modulu (kotle) zadejte veškeré dotazované údaje včetně regiszračního kódu, který jste si dříve opsali.
- Po uložení registrace modulu se náš online server spojí s vaším kotlem a během několika sekund se nahrají veškerá data z kotla na server.

Nyní je váš kotel plně spojen s OPOP online serverem a vy můžete plně využívat veškeré funkce, které vzdálená správa kotle přes internet skýtá. Jakékoli dotazy jsou s vámi ihned připraveni řešit technici OPOP spol. s.r.o.

## 13. AKTUALIZACE FIRMWARE

Každá jednotka v9 může být aktualizována pomocí USB klíče. OPOP spol. s.r.o. vydává pravidelně nové verze softwaru jednotky volně ke stažení. Nové verze obsahují zpravidla nové funkce a možnosti, které zvyšují automatizaci kotle a zajišťují více možností ovládání otopného systému. Konzultujte možnost využití nových updatů software s vaším instalatérem nebo přímo se zástupcem OPOP spol. s.r.o. Postup instalace je velmi jednoduchý, viz body níže.

- Nahrajte na USB kartu 2 soubory s názvy „581mod.bin“ a „ST581dis.bin“.
  - Vypněte kotel pomocí hlavního vypínače na Externí patici v přední části kotle.
  - Vložte USB klíč do konektoru na boční straně řídící jednotky v9.
  - Zapněte kotel pomocí hlavního vypínače na Externí patici v přední části kotle.
  - Počkejte, než se instalace dokončí (jednotka zobrazí standardní základní panel) a vyjměte USB klíč.
  - Řídící jednotka v9 je aktualizována.
- 
- Ten samý postup zopakujte pro nahrání SW do Externí patice.
  - Vypněte kotel pomocí hlavního vypínače na Externí patici v přední části kotle.
  - Otevřete přední kryt Externí patice a vložte USB klíč do konektoru.
  - Zapněte kotel pomocí hlavního vypínače na Externí patici v přední části kotle.
  - Počkejte, než se instalace dokončí (jednotka zobrazí standardní základní panel) a vyjměte USB klíč.
  - Externí patice je aktualizována.

Pro zobrazení aktuálních verzí řídící jednotky v9 a externí patice vstupte do funkce Informace o programu v Hlavním nastavení. Obě zobrazená čísla se musí shodovat pro správnou funkci kotle.

Používaný USB klíč musí být formátován v systému souborů FAT32 pro správné nahrání souborů. Pro kontrolu v jakém systému souborů je váš USB klíč formátován, klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu USB klíče ve vašem operačním systému počítače a zadejte Vlastnosti.

Pozor: při nahrání nového software bude nastavení řídící jednotky uvedeno do původních, továrních hodnot. Je tedy nutné provést veškerá nastavení znova, včetně tzv. Prvního spuštění kotle.

## **14. PROVOZNÍ A CHYBOVÁ HLÁŠENÍ**

Níže je výpis častých dotazů, se kterými se setkáváme. Týkají se jak instalace, tak provozu kotle. Čtěte tyto otázky pozorně, můžou vám pomoci při řešení konkrétních situací, se kterými se můžete setkat.

### **1. Alarm: Poškozené čidlo podavače**

Jedná se o ochranné čidlo na hořáku. Zkontrolujte zapojení čidla v plošném spoji hořáku a v Externí patici ve výstupu „Feeder sens.“.

### **2. Alarm: Porucha čidla ÚT**

Čidlo ÚT zapojeno do výstupu „CH sens.“ Je poškozeno nebo není zapojeno.

### **3. Alarm: Porucha čidla TUV**

Čidlo TUV zapojeno do výstupu „DHW sens.“ Je poškozeno nebo není zapojeno a při tom je aktivována jedna z funkcí, která jej potřebuje ke správné činnosti.

### **4. Alarm: Příliš vysoká teplota ÚT**

Teplota ÚT měřená čidlem ÚT převýšila 93°C, tedy hodnotu nastavenou ve funkci Max teplota kotle v Servisním menu.

### **5. Alarm: Příliš vysoká teplota TV**

Teplota TUV měřená čidlem TUV překročila maximální hodnotu nastavenou ve funkci Zadaná teplota TUV v Hlavním nastavení.

### **6. Alarm: Termik sensor otevřen**

Termik sensor není zapojen nebo je vadný. Zkontrolujte kontakt v externí patici.

### **7. Alarm: Poškozené čidlo zpátečky**

Čidlo vratné vody bylo aktivováno v nastavení Vestavěného směšovacího ventilu 1 nebo 2, ale je vadné nebo nebylo připojeno do výstupu v externí patici s názvem „Return sens.“.

### **8. Alarm: Teplotní čidlo C1-C4 poškozeno**

Teplotní čidlo bylo aktivováno, ale nebylo připojeno do jednotky na příslušný výstup.

### **9. Alarm: Porucha čidla směšovacího ventilu**

Vestavěný směšovací ventil 1 nebo 2 byl aktivován, ale čidlo ventilu 1 nebo 2 nebylo zapojeno do externí patice na výstup „Valve 1, 2 sensor“.

### **10. Alarm: 3 zapálení za 30min**

Kotel zapaluje příliš často. Zkontrolujte správnost detekce plamene fotosenzorem po Zapálení. Pokud fotosenzor nevidí světlo, kotel přechází do běžného provozu.

### **11. Hlášení: Žádná komunikace s pokojovým termostatem**

Pokojový termostat RT10 nebyl zapojen, ale je aktivován. Zkontrolujte nastavení termostatu.

### **12. Hlášení: Žádná komunikace s Lambda sondou**

Lambda sonda nebyla zapojena, nebo špatně ale je aktivována. Zkontrolujte nastavení Lambda v Instalačním menu, Lambda a zkontrolujte zapojení Lambda sondy.

### **13. Hlášení: Teplota dosažena**

Kotel byl vypnut dosažením teploty ÚT.

### **14. Hlášení: TUV ohřáto**

Teplota TUV byla dosažena. Čerpadlo TUV bylo vypnuto.

### **15. Alarm: Porucha venkovního čidla**

Čidlo venkovní teploty bylo aktivováno v nastavení pro vestavěný směšovací ventil 1 nebo 2, ale není zapojeno do externí patice kotle na výstup „Weather sens.“.

### **16. Alarm: Poškozené čidlo Mosfet**

Mosfet komponent je zodpovědný za regulaci otáček ventilátoru a pravděpodobně se přehrál. Zkontrolujte přívodní napětí, které by nemělo být vyšší než 240V. Pokud je vše v pořádku, pak se ventilátor zadrhl, nebo drhne. Zkontrolujte chod ventilátoru a funkčnost rozběhového ventilátoru, který je umístěn na hořáku.

### **17. Alarm: Příliš vysoká teplota Mosfet nebo Nesprávný proud vzduchu**

Teplota na komponentu měřícím otáčky a proudový odběr ventilátoru je příliš vysoká. Zkontrolujte činnost ventilátoru a rozběhový kondenzátor ventilátoru, zdali jsou v pořádku.

### **18. Příliš vysoká teplota podavače**

Teplota v hořáku přesáhla 80°C. Zkontrolujte správnost uložení roštu, chod vnitřního podavače pomocí ručního provozu v Instalačním menu. Zkontrolujte průchodnost spalinových cest.

### **19. Alarm: Neúspěšné rozhoření**

Zapalovací patrona je vadná, nebo je špatně nastaven proces zapálení. Ujistěte se, že po vzniku plamene je tento detekován fotosenzorem.

### **20. Alarm: Teplota neroste**

Pokud teplota ÚT nepřekročí 30°C za 30min po roztápení, je vyhlášek chybový stav. Nastaveno v servisním menu, ve funkcích Min. teplota alarm, Min. teplota čas.

## 15. ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍCH SITUACÍ

Níže je výpis častých dotazů, se kterými se setkáváme. Týkají se jak instalace, tak provozu kotle. Čtěte tyto otázky pozorně, můžou vám pomoci při řešení konkrétních situací, se kterými se můžete setkat.

### 1. Nesprávný plamen při max výkonu:

- a. Prodloužení plamene: Servisní menu, Nastavení podavače, Práce
  - i. Max práce podávání – nastavte delší čas chodu podavače
  - ii. Min přestávka podávání – nastavte kratší pauzu přestávky podávání
- b. Zkrácení plamene: Servisní menu, Nastavení podavače, Práce
  - i. Max práce podávání – nastavte kratší čas chodu podávání
  - ii. Min přestávka podávání – nastavte delší prodlevu podávání
- c. Snížení množství vzduchu: Servisní menu, Nastavení podavače, Práce
  - i. Max výkon vent – nastavte nižší číslo
- d. Zvýšení množství vzduchu: Servisní menu, Nastavení podavače, Práce
  - i. Max výkon vent – nastavte vyšší číslo



Těmito změnami můžete upravit velikost plamene a tím i kvalitu spalování. Po zapalovací fázi počkejte 10min než hořák docílí maximálního výkonu a poté provádějte změny.

### 2. Nesprávný plamen při min výkonu:

- a. Snížení výkonu kotle na minimum:



Počkejte, dokud CH teplota není blízko nastavené hodnotě, nebo nastavte stejné hodnoty v Servisní menu, Nastavení podavače, Práce, pro min a max výkon. Příklad:

- i. Servisní menu: Nastavení podavače, Práce, pro min a max výkon:
  - I. Max práce podávání = 2s (hodnota pro max výkon)
  - II. Min práce podávání = 2s (hodnota pro min výkon)
  - III. Max přestávka podávání = 10s (hodnota pro min výkon)
  - IV. Min přestávka podávání = 10s (hodnota pro max výkon)



Nyní jsou nastaveny stejné hodnoty pro chod podavače při minimálním a maximálním výkonu. Počkejte 10min než se plamen stabilizuje a proveděte případné korekce, viz níže.

- b. Prodloužení plamene: Servisní menu, Nastavení podavače, Práce
  - i. Min práce podávání – nastavte vyšší číslo chodu podavače
  - ii. Max přestávka podávání – nastavte kratší čas přestávky podavače
- c. Zkrácení plamene: Servisní menu, Nastavení podavače, Práce
  - i. Min práce podávání – nastavte nižší číslo chodu podavače
  - ii. Max přestávka podávání – nastavte delší přestávku podávání.
- d. Snížení množství vzduchu: Servisní menu, Nastavení podavače, Práce
  - i. Min otáčky ventilátoru provoz – nastavte nižší číslo
- e. Zvýšení množství vzduchu: Servisní menu, Nastavení podavače, Práce
  - i. Min otáčky ventilátoru provoz – nastavte vyšší číslo



Je důležité, aby plamen během minimálního výkonu byl stabilní a nehrozilo riziko vyhasnutí během provozu kotle.

### 3. Nespálené pelety v popelníku:

- a. Snížení otáček ventilátoru: Servisní menu, Nastavení podavače, Práce
  - i. Max výkon vent – nastavte nižší číslo
- b. Snížení času chodu podavače: Servisní menu, Nastavení podavače, Práce
  - i. Max práce podávání – nastavte nižší číslo
  - ii. Min přestávka podávání – nastavte vyšší číslo

#### **4. Dlouhé nebo nepovedené roztápení:**

- a. Vysoký tah komína - Tah komína je hlavním faktorem, který může ovlivnit dobu zapalovacího cyklu. Tato doba je standardně 4 až 6 minut. Tah komínu vyšší než 15Pa negativně ovlivňuje výslednou dobu zapálení. Řešením je instalace stabilizátoru tahu. Mějte také na paměti, že čím vyšší výkon kotle, tím větší pravděpodobnost ovlivnění zapalovací doby.

 *Doporučujeme instalovat stabilizátor tahu ke každému kotli Biopel 30kW a výše. Dále je nutné stabilizátor tahu nastavit tak, aby tah byl zmíněných 15Pa. Samotná instalace bez adekvátního nastavení stabilizátoru nehraje roli.*

- b. Množství pelet na roštu: Servisní menu, Nastavení podavače, Roztápení
  - i. Čas dávky – nastavte vyšší nebo nižší číslo. Pelety by měly zakrýt otvor zapalovací patrony, která je nad roštem, ale obecně platí, že čím méně pelet na roštu během zapalování, tím rychlejší je zapalovací cyklus samotný.
- c. Špatné otáčky ventilátoru: Servisní menu, Nastavení podavače, Roztápení
  - i. Otáčky ventilátoru 1/2 – nastavte nižší nebo vyšší otáčky. Doporučené hodnoty zná proškolená montážní firma.

#### **5. Fotosenzor nevidí plamen:**

- a. Citlivost: Servisní menu, Nastavení podavače, Roztápení
  - i. Jasnost – nastavte nižší číslo pro vyšší citlivost a naopak. Minimální číslo by se mělo pohybovat kolem 30. Pokud by bylo nižší riskujete, že fotosenzor uvidí okolní světlo bez toho, aniž by byl v kotli plamen.
- b. Špatný kontakt v zásuvce hořáku
  - i. Pokud se na displeji ukazuje hlášení Poškozené čidlo podavače znamená, že zásuvka na hořáku je špatně zapojena nebo poničena. Zkontrolujte vnitřní část obou zásuvek na hořáku.
- c. Nevidí světlo během zapálení
  - i. Plamen je moc malý a nebo pelety blokují detekci plamene v hořáku. Musíte prodloužit čas chodu vnitřního podavače tak, aby v hořáku žádné nezůstaly a všechny se dopravily na rošt hořáku.

#### **6. Nepovedený SW update:**

- a. USB musí být formátováno v systému souborů FAT32
- b. nebo je soubor na USB poškozen.

 *Doporučujeme USB opětovně naformátovat a nahrát soubor pro update. Nebo USB klíč vyměnit za jiný.*

#### **7. Žádná PID regulace:**

- a. CH senzor nebo senzor spalin není zapojen.
- b. Teplota spalin je vyšší než 170°C.
- c. PID regulace je ovlivněna rychlosí změny teploty v čase, proto je pravděpodobné, že každý systém bude reagovat jiným způsobem.

#### **8. Lambda sonda snižuje výkon kotle:**

- a. Změňte modulační rozsah v Instalačním menu, Lambda. Tovární nastavení je -15 po +15. Je nutné tento rozsah zmenšit.
- b. Netěsnost ve spojích kouřovodu a v jímce lambda sondy. Nasává se falešný vzduch, lambda se ho snaží upravovat.

#### **9. Lambda sonda zhoršuje kvalitu spalování:**

- a. Pokud je plamen po aktivaci Lambda sondy soustavně velký a tmavý (tedy málo spalovacího vzduchu) pak to znamená, že Lambda sonda měří velké množství přebytečného vzduchu a snaží se jej snížit na nastavenou mez pomocí přidávání paliva nebo ubírání otáček ventilátoru.
- b. Důvodem může být netěsnost v některé části kouřovodu, kotle nebo v otvoru pro lambda sondu. Těmito netěsnostmi vchází do kotle další vzduch, který se lambda sonda snaží eliminovat zmíněným způsobem. Jediné místo, kudy do kotle vchází vzduch, má být ventilátor hořáku.
- c. Taktéž snižte modulační rozsah, který může Lambda sonda učinit, v položkách Min. změna a Max. změna v Instalačním menu, Lambda.

**10. Data změněná na internetu se nahrají na kotel až po dlouhé době:**

- a. Standardně při dobrém internetovém spojení trvá 1 minutu pro nahrání dat z internetu do jednotky kotle
- b. Pokud se data nahrávají např. za 10 nebo i více minut znamená to, že internetové spojení je špatné nebo je aktivováno a nezapojeno do externí patice jedno z přídavných zařízení: RT10 pokojový termostat, Lambda sonda, 431N modul. Zapojte tato přídavná zařízení, nebo je deaktivujte v nastavení daného přídavného zařízení.

**11. Po odstranění příčiny alarmu se tento objeví znovu**

- a. Jednotka má fixně nastavenu detekci možných alarmů na 15s. Pokud odstraníte příčinu alarmu po poslední detekci, tento alarm se může i po deaktivaci příčiny objevit ještě jednou znovu. Po opětovném potvrzení se již alarm nezobrazí, pokud byla příčina alarmu opravdu odstraněna.

**12. Nepovedená synchronizace**

- a. Jednotka při spuštění synchronizuje data s externí paticí.
- b. Pokud se synchronizace nepovede, pak je příčinou nejednotný sw v jednotce a externí patici. Nahrajte nejnovější verzi SW do obou zařízení.

**13. Ucpaný rošt hořáku:**

- a. Ucpaný rošt nespálenými peletami, příliš mnoho popela na roštu.
- b. Příliš dlouhý čas dávkování externího podavače. Snižte Max. koeficient podavače ve funkci Koeficienty v Instalačním menu. Po čase případně opětovně upravte hodnotu v Max koeficient podavače.
- c. Nízké otáčky ventilátoru. Zvyšte Koeficient ventilátoru max., ve funkci Koeficienty v instalačním menu.
- d. Špatný typ pelet, které nejsou ze 100% z dřeva, na typu dřeva nezáleží.
- e. Vysoká vlhkost v peletách, pelety se pouze opálí na povrchu a dále nehoří.
- f. Špatná pozice roštu v hořáku, ucpané díry roštu hořáku.
- g. Nižší než požadovaný tah komína, stanovené minimum je 15Pa.
- h. Velké množství prachu v peletách.

**14. Vysoká teplota vnitřního podavače hořáku:**

- a. Zobrazena v levém spodním rohu hlavního panelu jednotky v9.
- b. Standardní hodnota je do 55°C.
- c. Možnými příčinami jsou:
  - i. Ucpaný rošt díky špatnému spalování nebo špatnému druhu paliva.
  - ii. Špatná pozice roštu v hořáku, ucpané díry roštu hořáku.
  - iii. Nižší než požadovaný tah komína, stanovené minimum je 15Pa.
  - iv. Ucpaný kotel nebo spalinová cesta
- d. Hrozí riziko zpětného prohoření do zadní části hořáku, je nutné sjednat nápravu stavu.

## 16. TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Veškerá tovární nastavení dle velikosti kotle naleznete v tabulce níže. Tyto hodnoty jsou uloženy do operační paměti řídící jednotky po zadání výkonu kotle v Prvním spuštění kotle.

Parametry roztápění:	10kW	15kW	20kW	30kW	40kW	60kW	80kW	100kW	150kW	200kW
Čas profukování	30s									
Rychlosť profuku	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Čas násypu	13s	13s	14s	14s	15s	15s	8s	8s	8s	8s
Zpoždění roztápění	20s									
Čas podávání	3s									
Přestávka v podávání	120s									
Otáčky ventilátoru	1%	1%	1%	8%	8%	8%	8%	8%	1%	1%
Otáčky ventilátoru 2	3%	3%	3%	13%	13%	13%	13%	13%	3%	3%
Ochrana topného tělesa	12min									
Jas roztápění	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
Zpoždění ventilátoru	30s									

Provozní parametry:	10kW	15kW	20kW	30kW	40kW	60kW	80kW	100kW	150kW	200kW
Min provoz podavače	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Max provoz podavače	1	1	2	2	3	3	2	3	3	4
Min přestávka podavače	11	9	14	11	10	9	10	11	9	9
Max přestávka podavače	24	24	19	19	17	17	17	16	15	14
Min otáčky vent. provoz	5	5	5	17	18	18	18	20	20	20
Max otáčky ventilát. provoz	9	10	13	36	37	38	38	40	45	48
Doba čištění	0h0min									
Kontrola provozu	30s									

Parametry vyhasínání:	10kW	15kW	20kW	30kW	40kW	60kW	80kW	100kW	150kW	200kW
Otáčky ventilátoru	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
Čas podávání	5s									
Přestávka v podávání	20s									
Čas vyhasínání	10min									
Čas zpoždění	5min	5min	5min	5min	5min	5min	10min	10min	10min	10min

Service menu:	10kW	15kW	20kW	30kW	40kW	60kW	80kW	100kW	150kW	200kW
Max teplota spalin	220°C									
Teplota alarmu podavače	80°C									
Teplota priority	75°C									
Zapnutí čerpadla ÚT alarm	85°C									
Teplota alarmu kotle	93°C									
Koefficient vnitřního podavače	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Min teplota kotle	40°C									
Teplota zapínání čerpadel	40°C									
Impulzy nárustu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teplota dohledu	5°C									
Hystereze kotle	15°C									
Hystereze TUV	10°C									

Hlavní nastavení, Čištění hořáku:	10kW	15kW	20kW	30kW	40kW	60kW	80kW	100kW	150kW	200kW
Zapnuté	Ano									
Doba čištění	15min	15min	15min	10min						
Provozní doba ventilátoru	10s									
Intenzita dmýchání	60%	60%	60%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Instalační menu, Lambda:	10kW	15kW	20kW	30kW	40kW	60kW	80kW	100kW	150kW	200kW
Čas první aktualizace	10min									
Čas aktualizace	300s									
Kyslíkový skok	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Skok ventilátoru	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Součet	Ano									
Min změna	15%	15%	15%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Max měna	15%	15%	15%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Lambda 100%	11%	10%	9%	11%	11%	9%	7%	7%	6%	6%
Lambda 1%	12%	12%	13%	14%	15%	12%	10%	12%	12%	12%

<b>Instalační menu, Kompresor 1 &amp; 2:</b>	<b>10kW</b>	<b>15kW</b>	<b>20kW</b>	<b>30kW</b>	<b>40kW</b>	<b>60Kw</b>	<b>80Kw</b>	<b>100Kw</b>	<b>150Kw</b>	<b>200Kw</b>
Doba čištění	1min	1min	1min	2min	2min	2min	2min	3min	3min	3min
Čas otevření	2s	2s	2s							
Doba cyklu	17s	17s	17s	25s	25s	25s	25s	25s	25s	25s
Čas přestávky	20h	20h	20h							

<b>Instalační menu, Vakuový podavač:</b>	<b>10kW</b>	<b>15kW</b>	<b>20kW</b>	<b>30kW</b>	<b>40kW</b>	<b>60Kw</b>	<b>80Kw</b>	<b>100Kw</b>	<b>150Kw</b>	<b>200Kw</b>
Provozní doba	30min	30min	30min							
Hodina zapnutí	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00
Hodina zapnutí 2	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00
Čas otevření	80s	80s	80s							
Čas přestávky	20s	20s	20s							

<b>Instalační menu, Odstraňovač popela:</b>	<b>10kW</b>	<b>15kW</b>	<b>20kW</b>	<b>30kW</b>	<b>40kW</b>	<b>60Kw</b>	<b>80Kw</b>	<b>100Kw</b>	<b>150Kw</b>	<b>200Kw</b>
Provozní doba	5min	5min	5min	10min	10min	10min	10min	10min	10min	10min
Čas přestávky	10h	10h	10h							

<b>Instalační menu, Čištění výměníku</b>	<b>10kW</b>	<b>15kW</b>	<b>20kW</b>	<b>30kW</b>	<b>40kW</b>	<b>60Kw</b>	<b>80Kw</b>	<b>100Kw</b>	<b>150Kw</b>	<b>200Kw</b>
Provozní doba	5min	5min	5min	10min	10min	10min	10min	10min	10min	10min
Čas přestávky	10h	10h	10h							

Tyto hodnoty mohou být měněny pouze certifikovaným instalatérem, který má oprávnění k instalaci a spuštění kotlů OPOP spol. s.r.o.

Informace v tabulkách uvedené slouží pro lepší orientaci v položkách Servisního menu a zjednodušují přehlednost nastavených hodnot během volby výkonu v Prvním spuštění kotle.

Změna těchto parametrů má zásadní vliv na činnost kotle. V případě potřeby uvést nastavení do výchozích hodnot viz tabulka, můžete provést opětovné první spuštění kotle, nebo využijte funkce Tovární nastavení v Hlavním, Instalačním a Servisním menu pro reset do továrního nastavení.

## **17. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, OBECNÉ POKYNY**

Níže uvedené body je nutné splnit nejenom pro splnění záručních podmínek, ale také pro zajištění správnosti instalace z pohledu platných norem, bezpečnosti a z pohledu zajištění bezproblémového chodu kotle

1. Kotle Biopel smí instalovat pouze firma s platným oprávněním provádět jeho instalaci a údržbu. Na instalaci musí být zpracován projekt dle platných předpisů.
2. Otopný systém musí být napuštěn vodou, která splňuje požadavky ČSN 07 7401 a zejména její tvrdost nesmí přesáhnout požadované parametry. Použití nemrznoucích směsí není výrobcem doporučováno.
3. Připojení kotle do systému musí být provedeno dle platných předpisů a norem.
4. Spalinová cesta musí být před instalací kotle zkontovalována kominickou firmou. Požadujete revizní správu zahrnující základní parametry spalinové cesty včetně průměru komína, jeho délky a komínového tahu.
5. Kouřovod by neměl být delší než 1m a měl by být osazen vymetacím otvorem. Kouřovod může být delší pouze v případě, že byl změřen a zaevidován komínový tah ne daleko než 30cm od kotle a že tento splňuje požadavky na minimální provozní tah, viz kapitola Hlavní parametry a rozměry.
6. Kotel Biopel musí být instalován v samostatné kotelně, speciálně upravené pro vytápění. Kotelná musí mít dostatečný prostor pro instalaci a údržbu kotle. Musí být zajištěna dostatečná cirkulace čerstvého vzduchu pro spalování.
7. Kotel nesmíte nikdy instalovat na otevřených prostorech nebo balkonech, v prostorách obývaných lidmi, jako je kuchyň, obývací pokoj, koupelna, ložnice, v prostorech, kde jsou výbušné a hořlavé materiály.
8. Doporučujeme kotel nainstalovat na betonovém podstavci z ohnivzdorného materiálu.
9. Kolem kotle a násypky na pelety by měl být zajištěn minimální manipulační prostor od překážky, a to: 60cm ze zadu a z bočních stran, 100cm ze přední části kotle a násypky.
10. Při instalaci i při provozu kotle je nutno dodržovat bezpečnou vzdálenost 200 mm od hořlavých hmot.
11. Je vyloučeno palivo ukládat za kotel nebo skládat ho vedle kotle ve vzdálenosti menší než 800 mm.
12. je vyloučeno ukládat palivo mezi dva kotle v kotelně.
13. Doporučujeme dodržovat vzdálenost mezi kotlem a palivem min. 1000 mm nebo umístit palivo do jiné místnosti, než je instalován kotel.
14. Za záruční palivo se pokládají pelety vyrobené pouze ze dřeva, o jejich průměru od 6 do 8mm.
15. Výrobce nezodpovídá za kvalitu paliva, ve smyslu kvality spalování, množství popela či za častotu čištění kotle díky tomu, že tyto skutečnosti ovlivňují pouze vnější vlivy jako kvalita pelet, prach a vlhkost v peletách, komínový tah či správné nastavení spalovacího procesu.
16. K zatahání v kotli je zakázáno používat hořlavých kapalin (benzín, líh, atd.)
17. Během provozu kotle je zakázáno jakýmkoli způsobem jej přetáhnout.
18. Dojde-li k nebezpečí vzniku a vniknutí hořlavých par či plynů do kotelné, nebo při pracích, při kterých vzniká přechodné nebezpečí požáru nebo výbuchu (lepení podlahových krytin, nátěry hořlavými barvami, apod.), musí být kotel včas před zahájením prací odstaven z provozu.
19. Po ukončení topné sezóny je nutno důkladně vyčistit kotel včetně kouřovodu. Kotelnu nutno udržovat v čistotě a suchu.
20. Je zakázáno zasahovat do konstrukce a elektrické instalace kotle.
21. Výrobce nezodpovídá za poškození vzniklé neodborným nastavením či neodbornou obsluhou výrobku.
22. Na díly podléhající opotřebení se nevztahuje standardní záruční doba. Těmito díly se rozumí: osinková těsnící šňůra, grenamatová deska, zapalovací patrona, lambda sonda. Tyto díly ovšem plní svou funkci po dlouhou dobu v případě, že je kotel a jeho součásti provozovány v souladu s návodem k použití.
23. Výrobce nezodpovídá za rez vzniklou na kotli a jeho součástech, jelikož tato je dána vždy a pouze vnějšími vlivy, jako vlhkostí v místnosti, palivu nebo díky neodborné instalaci bez ochrany kotle proti nízkoteplotní korozi.
24. Kotel musí být ochráněn proti nízké teplotě vratné vody pomocí ventilu, který zabrání vstupu studené vody zpět do kotle. Minimální přijatelná teplota vratné vody je stanovena výrobcem na 55°C.
25. Výrobce nezodpovídá za kondenzaci studeného vzduchu ve spalinové cestě, jelikož této musí být zabráněno správnou instalací spalinové cesty a správným nastavením spalovacího procesu v kotli.
26. Výrobce nezodpovídá za únik kouře z kotle do místnosti v případě, že tento je způsoben nízkým komínovým tahem, špatnou instalací kotle, nebo nesprávným nastavením spalovacího procesu.
27. Výrobce nezodpovídá za poškození dílů způsobené manipulací, přepravou, špatným nastavením nebo nesprávným užíváním nebo jiným vnějším zaviněním, které není přímo vztažné k funkci jednotlivých komponentů kotle.
28. Za instalaci kotle, přídavných zařízení kotle a za jeho správné nastavení a spuštění zodpovídá vždy montážní firma, která realizovala prodej kotle koncovému zákazníkovi.
29. V případě, že bylo dohodnuto o držení záručních podmínek třetí stranou (např. tzv. spouštěcí firma), pak musí být takto uvedeno a odsouhlaseno 3 stranami, a to prodejem kotle, spouštěčem kotle a koncovým zákazníkem. Všechny zmíněné subjekty s tímto musejí souhlasit a musí tak být uvedeno s podpisy všech v dodatku záručního listu.

## **18. PLATNÉ NORMY A PŘEDPISY**

Platné normy, které je nutné dodržet během instalace a provozu kotle. Tyto informace jsou určeny instalatérským firmám provádějícím instalaci a spuštění kotle.

### **Otopná soustava:**

Otopný systém musí být napuštěn vodou, která splňuje požadavky ČSN 07 7401 a zejména její tvrdost nesmí přesáhnout požadované parametry: Tvrnost = 1mmol/l, Ca<sup>2+</sup> = 0,3mmol/l, Koncentrace celkového Fe+Mn = 0,3mg/l.

ČSN 06 0310	Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž
ČSN 06 0830	Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení
ČSN 07 7401	Voda a pára pro tepelná energetická zařízení s pracovním tlakem páry do 8 MPa.
ČSN EN 303-5	Kotle pro ústřední vytápění – Část 5: Kotly pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční nebo samočinnou dodávkou, o jmenovitému tepelném výkonu nejvýše 500 kW – Terminologie, požadavky, zkoušení a značení.

### **Spalinová cesta:**

ČSN 73 4201	Navrhování komínů a kouřovodů.
-------------	--------------------------------

### **Požární předpisy:**

ČSN 06 1008	Požární bezpečnost tepelných zařízení.
ČSN EN 13 501-1+A1	Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň.

### **Elektrická síť:**

ČSN 33 0165	Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí předpisy.
ČSN 33 1500	Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení.
ČSN 33 2000-3	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik.
ČSN 33 2000-4-41	Elektrická zařízení: část 4: Bezpečnost kap. 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem.
ČSN 33 2000-5-51	Elektrotechnické předpisy. Stavba elektrických zařízení.
ČSN 33 2130	Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody.
ČSN 33 2180	Elektrotechnické předpisy. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů.
ČSN 34 0350	Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro pohyblivé přívody a pro šňůrová vedení.
ČSN EN 60 079-10	Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro elektrická zařízení v místech s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par.
ČSN EN 60 079-14 ed.2	Elektrotechnická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - část 14: Elektrické instalace v nebezpečných prostorách (jiných než důlních).
ČSN EN 60 252-1	Kondenzátory pro střídavé motory – Část 1: Všeobecně – Provedení, zkoušení, dimenzování – Bezpečnostní požadavky – Pokyny pro montáž a provoz.
ČSN EN 60 335-1 ed.2	Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné požadavky.
ČSN EN 60 335-2-10	Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely Bezpečnost – Část 2-10: Zvláštní požadavky na spotřebiče spalující plynná, ropná a pevná paliva obsahující elektrické spoje.
ČSN EN 60 445 ed. 3	Základní a bezpečnostní principy pro rozhraní člověk – stroj, značení a identifikace.
ČSN EN 60 446	Základní a bezpečnostní zásady při obsluze strojních zařízení - značení vodičů barvami nebo číslicemi.
ČSN EN 61000 – 6 – 3 EMC – Část 6 – 3: Kmenové normy – Emise – prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu.	
ČSN EN 61000 -3 – 2 EMC - Část 3 – 2: Meze – Meze pro emise harmonického proudu (zařízení se vstupním fázovým proudem do 16 A včetně).	
ČSN EN 61000 – 3 – 3 EMC – Část 3 - Meze - oddíl 3: Omezování kolísání napětí a blikání v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým proudem < 16A.	

### **Soustava pro ohřev TV:**

ČSN 06 0320	Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a projektování.
ČSN 06 0830	Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení.
ČSN 73 6660	Vnitřní vodovody

### **Možnosti úmístění:**

ČSN 06 1008	Stupně hořlavosti B, C1, C2 a C3.
ČSN EN 13 501-1	Stavební hmoty a výrobky zařazené do stupně hořlavosti
ČSN 33 2000-3	Základní prostředí pro manipulační prostor kolem kotle AA5/AB5.

## 19. ZÁRUČNÍ LIST

### Biopel line v9

**Výrobce:** OPOP spol. s r.o., Valašské Meziříčí, Česká republika

**Tel.:** 00420 571 675 589, **fax.:** 00420 571 611 225

#### Pokyny k reklamačnímu řízení:

Uživatel je povinen svěřit uvedení do provozu, pravidelnou údržbu a odstranění závad jen odbornému servisu. Tento záruční list obsahuje osvědčení o jakosti a kompletnosti. Výrobce potvrzuje, že výrobek je kontrolován a odpovídá svým provedením technickým podmínkám a ČSN EN 303-5. Za jakost, funkci a provedení kotle ručíme po dobu 24 měsíců ode dne prodeje příslušnému spotřebiteli, nejdéle však 30 měsíců ode dne vyskladnění z výrobního podniku a to tím způsobem, že vady vzniklé prokazatelně následkem vadného materiálu, vadné konstrukce, nebo vadného provedení odstraníme v nejkratší době na náš náklad s podmínkou, že výrobek je:

- je v normálním technickém stavu dle návodu k obsluze a je provozován v souladu s návodem k obsluze.
- není násilně mechanicky poškozen (nebyl proveden neoprávněný zásah s výjimkou zásahů povolených v návodu k obsluze).
- spotřebitel při uplatňování reklamace předloží tento záruční list, rádně vyplněný
- jsou dodrženy pokyny výrobce pro použití tohoto zařízení
- pokud odběratel neuskuteční prodej výrobku do výše uvedené zákonné záruční doby, veškerou zodpovědnost za případnou vadu výrobku nese odběratel
- náklady spojené s vyřízením reklamace budou přeúčtovány odběrateli
- při hlášení závady je nutné vždy předložit tento záruční list, udat přesnou adresu a uvést okolnosti, za kterých k závadě došlo. O způsobu a místě opravy bude rozhodnuto v našem podniku.

Za ocelový svařenec – za jeho trvalou těsnost ručíme standardně po dobu dvou let ode dne vyskladnění z výrobního podniku. Nadstandardní zárukou 60-ti měsíců ručíme v případě, že v topném systému nebyla použita tlaková expanzní nádoba, je zajištěn požadovaný rozsah teploty otopené vody a k netěsnosti došlo vinou nekvalitního materiálu případně svářecké práce.

Nadstandardní záruka je firmou OPOP držena v případě, že byl pravidelně 3. až 5. rokem vyplněn list Prodloužení záruční doby instalatérskou firmou dle dalších stran tohoto manuálu. V případě tekoucího ocelového svařence bude zákazník požádán o doložení rádně vyplněného listu Prodloužení záruční doby.

Pro uznání záruky tekoucího ocelového svařence musí být jednoznačně prokazatelné, že voda v kotli nevznikla díky kondenzaci ochlazeného vzduchu, ale díky netěsnosti svařence. Záruku nelze uznat při poruchách zaviněných obsluhou nebo při zapojení kotle do topného systému, který nesplňuje základní provozní podmínky kotle. Pokud bude záruka v prodloužené záruční době uznána, předáme náhradní svařenec prostřednictvím kusové dopravy nebo osobním odběrem uživateli. Pokud nebude vadný svařenec vrácen výrobnímu podniku do 30 dnů od data zaslání nebo předání náhradního svařence, bude uživateli vyúčtován svařenec v plné výši včetně nákladů na přepravu nového svařence.

Na vyměněný svařenec v prodloužené záruční době tj. 60 měsíců se vztahuje záruka 24 měsíců od data odebrání. Svařenec kotle je nastříkaný černou, vodou ředitelnou, barvou, což může mít za následek loupání této barvy. Loupající se barva nemá vliv na funkci kotle. Po prvním zatopení se tato barva opálí.

**Datum a razítko výrobce:**  
(výroba kotle)

**Datum a razítko instalatéra:**  
(razítko instalatérské firmy, která realizovala prodej kotle)

# Prodloužení záruční doby

Jméno zákazníka: \_\_\_\_\_

Název kotle: \_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_

Sériové číslo: \_\_\_\_\_

Město: \_\_\_\_\_

Datum instalace: \_\_\_\_\_

Na všechny otázky odpovězte ANO nebo Ne nebo uveďte hodnotu pro jednotlivé parametry každý rok. Uveďte doplňující informace, pokud je to nutné. Na konci uveďte datum kontroly.

barva textu znamená vizuální kontrolu

barva textu znamená kontrolu zátopovou zkouškou

Otázka:	První spuštění	Rok +1	Rok +2	Rok +3	Pokud NE, pak uveďte důvod
Je kotel užíván při maximálním provozním tlaku do 2 barů?					
Je použit bezpečnostní ventil do max 2 barů?					
Je teplota vratné vody při provozu kotle 55°C a více?					
Je použit 3 nebo 4-cestný ventil jako ochrana proti nízkoteplotní korizi?					
Je kotel instalován a spuštěn certifikovanou firmou?					Jméno firmy:
Je kotel provozován dle podmínek uvedených v návodu k použití?					
Je kotel a hořák čistý?					
Je kotel uvnitř suchý?					
Je realizován pravidelný každoroční servis?					
Jsou teplotní čidla instalována v souladu s instalačním manuálem?					
Je používáno pouze záruční palivo?					
Je spalování a plamen správný?					
Min provoz podavače?					
Max provoz podavače?					
Min přestávka podavače?					
Max přestávka podavače?					
Min otáčky vent. provoz					
Max otáčky vent. provoz					

Prodloužená záruka? (ano/ne)				
------------------------------	--	--	--	--

Datum kontroly					
----------------	--	--	--	--	--

Servisní středisko: \_\_\_\_\_

Rok +1

Rok +2

Rok +3

Použijte tento formulář společně se záručním listem při uplatnění reklamace během prodloužené záruční doby.

Vážený zákazníku,

*jsme velmi rádi, že jste se rozhodl zakoupit si náš výrobek. Toto rozhodnutí Vás opravňuje k získání 20% slevy na náhradní díly.  
K tomu, abyste získal výše uvedené výhody, je potřebné vyplnit registrační kartu a zaslat ji na naši adresu:*

**OPOP spol s r.o.**

**Obchodní oddělení**

**Zašovská 750**

**757 01 Valašské Meziříčí**

*Po obdržení vyplněného formuláře Vám obratem zašleme Zákaznickou kartu, která Vás opravňuje k získání slev u výrobce na náhradní díly. Při objednávání náhradních dílů je nutné vždy uvádět číslo Vaší Zákaznické karty na ní uvedené.*

*Děkujeme za Vaši důvěru.*

Zde odstříhněte a zašlete na naši adresu

.....

## **REGISTRAČNÍ KARTA**

**Možnost registrace i na našich internetových stránkách [www.opop.cz](http://www.opop.cz)**

Jméno..... výrobní číslo výrobku.....

Příjmení..... prodejce.....

Ulice a č.p. ..... typ výrobku.....

Město..... PSČ.....

Telefoniční číslo (nepovinné)..... E-mail .....

Podpis.....

OPOP, spol. s r. o.

Zašovská 750

757 01 Valašské Meziříčí

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., č. účtu: 1608851/0100

IČO: 47674105, DIČ: CZ 47674105

Telefon: obchodní oddělení: 571 675 589, sekretariát: 571 611 250, výroba: 571 675 405

Zásobování: 571 675 114, finanční oddělení: 571 675 472

---